

Název veřejné zakázky:	„ČOV Těšetice intenzifikace - zhotovitel stavebních prací“
Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Znojmsko Kotkova 2518/20, 66902 Znojmo IČO: 45671745
Předmět veřejné zakázky a druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Dotaz:

Ve výkazu výměr v objektu PS 04 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ zadavatel požaduje ocenit položku 04.1.A - Ponorné kalové čerpadlo vratného a přebytečného kalu v množství 2 komplety. V poznámce podrobněji definuje skladbu jednoho kompletu, kde požaduje 1 kus provozní a 1 kus skladovou rezervu bez příslušenství, přičemž níže v poznámce požaduje jiné počty - 1x provozní DN1, 1x provozní DN2, 1x skladová rezerva. Obdobný popis je i u položky 04.1.B - Ponorné kalové čerpadlo vratného a přebytečného kalu v množství 2 komplety. V poznámce požaduje skladbu jednoho kompletu, 2 kusy provozní a 1 kus skladovou rezervu bez příslušenství. Toto je v rozporu s výkresovou dokumentací, kde je pouze jeden kus čerpadla v jedné nádrži. Žádáme zadavatele o upřesnění množství požadovaných čerpadel.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil položky 04.1.A a 04.1.B v objektu PS 04 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz:

Ve výkazu výměr chybí specifikace v objektech PS 01, PS 02, PS 03, PS 04 k položkám Potrubí, armatury, pomocný montážní materiál (pol. 01.4; 02.4; 03.13; 04.8). Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaných dimenzí a počtů jednotlivých armatur a potrubí.

Odpověď zadavatele:

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby = dodavatelské dokumentace, kterou má budoucí dodavatel dopracovat, v souladu s jím nabízenými stroji, zařízeními a materiály. Nedílnou částí zadávací dokumentace je nejen soupis prací, ale i výkresová dokumentace. Výkresová část je zhotovena tak, aby z ní mohla osoba kvalifikovaná/znalá spolehlivě určit požadovaný rozsah jednotlivých položek a řádně jej do nabídky ocenit. Vše je nakresleno striktně ve vyznačeném měřítku, popsáno, barevně vyznačeno a doplněno detaily.

Prodloužení lhůty:

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nepřistupuje zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku.