

Dodatečná informace č. 3

Dotaz:

Žádám tímto o doplňující informace k výběrovému řízení "**Stavební úpravy dvou objektů č.p. 27 na kavárnu a cukrárnu**" - DI 3

jedná se o stavebně truhlářské výrobky

- 1) specifikace dřeva pro výrobu oken a dveří (SM lamela)
- 2) kování oken a dveří (rozvory a panty)
- 3) typ povrchové úpravy (lazura ,email)
- 4) upřesnění počtů a rozměrů okenic a dveří. Výkresová dokumentace nesouhlasí s výkazem výměr (např. objekt č.2 -pohledy - ve výkazu nejsou sklepní dveře -2ks
- 5) způsob zasklení (kyt , lišty)

Odpověď:

- 1) Výplně vnějších otvorů, třívrstvý lepený profil SM hranol 78 mm, nebo podobný
- 2) standardní celo obvodové kování u oken, u dveří standardní tří bodový zámek
- 3) typ povrchové úpravy lazura
- 4) okenice na objektu č.1 rozměr 3,46x3,18 M tvar shodný s výplní D1 počet 2 ks
okenice na objektu č.1 rozměr 0,91x2,1 M tvar shodný s výplní D2 počet 1 ks
okenice na objektu č.1 rozměr 0,91x1,8 M tvar shodný s výplní O1 počet 1 ks
Dveře D9- doplněno, Dveře dřevěné svlakové bez zárubně, fošna SM tl. 3 cm,
otvírání pravé Rozměr 0,82x1,58 M, kování ocelové závěsy,
jedenbodový zámek, typ povrchové úpravy lazura 1 ks
Dveře D10- doplněno, Dveře dřevěné svlakové bez zárubně, fošna SM tl. 3 cm,
otvírání pravé Rozměr 0,72x1,75 M, kování ocelové závěsy,
jedenbodový zámek, typ povrchové úpravy lazura 1 ks
- 5) způsob zasklení - lišty

Opraven telefonní kontakt na organizátora poptávkového řízení:

Žaneta Vašková: +420 775 358 058, zaneta.vaskova@pgmc.cz

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 25.2.2022 do 9:00 hod

V Ústí nad Labem dne 9.2.2022

Žaneta Vašková

PGM Consulting s.r.o.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Žaneta Vašková', written in a cursive style.