

SITUAČNÍ VÝKRES M 1:250
DÍL 2

KLAD LISTŮ:


SO 401 SO 401 SO 401 SO 401
DÍL 4 DÍL 3 DÍL 2 DÍL 1

0,5

SO 401

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Kreslí:	KUBÍČKOVÁ							
Zpracoval:	KUBÍČKOVÁ							
Zodp. projektant:	Ing. Bohuslav SHEJBAL							
Technická kontrola:	Ing. Bohuslav SHEJBAL							
Hlavní projektant:	Ing. Bohuslav SHEJBAL							
Kraj:	PARDUBICKÝ	Okres:	SVITAVY	Obec:	RYCHNOV NA MORAVĚ			
Investor:	OBEC RYCHNOV NA MORAVĚ			Stupeň:	DUR+DSP			
Akce:	CHODNÍKY RYCHNOV NA MORAVĚ - III. ETAPA			Zak. č.:	4705-22-3			
Objekt:				SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SMĚR MLADĚJOV	Arch. č.:	4036		
				Obsah:	SITUACE VO - SMĚR MLADĚJOV 2.DÍL	Datum:	10/2022	
							Formát:	5A4
								Měr.:
				Kóty:	m			
						Číslo příl. výkresu:	D.4.4	

NOVĚ INSTALOVANÉ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY OS1 až OS 31 BUDOU NAPÁJENY Z ROZVADĚČE RVO VE DVOU VĚTVÍCH:

VĚTEV 1 : OSV. STOŽÁRY OS 1 - OS 11

VĚTEV 2 : OSV. STOŽÁRY OS 12 - OS 31

ROZVODNICE RVO + ELEKTROMĚROVÁ RPOZVODNICE RE 1 NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - ŘEŠÍ INVESTOR

NAPÁJENÍ OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ BUDE KABELEM CYKY 4B x 10 mm2, KABEL BUDE ULOŽEN V KABELOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNICI D = 63 mm

PARALELNĚ S KABLEM BUDE DO VÝKOPU ULOŽEN KABEL CYKY J 5 x 4 mm2 V KORUGOVANÉ CHRÁNICI D = 40 mm PRO MÍSTNÍ ROZHLAS (MR)

PARALELNĚ S KABELY BUDE DO VÝKOPU ULOŽEN ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30 x 4 mm ZEMNÍ ODPOR Rz = 5 ohmů

OVĚŘENÍ OSVĚTLENÍ - DLE NASTAVENÉHO PROGRAMU VE STÁVAJÍCÍ ROZVODNICI RVO STOŽÁR OS 26 BUDE OSAZEN U STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO SLOUPU S VRCHNÍM VEDENÍM CETIN. TENTO DŘEVĚNÝ SLOUP BUDE DEMONTOVÁN A VRCHNÍ VEDENÍ CETIN BUDE PŘELOŽENO NA STOŽÁR OS 26

SVÍTIDLO OS 21 BUDE INSTALOVÁNO NA STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SLOUP ČEZ S VRCHNÍM VEDENÍM NN 1 kV. NA SLOUP BUDE OSAZEN POJISTKOVÁ SKŘÍŇ SP 100 / NSP 1P, ZE KTERÉ BUDE PŘIPOJENO SVÍTIDLO OS 21, UCHYCENÉ POMOCÍ TRMENU D = cca 240 mm, TRBC 240 / 2000

VE VÝŠCE 7 m NAD ZEMÍ STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA D1 - D12 BUDOU DEMONTOVÁNA, VČ. VRCHNÍHO VEDENÍ, STRANOVÉ VRCHNÍ VEDENÍ MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNO (SAMOSTATNÁ VĚTEV).

SVĚTELNÉ BODY OS 1 - OS 31:

TYP SVÍTIDLA : LAMBERGA - 2780 L2 CF , LS-R078S - 030S, 25 W, 3000K, 230 V , IP 66, IK09 VÝŠKA OSAZENÍ SVÍTIDLA 7 m

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR : JBUD 7 - 133/ 108 / 89, ŽÁROVÝ ZINEK, VÝŠKA NAD ZEMÍ 7 m VÝLOŽNÍK: UD 1 - 2500 , ROVNÝ, ŽÁROVÝ ZINEK

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE TYPU : SS 9.16

CHODNÍK PRO CHODCE - SO 101
dl. 985,40 m

PO SKONČENÍ ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENA VÝCHOZÍ REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ VO DLE ČSN 33 20 00 - 6 ed.2 , ČSN 33 15 00 ČSN 33 20 00 - 5 - 54 ed.3 , PNE 33 00 00 - 3 ed.4

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 20 00 - 5 - 51 ed.3

AA7, AB7, AC 1, AD 3, AE 5, AF 2, AG 2, AH 1, AN 3, AQ 3, AR 2, AS 2, BA 1, BC 3, CA1, CB 1 DLE VÝŠE UVEDENÝCH VNĚJŠÍCH VLIVŮ MUSÍ ODPOVÍDAT KRYTÍ EL. ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 33 20 00 - 5 - 51 ed.3

LEGENDA POVRCHŮ

- VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON, PLNÁ KONSTRUKCE
- VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON, OPRAVA KRYTU
- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ - OBDĚLNÍK 200/100mm TL.60mm
- POJÍŽDĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ - OBDĚLNÍK 200/100mm TL.80mm
- AUTOBUSOVÝ ZÁLIV - ŽULOVÁ DROBNÁ DLAŽBA, KOSTKA TL.100mm
- VAROVNÝ PÁS Š. 0,4m - ČERVENÁ RELIEFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - OBDĚLNÍK 200/100mm
- SIGNÁLNÍ PÁS Š. 0,8m, RELIEFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ - OBDĚLNÍK 200/100mm
- VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ - OBDĚLNÍK
- BETONOVÝ KRYT - POCHOZÍ ŘÍMSA
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE; KRYT SJEZDU - ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- PŘEJEZDY PRO SPRÁVCE TOKU - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ - OBDĚLNÍK 200/100mm TL.80mm
- OPEVNĚNÍ BŘEHU TOKU - KAMENNÁ ROVNANINA 200-500 kg

- NÁVRH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VO - K energo s.r.o., Lanškroun
- NÁVRH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VO - SO 101
- NÁVRH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VO - SO 102

CYKY 4B x 10 mm2 - VO
tr.PVC D = 63 mm
CYKY 5C x 4 mm2 - MR
tr.PVC D = 40 mm
FeZn 30 x 4 mm

LEGENDA PRVKŮ

- ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 500x250x50mm
- OSAZENÝ NA VÝŠKU PODSÁZKY +0,06m
- BETONOVÉ PALISÁDY
- OSAZENÝ NA VÝŠKU PODSÁZKY +0,10m
- BUDOVA / BRÁNA OPLOCENÍ
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000x250x150mm
- OSAZENÝ NA VÝŠKU PODSÁZKY +0,15m NAD VOZOVKU
- (V MÍSTĚ VJEZDŮ NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 1000x150x150mm)
- UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE Š. 0,4m - BARVA BILÁ
- SPECIÁLNÍ DESKY 200x95mm TL.80mm S HMATOVOU ÚPRAVOU - PODÉLNĚ DŘÁŽKY
- LEMUJÍCÍ DLAŽBA V Š. 0,3m S HLADKÝMI HRANAMI A POVRCHEM
- BARVA KONTRASTNÍ ŠEDÁ - OBDĚLNÍK 200/100mm TL.60mm (80mm NA SJEZDECH)
- SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VÝŠKY 0,05m
- SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VÝŠKY 0,02m
- SNÍŽENÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK DO ÚROVNĚ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH

- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABEL - CETIN, a.s. Praha
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABEL - CETIN, a.s. Praha
- PLYNOVOD STL - GasNet Služby, s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ Distribuce, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ Distribuce, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce, a.s.
- VODOVOD - VHOS, a.s. Moravská Třebová