

SITUAČNÍ VÝKRES M 1:250
DÍL 2

ZESÍLENÁ KONSTRUKCE VE VJEZDU
PRO SPRÁVCE TOKU. UKONČENÍ SILNIČNÍ OBRUBOU
OSAZENOU DO ÚROVNĚ CHODNÍKU

CYKY 4B x 10 mm² - VO
tr.PVC D = 63 mm
CYKY 5C x 4 mm² - MR
tr.PVC D = 40 mm
FeZn 30 x 4 mm

CYKY 4B x 10 mm² - VO
tr.PVC D = 63 mm
CYKY 5C x 4 mm² - MR
tr.PVC D = 40 mm
FeZn 30 x 4 mm

CYKY 4B x 10 mm² - VO
tr.PVC D = 63 mm
CYKY 5C x 4 mm² - MR
tr.PVC D = 40 mm
FeZn 30 x 4 mm

NOVĚ INSTALOVANÉ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY OS5, OS 6, OS 7 BUDOU NAPÁJENY
ZE STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO - č. 25
NAPÁJENÍ OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ BUDE KABELEM CYKY 4B x 10 mm²,
KABEL BUDE ULOŽEN V KABELOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNICIČE D = 63 mm
PARALELNĚ S KABELEM BUDE ULOŽEN KABEL CYKY J 5 x 4 mm² V KORUGOVANÉ
CHRÁNICIČE D = 40 mm PRO MÍSTNÍ ROZHLAS (MR)
PARALELNĚ S KABELY BUDE DO VÝKOPU ULOŽEN ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30 x 4 mm
ZEMNÍ ODPOR R_z = 5 ohmů
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - DLE NASTAVENÉHO PROGRAMU VE STÁVAJÍCÍ ROZVODNICI RVO

SVĚTELNÉ BODY OS 5, OS 6, OS 7 :
TYP SVÍTIDLA : LAMBERGA - 2780 L2 CF , LS-R078S - 030S, 25 W, 3000K, 230 V , IP 66, IK09
VÝŠKA OSAZENÍ SVÍTIDLA 7 m
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR : JBUD 7 - 133/ 108 / 89, ŽÁROVÝ ZINEK, VÝŠKA NAD ZEMÍ 7 m
VÝLOŽNÍK: UD 1 - 2500 , ROVNÝ, ŽÁROVÝ ZINEK
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE TYPU : SS 9.16

LEGENDA POVRCHŮ

- VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON, PLNÁ KONSTRUKCE
- VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON, OPRAVA KRYTU
- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ - OBDĚLNÍK 200/100mm TL.60mm
- POJÍŽDĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ - OBDĚLNÍK 200/100mm TL.80mm
- AUTOBUSOVÝ ZÁLIV - ŽULOVÁ DROBNÁ DLAŽBA, KOSTKA TL.100mm
- VAROVNÝ PÁS Š. 0,4m - ČERVENÁ RELIÉFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - OBDĚLNÍK 200/100mm
- SIGNÁLNÍ PÁS Š. 0,8m, RELIÉFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ - OBDĚLNÍK 200/100mm
- VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ NEHMATNÝ PÁS - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ - OBDĚLNÍK
- BETONOVÝ KRYT - POCHOZÍ ŘÍMSA
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE; KRYT SJEZDU - ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- PŘEJEZDY PRO SPRÁVCE TOKU - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ - OBDĚLNÍK 200/100mm TL.80mm
- OPEVNĚNÍ BŘEHU TOKU - KAMENNÁ ROVNANINA 200-500 kg
- 10 NÁVRH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VO - K energo s.r.o., Lanškroun
- NÁVRH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VO - SO 101
- NÁVRH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VO - SO 102

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH

- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABEL - CETIN, a.s. Praha
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABEL - CETIN, a.s. Praha
- PLYNOVOD STL - GasNet Služby, s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ Distribuce, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ Distribuce, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce, a.s.
- VODOVOD - VHOS, a.s. Moravská Třebová

PO SKONČENÍ ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ MUSÍ BÝT
PROVEDENA VÝCHOZÍ REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ VO DLE ČSN 33 20 00 - 6 ed.2 , ČSN 33 15 00
ČSN 33 20 00 - 5 - 54 ed. 3, PNE 33 00 00 - 3 ed. 4

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 20 00 - 5 - 51 ed.3
AA7, AB7, AC 1, AD 3, AE 5, AF 2, AG 2, AH 1, AN 3, AQ 3, AR 2, AS 2, BA 1, BC 3, CA1, CB 1
DLE VÝŠE UVEDENÝCH VNĚJŠÍCH VLIVŮ MUSÍ ODPOVÍDAT KRYTÍ EL. ZAŘÍZENÍ
DLE ČSN 33 20 00 - 5 - 51 ed. 3

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A
V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI
POVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMÍNKY
SPRÁVCŮ VEDENÍ. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN, stř. 50Hz, 230/400V, TN - C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
- IZOLACÍ - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A, čl. A.1
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A, čl. A.2

PŘI PORUŠĚ (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.2
OCHRANNÝM POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.1.2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

Kreslil:	KUBÍČKOVÁ	
Zpracoval:	KUBÍČKOVÁ	
Zodp. projektant:	Ing. Bohuslav SHEJBAL	
Technická kontrola:	Ing. Bohuslav SHEJBAL	
Hlavní projektant:	Ing. Bohuslav SHEJBAL	
Kraj:	PARDUBICKÝ	Okres: SVITAVY
		Obec: RYCHNOV NA MORAVĚ

Investor: OBEC RYCHNOV NA MORAVĚ	Stupeň:	DUR+DSP
Akce:	Zak. č.:	4705-22-3
CHODNÍKY RYCHNOV NA MORAVĚ - III. ETAPA		Arch. č.:
Objekt: SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SMĚR LANŠKROUN		4036
Obsah:		Datum:
SITUACE VO - SMĚR LANŠKROUN 2.DÍL		10/2022
		Formát:
		4A4
		Měř.:
		1:250
		Číslo příl. výkresu:
		D.5.4
		Kóty: m

SO 402

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 911
e-mail: info@optima-vm.cz