

SITUACE NOVÉ KANALIZACE

MĚŘÍTKO 1 : 250

160/1

158

STARTOVACÍ JÁMA PRO OSAZENÍ VRTNÉ SESTAVY
MIKROTUNELOVACÍ SOUPRAVY PRO DN 250
ROZMĚRY STARTOVACÍ JÁMY BUDOU UPŘESNĚNY
PROVÁDĚCÍ FIRMOU PŘED VLASTNÍM PROVEDENÍM
DÍLA.

PROTLAK - OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 350 mm
POTRUBÍ BUDE VYSTŘEDĚNO STŘEDÍCÍMI PRVKY
PRO POTRUBÍ KG PVC-U DN 250, SN 10 až SN 12

1587

74
zbořeno

NOVÁ KANALIZACE
TKP SN 10, DL. - 60,5 m

24

Š2
T - 570,78
D - 569,15

CÍLOVÁ JÁMA MŮŽE BÝT SOUČÁSTÍ VÝKOPOVÝCH
PRACÍ PRO NOVOU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU DN 250
ROZMĚRY CÍLOVÉ JÁMY BUDOU UPŘESNĚNY
REALIZAČNÍ FIRMOU BĚHEM STAVBY

LEGENDA NOVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ

NOVÉ POTRUBÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE - JEDNOTNÁ KANALIZACE - VEDENÉ V ZEMI
GRAVITAČNÍ VEDENÍ (potrubí např. KG PVC-U, SN 10 až SN 12)
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OBECNÍ KANALIZACE - VEDENÉ V ZEMI
GRAVITAČNÍ VEDENÍ (potrubí BET. 500)

73/4

73/1

1530

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.
TOTO VYTÝČENÍ JE NUTNO OBJEDNAT U SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH
JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN, VYHLÁŠEK, PŘEDPISŮ A NARIŽENÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH
PRACÍ. DÁLE JE NUTNO DODRŽOVAT BOZP NA STAVENÍŠTI A FUNKČNÉ PŘÍLEHLÝCH PROSTORŮ
VÝKOPY V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVÝMI I STÁVAJÍCÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI PROVÁDĚT RUČNĚ A KŘÍŽENÁ POTRUBÍ
ČI KABELOVÁ VEDENÍ DÁT DO CHRÁNIČEK DLE ČSN 73 6005 ČI ZÁK Č. 222/1994 Sb. S NÁVAZNOSTÍ NA METODIKU
DLE ZÁK Č. 458/2009 Sb. (JENŽ NAHRAZUJE PŘEDCHOZÍ ZÁKON) A DALŠÍCH NAPŘ. ČSN 73 6006, ČSN 73 3050 ...
PŘI VEDENÍ SÍTÍ A TRUBNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PŘI JEJICH SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ
DLE ČSN 73 6005 A OSTATNÍCH PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A NARIŽENÍ A POŽADAVKŮ SPRÁVCŮ ČI MAJITELŮ
JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

Kat.území: Písek

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: BpV

Dokumentace pro společné povolení

Vypracoval:	Milan BALOUN	Milan Baloun Horymírova 415, 397 01 Písek IČO : 43814166 tel. : 724 891 098 email : milan.baloun22@gmail.com
Odpovědný projektant:	Milan BALOUN	
Vedoucí projektant:	Milan BALOUN	
Místo stavby:	Obec Vlksice - Střítež, kat.ú. Střítež u Milevska	Datum : 01/2019
Investor:	Obec Vlksice, Vlksice č.p. 4, 399 01 Vlksice	Stupeň : Společná dokumentace pro ÚR a DSP
Prodloužení kanalizace v k.ú. Střítež u Milevska		Formát : 5 A4
KANALIZACE		Kraj : Jihočeský
D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		Zakázkové číslo : 02 - 2019
Obsah:	SITUACE NOVÉ KANALIZACE	Měřítko 1:250
		Paré č. Výkres č. D.2.2



88/1

POZNÁMKA 2

DÉLKOVÉ KÓTY UVEDENÉ NA VÝKRESE JSOU VEDENY VE VODOROVNÉ ROVINĚ. SKUTEČNÉ DÉLKY
MĚŘENÉ VE SKUTEČNÉM SVAHOVANÉM TERÉNU SE BUDOU ČÁSTEČNĚ LIŠIT.
KÓTOVÁNÍ NOVÉ KANALIZACE JE VZTAŽENO PO DOHODĚ S INVESTOREM KE STÁVAJÍCÍM
PEVNÝM OBJEKTŮM A K HRANICÍM POZEMKŮ.

POZNÁMKA 1

NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z ROUR KG - PVC-U V TLAKOVÉ ŘADĚ SN 10
NEBO SN 12. NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY NA VENKOVNÍ KANALIZACI BUDOU BETONOVÉ O PRŮMĚRU 1000 mm. OSAZOVÁNÍ BETONOVÝCH ŠACHET
PROVÁDĚT DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE ŠACHET. POKLOPY BUDOU TYPOVÉ PRO BETONOVÉ ŠACHTY V ZATÍŽENÍ D 400.
POKLOPY BUDOU V PROVEDENÍ S ODVĚTRÁNÍM.
NOVOU GRAVITAČNÍ KANALIZACI VĚST VE SPÁDU min. 3 ‰ S KRYTÍM min. 1,0 m NAD HORNÍ HRANU POTRUBÍ.
VÝŠKY TERÉNU V PROSTORU VEDENÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÝ STAV BUDE ZNÁM
AŽ PŘI VLASTNÍM OSAZOVÁNÍ NOVÉ VENKOVNÍ KANALIZACE.
PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A POKLÁDKY NOVÉ KANALIZACE KOORDINOVAT S VÝKOPY A POKLÁDKOU OSTATNÍCH PODZEMNÍCH
VEDENÍ. NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PROVÉST DLE ČSN 75 6780, ČSN EN 12 056 ČSN EN 752 A OSTATNÍCH
PLATNÝCH Norem A NARIŽENÍ. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PROVÉST JAKO TĚSNÉ (PROVÉST ZKOUŠKU NA TĚSNOST).
DÁLE JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÉ ČSN 73 6005.

PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU NOVÉ VENKOVNÍ KANALIZACE, KABELOVÝCH VEDENÍ A
VÝKOPŮ PRO OBJEKTY NOVÉ VENKOVNÍ KANALIZACE MUSÍ BÝT BRÁN ZŘETEL NA KÖRĚNOVÝ
BAL STÁVAJÍCÍCH OVOCNÝCH ČI JINÝCH CH DŘEVIN. V PŘÍPADĚ MOŽNÉHO ZÁSADNÍHO POŠKOZENÍ
KÖRĚNOVÉHO SYSTÉMU DŘEVIN BUDE UPRAVENA TRASA NOVÉ KANALIZACE PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM.
NAVROVOMANÉ ŘEŠENÍ VENKOVNÍCH VEDENÍ LZE V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADOCH POZMĚNIT PŘI
SOUHLASU ZPRACOVATELE PD. PROVÁDĚNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT KU PROSPĚCHU STAVBY.
KAŽDOU ZMĚNU OPROTÍ PD JE NUTNO KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM PD A INVESTOREM.