

## DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

**Název veřejné zakázky:** MATEŘSKÁ ŠKOLKA KŘEMŽE – ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN

**Zadavatel:** Městys Křemže  
**Sídlo:** Náměstí 35, Křemže, 382 03  
**IČ:** 00245950

**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** Ing. Josef Troup, starosta obce

V Křemži dne 2. 5. 2013

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.

**Dotaz** vznesený Ing. Mahdalem ze společnosti HM Pro CZ s.r.o. na prohlídce místa stavby, která se konala 30. 4. 2013 od 9:00.

„Na stávajícím objektu je zřetelné napojení hromosvodů na stávající konstrukci objektu a není viditelné napojení na stávající zemní síť. Existuje stávající zemní síť, na kterou bude možné nové svody napojit tak, aby bylo možné práce na hromosvodech považovat za opravu, a tím i revize bude odpovídat tomuto rozsahu prací?“

**Odpověď zadavatele:**

„Dle vyjádření projektanta stávající zemní síť kolem objektu existuje. Nový kabel se povede po fasádě a napojí se na stávající zemnění přes revizní spojku. Stávající lišta se ze soustavy zcela odpojí. Práce na hromosvodech, lze považovat za opravu a tím i revize bude odpovídající tomuto rozsahu prací. Položky ve výkazu prací zůstávají tedy beze změny.“

S pozdravem

Ing. Josef Troup, starosta obce

**MĚSTYS KŘEMŽE**  
Náměstí 35, 382 03 Křemže  
DIČ: CZ00245950

(3)