

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

„Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XIII

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 (obdržena dne 06. 01. 2023)

Dotaz 1)

Dobrý den,

v návaznosti na rozsah a komplexnost nabídky požadovanou ZD Vás tímto žádáme o umožnění posunu termínu podání předběžné nabídky na akci "Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem" o 4 týdny tj. z 31.12.2023 na 28.2.2023.

Máme za to, že složitost stávající technologie, nutnost její demontáže a instalace nové technologie vedou k celkové náročnosti projektu v takovém rozsahu (jedná se prakticky o rozsah podobný stupni basic design), jaký není reálné detailně zpracovat v rámci času poskytnutého pro Předběžnou nabídku.

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje odpověď na obdobný dotaz v rámci Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace XI ze dne 3. 1. 2023 (dotaz č. 1). V návaznosti na harmonogram zadávacího řízení a požadovaný termín ukončení realizace plnění veřejné zakázky, není

možno akceptovat požadavek na prodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek. Předběžné nabídky musí být zadavateli podány ve lhůtě stanovené zadavatelem v bodě 4. Výzvy k podání nabídek ze dne 22. 11. 2022, tj. **do 10:00 hod. dne 31. 1. 2023.**

Lhůta pro podání předběžných nabídek je zadavatelem i s přihlédnutím k možné časové náročnosti přípravy předběžných nabídek účastníky zadávacího řízení již stanovena s časovou rezervou, a to ve více než dvojnásobné délce oproti minimální délce lhůty pro podání předběžných nabídek vymezené v § 62 odst. (2) ZZVZ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 (obdržena dne 06. 01. 2023)

Dotaz 1)

Dobrý den,

Chtěl bych Vás touto cestou požádat o doplnění následujících informací:

Prosíme o vyjasnění jmenovité teploty NT páry na připojovacím místě. V dokumentu *TG7_B.1_P01_Pripojovací body_fin* jsou uvedeny následující hodnoty: 1 MPa, 300°C, v definici provozních stavů v dokumentu *TG7_A.3.6_Garantované parametry_rev01* je na řádce č. 66 uvedena hodnota 280°C.

Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedeným teplotám NT páry sděluje, že se jedná o hodnoty stávající a budoucí. Parametry NT páry v připojovacím bodě jsou v současnosti 1 MPa a 300 °C, což je dáno aktuálně provozovanou technologií v teplárně Komořany. Parametry NT páry, které jsou uvedeny v dokumentu *TG7_A.3.6_Garantované parametry (soubor TG7_A.3.6_Garantované parametry_rev02.xlsx)*, odpovídají budoucímu stavu po zprovoznění nového technologického celku v teplárně Komořany.

Zadavatel dále uvádí, že pro účely garančního měření na parní kondenzační turbíně s regulovaným odběrem bude teplota NT páry upravena tak, aby parametry odpovídaly hodnotám uvedeným v dokumentu *TG7_A.3.6_Garantované parametry (soubor TG7_A.3.6_Garantované parametry_rev02.xlsx)*. Pozn. zdrojem NT páry bude v době garančního měření redukční stanice 8/1 MPa s možností úpravy teploty výstupní páry v rozsahu 250 až 310 °C.

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel
(podepsáno elektronicky)