

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

Odbor životního prostředí

Spis. zn.: S-MUTI 4564/2024/OŽP/KřP
Č. j.: MUTI 6415/2024
Počet listů: 1 Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Petra Křivanová
Tel.: 549 439 769
E-mail: petra.krivanova@tisnov.cz

Tišnov, 07.02.2024

„Tišnov ul. Kukýrna (ul. Polní) – ul. Lomnická (ul. Králova) – obnova vodovodních řadů“

SDĚLENÍ

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 26.01.2024 žádost **Marcely Skříčkové, IČ: 01194593, Jiráskova 514, 666 01 Tišnov**, o sdělení k projektové dokumentaci k akci **„Tišnov ul. Kukýrna (ul. Polní) – ul. Lomnická (ul. Králova) – obnova vodovodních řadů“**.

Dle předložené projektové dokumentace (zpracovatel: Marcela Skříčková – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1005591, datum 01/2024) je trasa opravovaných úseků navržena v původní trase, původní dimenzi, ochranné pásmo se nemění. PD řeší obnovu (opravu) stávajících vodovodních řadů (šedá litina DN150, IPE DN 80) v Tišnově, nad centrem města. Jedná se o obnovu stáv. vodovodních řadů v lokalitě ul. Kukýrna, Lomnická.

SO 01 Oprava vodovodního řadu „LO-KU“ - TLT DN 150, délka 220,0 m

Trasa stáv. řadu LT DN150, tzn. i trasa navrhovaného řadu TLT DN150. Přepojení vodovod. řadu do ul. Drbalova z téhož materiálu a dimenze. Začátek opravy za křižovatkou ul. Kukýrna a ul. Polní (cca před č.p. 484) na řad DN150. Konec opravy za vozovkou ul. Lomnická cca před památečným Křížem. Napojením na stáv. rozvodný vodovodní řad DN150 (směr do ul. k Čimperku). Trasa převážně krajem vozovky krajského významu III/3773 nebo v přidružených pozemcích této vozovky. V rámci stavby budou přepojeny stávající vodovodní přípojky od zástavby RD.

SO 02 Oprava vodovodního řadu „LO-KU-1“ – PE 100 RC SDR 11 – profil 90x8,2, délka 358,0 m

Trasa stáv. řadu IPE De90, tzn. i trasa navrhovaného řadu PE 100RC 90x8,2. Začátek opravy v ul. Polní, před křižovatkou s ul. Kukýrna (cca před č.p.639). Trasa ukončena v místě v nezpevněné veřejné ploše (za vozovkou III/3773, nejbližším RD č.p. 1766). V rámci stavby budou přepojeny stávající vodovodní přípojky od zástavby RD, restaurace.

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad

sděluje,

že k dané opravě vodovodní sítě **nená připomínek.**

Dle ustanovení § 15 odst. 2 vodního zákona stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa. Podle ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona je stavebník mimo jiné povinen o zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

Ing. Petra Křivanová
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Marcela Skříčková, Jiráskova 514, 666 01 Tišnov (DS)

Vypraveno dne: 07.02.2024