



- Připojky k rodinným domům**
- 2 ks Univerzální navrtávací pas DN 150-1" - TLT
 - 2 ks Š 25 - TLT
 - 2 ks Spojka vnější závit viz příloha č. F.2-01-06 Vzorová skladba přepojení přípojeky
 - 1,00 m POTRUBÍ Z LINEÁR. POLYETYLÉNU DE 32 x 3,0 PE 100 RC SDR 11
 - 1,00 m výstražná fólie

Soupis materiálu:

Vodovodní řad

| | | |
|--------------------------|---|--|
| dl. 260,00 m | výstražná fólie | |
| pro dl. potrubí 260,00 m | identifikační vodič, výtlačovací markery, orientační tabulky | |
| DN150 - 45ks á 6,00m | TRUBKY z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým hrdlem PN10 Vnější povrch zároveň pozinkován (složina Zn, Al s příměsí dalšího kovu) ve vrstvě 400g/m ² | ARMATURY z tvárné litiny PN10 s těžkou protikorozní ochranou podle GSK, vč. těsnících spojů |
| DN150- 52 ks | Pružný násuvkový zakusovací zámkový spoj pro trubky a tvarovky s jednokomorovým hrdlem | TVAROVKY z tvárné litiny PN10 dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomor. hrdlem, přírub. tvarovky s otočnou nebo pevnou přírubou Vnější a vnitřní povrch tvarovek v trase: fosfatizace zinkem + krycí vrstva nanášená katarofórou o síle min. 70 µm dle ČSN EN 545 nebo alternativně práškový epoxid o síle min. 250 µm dle ČSN EN 14901 |
| DN150- 7 ks | Pružný násuvkový těsnící spoj pro trubky a tvarovky s jednokomorovým hrdlem | |

- 1 x komplet Napojení hydrantu (v provedení vzdušník) viz příloha č. F.2-01-04 Vzorová skladba napojení podzemních hydrantů
 - 1 x komplet Napojení hydrantu (v provedení kalník) viz příloha č. F.2-01-04 Vzorová skladba napojení podzemních hydrantů
- POVĚŘENÝ PRACOVNÍK VAŠ ROZHODNE, ZDA BUDE POUŽIT HYDRANT STÁVAJÍCÍ, NEBO NOVÝ v místě napojení na stávající řad

- 2 ks TLT - T kus 150/100
- 2 ks TLT - T kus 150/80
- 1 ks TLT - X kus 150
- 2 ks TLT - MK kus 45st DN150 - koleno s jedním hrdlem
- 2 ks TLT - MK kus 11st DN150 - koleno s jedním hrdlem
- 4 ks TLT - Š 150
- 1 ks TLT - K koleno 22st DN150
- 8 ks TLT - K koleno 11st DN150
- 7ks Spojka SYNOFLEX jistěná proti posunu DN150 (příruba x hrdlo)
- 3 ks Spojka SYNOFLEX jistěná proti posunu DN150 (hrdlo x hrdlo)
- 1 ks Spojka SYNOFLEX REDUKOVANÁ jistěná proti posunu DN150/125 (hrdlo x hrdlo)

| | | | |
|------------------------|--|---|------------|
| Vypracoval: | Marcela Skříčková | Marcela Skříčková autORIZOVANÝ technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz | |
| Zodpovědný projektant: | Marcela Skříčková | | |
| Kraj: Jihomoravský | K. ú.: Tišnov | | |
| Objednatel: | Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko | Paré č. | |
| Část: | SO 01 Oprava vodovodního řadu "LO-KU" | Datum: | leden 2024 |
| Název přílohy: | Kladečské schéma - řad "LO-KU" | Měřítko: | - |
| | | Formát: | 3 x A4 |
| | | Stupeň: | DPS |
| | | Číslo výkresu: | F.2-01-05 |