



Přepojení přípojek:
viz příloha č. F.2-02-05 Vzorová skladba přepojení vodovodních přípojek

- 8,00m POTRUBÍ Z LINEÁR. POLYETYLÉNU DE 32x3,0 PE 100RC SDR 11
 - 1,00m POTRUBÍ Z LINEÁR. POLYETYLÉNU DE 50x4,6 PE 100RC SDR 11
 - 9,00 m výstražná fólie
- Varianta 1.**
- 15 ks Univerzální navrtávací pas DN 80-1" - TLT
 - 15 ks Š 25 - TLT
 - 15 ks Spojka vnější závit
- Varianta 2.**
- 2 ks Univerzální navrtávací pas DN 80-1 1/2" - TLT
 - 2 ks Š 40 - TLT
 - 2 ks Spojka vnější závit

ŘAD "LO-KU-1"
PE 100RC SDR11 - 90x8,2-dl. 358,00m

Soupis materiálu:

- dl. 358,00 m PE100 RC De 90x8,2 SDR11
 - dl. 358,00 m výstražná fólie
 - pro dl. potrubí 358,00 m identifikační vodič, vytyčovací markery, orientační tabulky
- 15 ks Objímka - elektrotvarovka pro DN 80 (pouze u tvarovek)
 - 6 ks Integrovaný lemový nákrúček DN 80
 - 2 ks T 80/80 - TLT
 - 1 ks T 100/80 - TLT
 - 9 ks Koleno 11St - elektrotvarovka DN 80
 - 5 ks Koleno 30st - elektrotvarovka DN 80
 - 1 ks Koleno 45st - elektrotvarovka DN 80
 - 1 ks TLT - R kus 150/80
 - 1 ks TLT - R kus 200/150
 - 1 ks TLT - TT přírubový kříž 200/80
 - 3 ks TLT - Š80
 - 2 ks TLT - Š200
 - 1 ks Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN100/100 (příruba x hrdlo)
 - 1 ks Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN80/80 (příruba x hrdlo)
 - 1 ks Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN150/150 (příruba x hrdlo)
 - 1 ks Spojka SYNOFLEX jištěná proti posunu DN200/200 (příruba x hrdlo)

2 x komplet Napojení hydrantu (v provedení vzdušník) viz příloha č. F.2-02-04 Vzorová skladba napojení podzemních hydrantů

1 x komplet Napojení hydrantu (v provedení kalník) viz příloha č. F.2-02-04 Vzorová skladba napojení podzemních hydrantů

POVĚŘENÝ PRACOVNÍK VAŠ ROZHODNĚ. ZDA BUDE POUŽIT HYDRANT STÁVAJÍCÍ, NEBO NOVÝ V MÍSTĚ NAPojENÍ NA STÁVAJÍCÍ FAD

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz	
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková		
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov		
Objednatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		
Akce:	Tišnov ul. Kukýrna (ul. Poiní) - ul. Lomnická (ul. Králova) - obnova vodovodních řadů	Paré č.	
Část:	SO 2 Oprava vodovodního řadu "LO-KU-1"	Datum:	leden 2024
Název přílohy:	Kladečské schéma - řad "LO-KU"	Měřítko:	-
		Formát:	4 x A4
		Stupeň:	DPS
		Číslo výkresu:	F.2-02-05