

# Vzorový souběh a křížení kanalizace s vodovodem



## POZNÁMKY

- VZOROVÉ ŘEZY JSOU ZPRACOVÁNY PŘI DODRŽENÍ NORMY ČSN 73 6005
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝR. SÍTÍ
- OD VYTÝČENÉHO VEDENÍ NUTNO PROVÁDĚT RUČNÍ ODKOP  
MIN. 1,00 m OD VNĚJŠKU VEDENÍ (NA OBĚ STRANY)
- DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZABEZPEČENÍ - POKYNY PŘÍSLUŠNÉHO PRACOVNÍKA PŘI VYTÝČENÍ
- POKUD PO DOKONČENÍ PRACÍ NEBUDE DODRŽENA NORMA ČSN 73 6005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ", PLATÍ OPATŘENÍ UVEDENÁ V OBJEKT. TZ

<table border="1"> <tr> <td>Vypracoval:</td> <td>Marcela Skříčková</td> </tr> <tr> <td>Zodpovědný projektant:</td> <td>Marcela Skříčková</td> </tr> <tr> <td>Kraj: Jihomoravský</td> <td>K. ú.: Tišnov</td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko</td> </tr> </table>	Vypracoval:	Marcela Skříčková	Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková	Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov	Objednatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	<p><b>Marcela Skříčková</b>  autorizovaný technik ČKAIT  Jiráskova 514, 666 01 Tišnov  tel.: 723 104 072  e-mail: skrickova.m@seznam.cz</p>	
Vypracoval:	Marcela Skříčková									
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková									
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov									
Objednatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko									
Akce: Tišnov ul. Kukýrna - oprava vodovodních řadů (od křižovatky s ul. Květnická, po č.p. 40, č.p. 258)	Paré č.	Datum: duben 2023 Měřítko: - Formát: 1 x A4 Stupeň: DPS Číslo výkresu: F.2-02-10								
Část: SO 02 Oprava vodovodního řadu "KU-1"										
Název přílohy: Vzorový souběh a křížení s kanalizací										