

Dodatečné informace č.7 k veřejné zakázce „MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“

Brněnské komunikace a.s. jako zadavatel (zastoupen na základě mandátní smlouvy č. 56 00 9 111 ze dne 31.5.2000) veřejné zakázky na stavební práce „MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“ zadávané v otevřeném řízení poskytuje ve lhůtě dle zákona všem uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „DI k ZP“):

Dotaz č.1:

V projektové dokumentaci jsme nenalezli kompletní výpis zámečnických výrobků (např. Z10 a další). Prosím o upřesnění či doplnění.

Odpověď:

Výpis zámečnických výrobků je součástí dodatku č.1 v dodatečné informaci č.6 byly poslány znovu ve formátu pdf.

Dotaz č.2:

Hromosvodná soustava s aktivním jímačem je navržena na základě francouzské normy, která však není platná v ČR. Jímače technologie ESE nejsou pro použití v ČR homologovány. Hromosvodná soustava tak, jak je navržena nelze podle norem platných na území ČR zrevidovat.

Použití technologie ESE je možné jako doplnění funkční jímací soustavy, která sama o sobě splňuje požadavky ČSN EN 62305-3 ed.2. Tato norma není ve fázi návrhu závazná, ale v případě vzniklé škody nebo úrazu je při následném soudním řízení již brána jako závazná.

Prosíme o vyjasnění, případně doplnění.

Odpověď:

Není pravda, že jímače E.S.E. nejsou v ČR homologovány. Doporučujeme tazateli pročíst technickou zprávu hromosvodu. Zde je uvedeno i číslo homologace pro ČR. V homologačním (certifikačním) procesu je uvedeno podle kterých norem se jímače E.S.E. v ČR instalují a revidují. Tou je národní francouzská norma NF C 17-102 v platném znění.

Dále upozorňujeme na legislativu Evropské Unie, konkrétně na pasáže, které se týkají volného pohybu zboží a výrobků, vyrobených v Evropské Unii. Zde se tazatel dozví, že tyto výrobky jsou povinny všechny členské státy přejímat včetně příslušných norem, technických i národních, pokud daný členský stát tyto normy nemá. Norma ČSN EN 62305 se týká pouze klasické jímací soustavy (LPS), ne jímačů E.S.E. Jediná zmínka o jímači E.S.E. je součástí národní informativní přílohy ČSN EN 62305-3 ed. 2/Z1, která byla do ČSN EN 62305-3 ed.2 zapracována na podnět zaměstnance firmy Dehn, který je zároveň předsedou subkomise TNK97 Ochrana proti blesku.

Dotaz č.3:

Dveře plastové pozice P05 jsou ve výpisu prvků v blocích A1-A3 v počtu 6 kusů, ve VV jsou pak uvedeny v počtu 3 ks. Prosím o upřesnění, kolik počtu kusů platí.

Odpověď:

Děkujeme za upozornění, opraveno v přiložených výkazech.

S pozdravem

Ing.Bc. Pavel Burian
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Brněnské komunikace a.s.
Renneská tř. 787/1a
639 00 Brno, Štýřice
tel. 532144242

V Brně dne 11.06.2015