

stavba: tělocvična Řenče							
Energetická bilance dle ČSN 33 2130 ed.2							
Umístění:	název:	hl. jistič	instal. el.	el. příkon	soudob.	el. příkon	se soudob.
	osvětlení tělocvičny komplet		6,4	kW	0,60	3,81	kW
	osvětlení venkovního hřiště "RO"	3x16A	2,9	kW	0,60	1,74	kW
	zařízení baru		9,5	kW	0,50	4,75	kW
	výdejní automaty		2,4	kW	0,45	1,08	kW
	hlavní část VZT "RMaR" (VZT)	3x20A	10,7	kW	0,72	7,70	kW
	ostatní větrání		0,4	kW	0,60	0,24	kW
	rozvaděč "RPO" - mimo běž. provoz	1x16A	1,7	kW	0,10	0,17	kW
	kotelna		0,5	kW	0,90	0,45	kW
	průtokové ohříváče vody 5 a 10 litrů 5x		10,0	kW	0,45	4,50	kW
	ostatní nespecifikované el. spotřebiče		3,0	kW	0,40	1,20	kW
RP	CELKEM	HJ 3x40	47,5	kW	0,54	25,64	kW
	bojler 1x 80l		2,0	kW	0,45	0,90	kW
	tepelné čerpadlo 3x - "RTČ"		55,2	kW	0,46	25,39	kW
RTČ	CELKEM	HJ 3x40	57,2	kW	0,46	26,29	kW
DPS	CELKEM	HJ 3x100	104,7	kW	0,50	51,94	kW

CELKEM soud		25,6	kW
RP			
požadavek			
kW	hod/r	MWh/r	Id "A"
25,64	1116,00	28,619	39,0

CELKEM soud		26,3	kW
RTČ			
požadavek			
kW	hod/r	MWh/r	Id "A"
26,29	1116,00	29,342	40,0

CELKEM soud		51,9	kW
DPS			
požadavek			
kW	hod/r	MWh/r	Id "A"
51,94	1116,00	57,961	78,9