

PŮDORYS 1:50

OSA ZÁBRADLÍ A DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBJEKT MÝČKY

POZNÁMKA
-POKUD BUDE NALEZENA SVISLÁ TRHLINA VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ, TAK SE PRORÝSUJE ŘÍZENOU SPÁROU I DO NOVÉ PŘIBETONÁVKY

cca 520

7000

18800

cca 450

KOTEVNÍ DÉLKA 40Ø, STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE VYSTŘÍDANĚ 70Ø

(X) DISTANČNÍ ŽEBŘÍČEK PO 0,75M

SPONY

DISTANČNÍ PRVKY, LIŠTY

VNITŘNÍ PRŮMĚR ZAKŘIVENÍ
 $\phi < 16 + \phi = 16; 4\phi$
 $\phi > 16; 7\phi$

ZKOSENÍ HRAN

ROZVINUTÝ ŘEZ

NÁJEZDY RAMPY

OP 1

OP 2

OP 3

LEGENDA

- 45x,xx, stávající stav komunikace
- 45x,xx NOVÝ stav komunikace
- VÝDECHOVÉ OTVORY
- ŘÍZENÉ SPÁRY

ŘS-ŘÍZENÉ SPÁRY PO 3,0M

-DETAIL PLATÍ PRO BETONÁŽ V ÚSEKU >6,0M

PRŮBĚŽNÁ VÝZTUŽ

ZKOSENÍ HRANY, VLOŽENÍ TRAPÉZOVÉ LIŠTY

VLOŽENÝ PLECH MEZI VÝZTUŽ PRO VYTVOŘENÍ ŘÍZENÉ SPÁRY

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

-NEBO BETONÁŽ PO ÚSECÍCH 3,0M

I.ETAPA

I.ETAPA

DOČASNÉ UZAVŘENÍ A
ZABEZPEČENÍ HORNÍ PLOCHY
VYSPRÁVKOVOU MALTOU NA
ŽELEZOBETONOVÉ PRVKY

II. ETAPA
NOVÁ SJEDNOCUJÍCÍ ŘÍMSA,
SPRAŽENÍ VLEPENÝMI TRNY

POKUD ZVOLENÁ
TECHNOLOGIE BETONÁŽE
DOVOLÍ, LZE MIN 100MM

NOVÉ
POHLEDOVÉ
PŘIBETONOVÁNÍ

NOVÝ
PROSTAVENÍ
STÁVAJÍCÍCH
VÝDECHOVÝCH
OTVORŮ

NOVÁ

STATIKA OPĚRNÉ STĚNY
V POŘÁDKU, POŽADAVEK
NA SONDU K PŘÍPADNÉ
VÝZTUŽI NENÍ

PROMĚNLIVÁ VÝŠKA 0,2–1,58M

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ
VÝDECHOVÉ OTVORY

BETONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA (TÍŽŇA)

PŘEDPOKLAD BETONOVÝ ZÁKLAD

HLOUBKA
UPŘESNĚNA PŘI
REALIZACI V
ZÁVISLOSTI NA
TVARU
ZÁKLADU

STÁVAJÍCÍ
KOMUNIKACE

600

150

90

K

(S1) KARI Ø6/6–100/100
(KOMPOZITNÍ KARI Ø3/3–100/100)

ØR8/400
VLEPENO V RASTRU 400/400

BETONÁŘSKÁ OCEL	B500B		
PODKLADNÍ BETONY	C12/15	X0	
ŽB ZÁKLADY	C25/30	XA1, XC2	C _{nom} =50MM
ŽB STĚNA	C30/37	XF4, XD3, XC3	C _{nom} =40MM

SO 02 – Statika opěrných zdí

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	HIP	 Havlíčkův Brod s.r.o. Prámský 941 580 01 Havlíčkův Brod PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel./fax: 569 428 747; tel.: 606 624 091 e-mail: dmc.hb@seznam.cz
ing. ZBYNĚK MÁTL	ing. ZBYNĚK MÁTL	ing.J.MAREK	ing.J.MAREK	
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD		
KRAJ : VYSOČINA				
INVESTOR : Technické služby Havlíčkův Brod				
Prostor mytí, objekt myčky a OLK-rozšíření 1.etapy stavby Revitalizace areálu Tech. služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod				DATUM 4/2026 STUPEŇ PD RDS Č. ZAKÁZKY – MĚŘÍTKO 1:50, 1:20
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES TVARU A SCHÉMA VÝZTUŽE				ČÁST DOKUM. Č. VÝKRESU D.1.3 1