


STŘECHA



Ovládací skříň výtahu





Ovládací skříň výtahu



2.NP



1.NP



1.PP

ÚSTŘEDNA EPS
ZETLER EXPERT ZX4, 2-8 KRUHOVÝCH VEDENÍ
+ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ PRO MONTÁŽ DO 8ks LINKOVÝCH MODULŮ RADY 800
+ PŘÍDAVNÝ ADRESOVATELNÝ ZDROJ

- Opticko-kouřový hlásič typ 830 P instalován do soklu bez izolátoru typ 4B, Týco
- Opticko-kouřový hlásič typ 830 P instalován pod podhledy místností do soklu s izolátorem typ 4B1
- Teplotní hlásič typ 830 H instalován do soklu bez izolátoru typ 4B, Týco
- Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič (multisenzor) typ 830 PH instalován do soklu bez izolátoru typ 801 B, Týco
- Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič (multisenzor) typ 830 PH instalován do soklu s izolátorem typ 4B1, Týco
- Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič (multisenzor) typ 830 PH instalován do adresovatelné zásuvky s izolátorem a reléovým modulem s jedním přepínacím kontaktem 2A/30 V ss.
- Adresovatelná siréna s intenzitou až 103 dB, 16 různých tónů napájení adresovatelným vedením, maximální odběr 8,5 mA typ LPSY800, Týco
- Tlačítkový hlásič s izolatorovým modulem, barva červená, krytí IP20, do úrovně odhmatelného vřka bude hlásič zabudován do stěny tak aby bylo možné víko demontován a provést výměnu skla nebo servis hlásiče , typ dln820, Týco
- Tlačítkový hlásič s izolatorovým modulem, barva červená, krytí IP54, typ DIN830, Týco
- Červená siréna s regulací hlasitosti a stroboskop ve společném rámečku včetně patice v provedení IP55
- Červená siréna s regulací hlasitosti včetně patice v provedení IP55
- Stroboskop červený včetně patice v provedení IP55
- Požární ústředna typ EXPERT ZX, Týco
- Externí tablo obsluhy bez zdroje typ ZXf včetně desky připojení TUD800 a vstupné vystupní desky IOB800, Týco
- Obslužné pole požární ochrany
- KTIPO - Klíčový trezor požární ochrany

±0.00 = 324.50 m bpv

Název akce
Novostavba základní školy v Kolovratech

Generální projektant

	Investor	Zpracovatel částí
Hlaváček a Partner s.r.o. Archeologická 2256/1 155 00 Praha 5	Obec Kolovraty Mírová 364/34 103 00 Praha - Kolovraty	mpe mpe s.r.o. Palackého sady 68, 397 01 Písek

Architekt	HIP	vypracoval	Zodpovědný projektant částí
Ing. arch. Martin Hlaváček Ing. arch. Pavel Svoboda	Ing. Iлона Matějčková Ing. Radek Homola		Martin Počta

Stupeň	č. zakázky	Měřítko	Formáty	Revize	Datum	Část dok.	Kód dok.
DSP	HPA 21.09.687	...	* x A4	00	11/2021	D.1.4.9	EPS
Profese EPS - ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE							Číslo výkresu

Název výkresu	SO 02 01	3
SCHÉMA HR		