

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2/16090

zakázky

„Vyvedení tepelné energie do průmyslového areálu Eutech a.s.“

Zakázka je zadávána v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci dotačního programu OP PIK (platnost od 1. 6. 2016)

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Teplárna Šternberk, SE
Sídlo: Holandská 878/2, 639 00 Brno-Štýřice
IČO: 03046542
Zastoupený: Mgr. Pavel Svoreň, předseda představenstva

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Svoreň, předseda představenstva
telefon: +420 720 158 323
email: pavel.svoren@drfg.cz

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČ: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Kroulíková, email: kroulikova@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 16090



Identifikační údaje zakázky:

Druh (předmět) zakázky: Zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení zakázky: Podle Pravidel pro výběr dodavatele v rámci dotačního programu OP PIK

Zakázka je financována ze zdrojů EU.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007073
Číslo a název programu: 01 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název prioritní osy: 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Číslo a název investiční priority: 01.3.10 Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích
Číslo a název tematického cíle: TC Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
Číslo a název specifického cíle: 01.3.10.3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Vážení,

v souladu s body 17) až 20) Pravidel, Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám zakázky „Vyvedení tepelné energie do průmyslového areálu Eutech a.s.“

Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 11. 8. 2016

- 1) *Prosím o informaci, zda opravdu bude předizolované potrubí na vratu i na přívodu v zesílené síle izolace.*
- 2) *Na předizolovaném potrubí je v PD popsáno 10% RTG svarů, v rámci vnitřních rozvodů, je požadavek na RTG také, v jakém rozsahu?*
- 3) *U vnitřních rozvodů potrubí je PD uvedeno do dimenze DN50 použití závitových trubek, tvarovek, atd. Je nutno toto dodržet nebo je možno zaměnit za varné varianty?*
- 4) *Hodnotícím kritériem je z 20% váhou také doba realizace ve dnech. Realizace má probíhat od 1.9.2016, maximálně do 31.10.2016. Jestliže odevzdání nabídek je nyní stanoveno na 29.8.2016, pak zbývají prakticky 2 pracovní dny pro podpis smlouvy, a zahájení prací. Problémem je, že dodací lhůty materiálu, ať již předizolovaného potrubí, či samotné stanice se pohybují od 3 do cca 8 týdnů od objednání, což koliduje s požadovaným termínem realizace. Termín do 31.10.2016 je striktní nebo s ohledem na uvedené dodací lhůty jej lze posunout, s tím že realizace např. započne později?*

Dodatečné informace k dotazu č. 1 ze dne 11. 8. 2016

- 1) Je potřeba vycházet ze specifikace - výkazu výměr, kde jsou uvedeny rozměry potrubí a izolace.
- 2) Pro předizolované potrubí je 10% RTG svarů. Pro vnitřní rozvody v objektech nejsou RTG zkoušky nutné.
- 3) Ano, lze použít varné prvky do DN50.
- 4) V odst. 2.6 zadávací dokumentace jsou uvedeny **předpokládané** termíny realizace, kde je dále uvedeno:

„V případě, že dojde k prodloužení zadávacího řízení a objektivně tak nebude možné zahájit stavební práce ve shora uvedeném předpokládaném termínu, bude skutečný termín zahájení stavebních prací odsunut o dobu prodloužení zadávacího řízení.

*Při posunu předpokládaného termínu zahájení stavebních prací se stanovuje doba provádění stavebních prací na maximálně **60** kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.“*

Termíny a doba realizace se odvíjí od podpisu smlouvy o dílo a lhůt dle čl. 3.1 obchodních podmínek a hodnotícího kritéria „doba realizace díla v kalendářních dnech“ dle odst. 10 zadávací dokumentace stanovené uchazečem.

3.1 „Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději dodoplní uchazeč..... kalendářních dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací;

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla.“

Dotaz č. 2 dodavatele ze dne 15. 8. 2016

„V jaké izolační třídě je navržené předizolované potrubí? V 1 nebo ve 2 ?“

Dodatečné informace k dotazu č. 2 ze dne 15. 8. 2016

Předizolované potrubí je navržené v izolační třídě 1 (základní).

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k zadávacím podmínkám

V rámci těchto dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami uchazečů.

Znění podle dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1/16090

„Lhůta pro podání nabídek končí: 29. 8. 2016 v 10:00 hodin. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s Pravidly.

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek (29. 8. 2016 v 10:00 hodin) v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov. Otevírání obálek není veřejné, resp. není přístupné uchazečům v souladu s bodem 24 Pravidel.“

Znění podle dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 2/16090

*„Lhůta pro podání nabídek končí: **30. 8. 2016 v 10:00 hodin**. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s Pravidly.*

*Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek (**30. 8. 2016 v 10:00 hodin**) v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov. Otevírání obálek není veřejné, resp. není přístupné uchazečům v souladu s bodem 24 Pravidel.“*

V Brně dne 16. 8. 2016

.....
Mgr. Pavel Svoreň, předseda představenstva

Přílohy dodatečné informace: bez příloh