

SO 04.1

PROPOJOVACÍ ŘADY

- PROPOJ Č.1 - HDPE100 RC d90x8,2 mm - DL. 22,0 m
- PROPOJ Č.2 - HDPE100 RC d90x8,2 mm - DL. 21,0 m
- PROPOJ Č.3 - HDPE100 RC d90x8,2 mm - DL. 32,5 m
- PROPOJ Č.4 - HDPE100 RC d160x14,6 mm - DL. 30,0 m
- PROPOJ Č.5 - HDPE100 RC d160x14,6 mm - DL. 14,5 m
- PROPOJ Č.6 - HDPE100 RC d90x8,2 mm - DL. 13,5 m
- PROPOJ Č.7 - HDPE100 RC d110x10,0 mm - DL. 14,5 m
- PROVIZORNÍ PROPOJ - HDPE100 RC d90x8,2 mm - DL. 34,0 m

PS0 5
VENKOVNÍ KABELOVÉ
ROZVODY NN A MN

SO 04.1 ODPAD

- ODPAD Č.1 - HDPE100 RC d160x14,6 mm - DL. 17,0 m
- ODPAD Č.2 - HDPE100 RC d160x14,6 mm - DL. 9,0 m
- ODPAD Č.3 - NEOBSAZENO
- ODPAD Č.4 - HDPE100 RC d90x8,2 mm - DL. 2,0 m

SO 01

VODOJEM CHOČERADY



50

LEGENDA:

NAVROVANÉ OBJEKTY


- VODOVODNÍ ŘADY
- PROVIZORNÍ PROPOJ
- ODPADNÍ POTRUBÍ
- KABEL NN, MN
- NAVŘZENÝ OBJEKT
- BOURANÝ OBJEKT
- RUŠENÉ POTRUBÍ / SÍTĚ
- OPLOCENÍ
- KÁCENÉ STROMY

UPRAVENÉ PLOCHY

- VOZOVKA
- CHODNÍK
- KAČÍREK
- KAČÍREK

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- VODOVODNÍ ŘADY
- VEDENÍ NN



AQUA PROCON s.r.o. Projektové a inženýrská společnost Polockého tř. 12, 612 00 Brno		ŘEŠITEL Ing. Lukáš Morštier	
Kreslil		ODP. ZASTUPCE Ing. Petr Borůnek	
Navrhl		Techn. kontrola	
Kroj Středočeský kraj		Obec Chočeradý	
Investor Obec Chočeradý		Soubor	
VODOVOD CHOČERADY		Formát 3 A4	
-		Datum 09/2017	
		Stupeň DVZ	
		Zakázka 3308/002	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – VDU CHOČERADY		Měřítko 1:200	
		Č. výkresu C.4.1	

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Proboš