

SO 04.2
PROPOJOVACÍ ŘÁDY

PROPOJ Č.8 - HDPE100 RC d110x10,0 mm - DL. 22,0 m
PROPOJ Č.9 - HDPE100 RC d90x8,2 mm - DL. 21,5 m
PROPOJ Č.10 - HDPE100 RC d90x8,2 mm - DL. 8,5 m
PROPOJ Č.11 - HDPE100 RC d90x8,2 mm - DL. 8,0 m
PROPOJ Č.12 - HDPE100 RC d110x10,0 mm - DL. 10,0 m

SO 04.2 ODPAD

ODPAD Č.5 - HDPE100 RC d160x14,6 mm - DL. 24,0 m
ODPAD Č.6 - HDPE100 RC d160x14,6 mm - DL. 8,0 m
ODPAD Č.7 - HDPE100 RC d90x8,2 mm - DL. 11,0 m

PS 06

NAPÁJECÍ KABEL NN

k.ú.Chocerady
k.ú.Bělčice u Ostředka

826/24

SO 02
VODOJEM KOMORNÍ
HRÁDEK

LEGENDA:


- NAVRHOVANÉ OBJEKTY
- VODOVODNÍ ŘÁDY
 - ODPADNÍ POTRUBÍ
 - KABEL NN, MN
 - NAVRŽENÝ OBJEKT
 - BOURANÝ OBJEKT
 - RUŠENÉ POTRUBÍ / SÍTĚ / OBJEKTY
 - OPLOCENÍ
 - KÁCENÉ STROMY

UPRAVENÉ PLOCHY

CHODNÍK

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- VODOVODNÍ ŘÁDY
- VEDENÍ NN
- SDĚLOVACÍ KABEL



AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Polockého tř. 12, 612 00 Brno				ŘEŠITEL Ing. Lukáš Morštier	
				ODP. ZASTUPCE Ing. Petr Baránek	
Kreslil	Navrhl	Odp. projektant	Techn. kontrola		
Kroj	Středočeský kraj	Obec	Chocerady	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5	
Investor	Obec Chocerady				
VODOVOD CHOČERADY					
—					
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES — VDU KOMORNÍ HRÁDEK					
				Soubor	3 A4
				Formát	3 A4
				Datum	09/2017
				Stupeň	DVZ
				Zakázka	3308/002
Měřítko 1:200				č. výkresu	C.4.2

