

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **„Podzemní garáže Praha 3 - zabezpečovací systémy“**

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Z2025-046687**

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název: **městská část Praha 3**
Sídlo: **Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3**
IČ: **00063517**

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Název: **Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.**
Sídlo: **Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3**
IČ: **24827452**

Vysvětlení zadávací dokumentace #2

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byla dne 16.9.2025 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

VV je velmi konkrétní a dodržet veškeré parametry by znamenalo použít Čínské výrobky, což v upřesnění zadávací dokumentace vylučujete. Dále jsou ve VV položky, které nelze editovat a upravit na navrhovaný systém (např. rozšiřující licence se u každého SW uplatňují jinak a zadání pak není obecné) Prosím o dovysvětlení.

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel se neztotožňuje s názorem dodavatele. Zadavatel uvádí, že technické zadání vč. výkazu výměr umožňuje nabídnutí plnění splňující požadavky dle změny zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10.9.2025, tzn., že technické zadání umožňuje použití výrobků, které nepocházejí z Číny.

Zadavatel dále uvádí, že má dodavatel využít stávající položky ve VV týkající se licencí, do kterých rozpočítá ceny za nabízené licence, tak aby výsledná částka odpovídala nabízeným licencím.

Dotaz č. 2

VV neřeší výstavbu – výměnu vjezdových sloupů, které se při obhlídce objektů jeví jako značně nevyhovující pro umístění interkomů a nových zařízení. Opravdu je požadavek na ponechání původních sloupků pro čtečky a pouze jejich úprava?

K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:

Ano, zadavatel požaduje nacenění výkazu výměr dle posledního znění, tzn. ponechání původních sloupků pro čtečky, kdy bude provedena pouze jejich úprava.

Dotaz č. 3

Může navrhovaný VMS umožňovat jednotnou správu zařízení, ale trvalou vizualizaci kamer řešit jiný SW s tím, že VMS může zobrazovat poplachové kamery na základě různých událostí?

K dotazu dodavatele č. 3 zadavatel uvádí následující:

Ano, navrhovaný VMS může umožňovat jednotnou správu zařízení, kdy trvalou vizualizaci kamer bude řešit jiný SW, avšak doporučujeme nabídnutí jednotné integrační platformy s možností vytváření návazností mezi jednotlivými dodanými technologiemi.

Dotaz č. 4

Požadavek na certifikaci projektového manažera systémem PRICE2 apod se nám nejeví jako adekvátní vzhledem k rozsahu zakázky. Postačí autorizace technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT?

K dotazu dodavatele č. 4 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel se rozhodl, že za účelem rozšíření okruhu dodavatelů upraví požadavek na prokázání splnění technické kvalifikace v případě projektového manažera, a to v čl. 6.14. písm. B. bod 1. (Projektový manažer), pod písm. a), který nově zní:

*„platný certifikát ITIL a/nebo PRINCE2® Practitioner a/nebo jiná obsahově obdobná certifikace, **popř. autorizace či registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „autorizační zákon“)** v oboru technika prostředí staveb, specializací elektrotechnická zařízení.“*

Upravené znění zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že upravený dokument je vložen přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy pro jeho zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC.

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 ve spojení s ustanovením § 99 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **4.11.2025 do 10:00.**

.....
za městskou část Praha 3
JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.