

KLADĚČSKÉ SCHÉMA – VĚTEV D-1, D-1-1, D-1-2, D-2, D-3

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-TLAKOVÁ-VĚTEV D-1
PE100RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR11
d90x8,2P-236,90m

PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA (KALNÍK, VZDUŠNÍK)
POTRUBÍ d63 POTRUBÍ d75

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-TLAKOVÁ-VĚTEV D-1
PE100RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR11
d75x6,8P-221,82m

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-TLAKOVÁ-VĚTEV D-3
PE100RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR11
d75x6,8P-146,50m

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-TLAKOVÁ-VĚTEV D-2
PE100RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR11
d63x5,8P-87,90m

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-TLAKOVÁ-VĚTEV D-1
PE100RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR11
d63x5,8P-132,37m

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-TLAKOVÁ-VĚTEV D-1-1
PE100RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR11
d63x5,8P-229,28m

DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VÝPIS MATERIÁLŮ	DN,d	mn.	m.j.
POTRUBÍ A TVAROVKY Z POLYETYLENU			
POTRUBÍ PE 100 d90x8,2P SDR11	90x8,2	236,90	m
POTRUBÍ PE 100 d75x6,8P SDR11	75x6,8	368,32	m
POTRUBÍ PE 100 d63x5,8P SDR11	63x5,8	449,55	m
POTRUBÍ PE 100 d50x4,6P SDR11	50x4,6	81,40	m
POTRUBÍ PE 100 d110	110	10,5	m
ELEKTROKOLENO 22,5°	90	1	ks
ELEKTROKOLENO FLEXIBILNÍ JEDNOSTRANNÉ 12°	90	1	ks
ELEKTROKOLENO 45°	63	1	ks
NAVRTÁVACÍ T-KUS ODBOČKOVÝ S UZAVÍRATELNÝM VENTILEM	90/40	12	ks
NAVRTÁVACÍ T-KUS ODBOČKOVÝ S UZAVÍRATELNÝM VENTILEM	75/40	26	ks
NAVRTÁVACÍ T-KUS ODBOČKOVÝ S UZAVÍRATELNÝM VENTILEM	63/40	19	ks
ELEKTRO T-KUS	63/63	2	ks
ELEKTRO T-KUS	75/75	3	ks
ELEKTRO T-KUS	50/50	4	ks
ELEKTROREDUKCE	90/75	6	ks
ELEKTROREDUKCE	75/63	2	ks
ELEKTROREDUKCE	63/50	2	ks
ELEKTROREDUKCE	50/40	4	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK	90	9	ks
OTOČNÁ PŘÍRUBA PP/OČEL	90	9	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK	63	8	ks
OTOČNÁ PŘÍRUBA PP/OČEL	63	8	ks
POTRUBÍ A TVAROVKY Z TVRANÉ LITINY			
PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA PRO ODP.VODU+ISO KOLENO 90°	63	4	ks
PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA PRO ODP.VODU S PŘÍMÝM PŘÍRUBOVÝM NAPOJENÍM	80	3	ks
ŠOUPĚ PRO ODP.VODU	50	4	ks
ŠOUPĚ PRO ODP.VODU	80	3	ks
ŠOUPĚ PRO ODP.VODU	40	4	ks
OSTATNÍ VÝROBKÝ			
POKLAP LITINOVÝ ŠOUPÁTKOVÝ		11	ks
POKLAP LITINOVÝ HYDRANTOVÝ (PRO PROPLACHOVACÍ SOUPRAVU)		7	ks
POKLAP LITINOVÝ TELESKOP.PRO DOMOVNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE		57	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELES.PRO DOMOVNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE		57	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPĚ	50	4	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPĚ	80	3	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPĚ	40	4	ks
VÝHLEDÁVACÍ VODIČ Cu 4mm2 (délka + 5%)		1190,0	m
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE		1190,0	m
ORIENTAČNÍ TABULKY (NA SLOUPEK)-ŠOUPÁTKO, HYDRANT		68	ks
ČERPACÍ ŠACHTA		57	ks

OBJEDNATEL: VaK HLUČÍN, s.r.o., Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín	AQUA STAVBY s.r.o.	
ZHOTOVITEL: AQUA STAVBY s.r.o., Stará čtvrť 365, 725 28 Ostrava-Lhotka	Stará čtvrť 365, 725 28 Ostrava-Lhotka pchalkova@aquastavby.cz	
VYPRACOVAL Ing. Kateřina Pchálková	ZODP.PROJEKTANT Ing. Kateřina Pchálková	
NÁZEV STAVBY : VYBUDOVÁNÍ ODDĚLNÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V MĚSTSKÉ ČÁSTI BOBROVNÍKY, MALÁNKY, HLUČÍN PŘESTAVBA ČOV BOBROVNÍKY NA ČS A DEŠŤOVOU ZDRŽ		
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ SO 01.1 PODRUŽNÉ ŘADY TLAKOVÉ KANALIZACE	FORMÁT :	5 x A4
NÁZEV VÝKRESU : KLADEČSKÉ SCHÉMA VĚTEV D-1, D-1-1, D-1-2, D-2, D-3	STUPEŇ :	DPS
	DATUM :	10/2019
	MĚŘÍTKO :	--
	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.01.18

Obsah tohoto dokumentu je duševním vlastnictvím společnosti AQUA STAVBY s.r.o. a nesmí být on ani jeho část bez jejího písemného souhlasu upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, než vyplývá ze smlouvy o dílo.

ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU

