

Podélný profil výtlačného potrubí uloženého na betonových patkách

DN [mm] - MATERIÁL
SKLON [promile] - DÉLKA [m]
ULOŽENÍ

[illegible]

VODOVODNÍ ŘAD A
JIŽ ZREALIZOVÁNO

VÝTLAČNÉ POTRUBÍ

100

100

1000

1000

PLECH POZINK

TEPELNÁ IZOLACE
POLYSTYRÉN TL.100mm

OBJÍMKA – ON 130700 . 2

PRYŽ TL.1,5 mm

(K ODDĚLENÍ TRUBKY A OBJÍMKY)

PE TRUBKA Ø 140x12,7 mm

KLUZNÁ PODPĚRA
DLE ON 130802

PROFIL U 180
ZABETONOVÁN

BETONOVÁ PATKA
Z BETONU C12/15

OBJEDNATEL: VaK HLUČÍN, s.r.o., Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín			
ZHOTOVITEL: AQUA STAVBY s.r.o., Stará čtvrť 365, 725 28 Ostrava-Lhotka			
VYPRACOVAL Ing. Kateřina Pchálková	ZODP.PROJEKTANT Ing. Kateřina Pchálková		Stará čtvrť 365, 725 28 Ostrava-Lhotka pchalkova@aquastavby.cz
NÁZEV STAVBY : VYBUDOVÁNÍ ODDÍLNÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V MĚSTSKÉ ČÁSTI BOBROVNÍKY, MALÁNKY, HLUČÍN PŘESTAVBA ČOV BOBROVNÍKY NA ČS A DEŠŤOVOU ZDRŽ			FORMÁT : 4x A4 STUPEŇ : DPS DATUM : 10/2019 MĚŘÍTKO : 1:100/100
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ SO 01.1 PODRUŽNÉ ŘADY TLAKOVÉ KANALIZACE		ČÍSLO VÝKRESU: KŘÍŽENÍ VODNÍHO TOKU-PODÉLNÝ ŘEZ+PŘÍČNÝ ŘEZ	
		D.1.4.01.28	

Obsah tohoto dokumentu je duševním vlastnictvím společnosti AQUA STAVBY s.r.o. a nesmí být on ani jeho část bez jejího písemného souhlasu upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, než vyplývá ze smlouvy o dílo.