

[illegible]

N1	VÝPLŇOVÝ SPÁDOVANÝ BETON C20/25; cca 24,00 m³
N2	VÝPLŇOVÝ BETON C12/15; cca 6,60 m³
N3	VÝSTAVBA NOVÉ PROVOZNÍ BUDOVY, VIZ PŘÍLOHA PROVOZNÍ BUDOVA
N4	VODOTĚSNÉ UZAVŘENÍ TRUBNÍHO PROSTUPU STĚNOU DN 200 (4 ks)
N5	VODOTĚSNÉ UZAVŘENÍ TRUBNÍHO PROSTUPU STĚNOU DN 150 (1 ks)
N6	JÁDROVE VRTÁNÍ OTVORU Ø250 mm, NÁSLEDNÉ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU KOLEM TECHNOLOGICKÉHO POTRUBÍ SEGMENTOVÝM TĚSNĚNÍM (2 ks)
N7	JÁDROVE VRTÁNÍ OTVORU Ø200 mm, NÁSLEDNÉ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU KOLEM TECHNOLOGICKÉHO POTRUBÍ SEGMENTOVÝM TĚSNĚNÍM (3 ks)

01	NEREZOVÝ L PROFIL 160x100x12 mm; d. 4,00m; 4ks; HMOTNOST cca 375,7 kg
02	NEREZOVÁ PLOTNA 160x100mm; d. 4,00m; 2ks; HMOTNOST cca 100,5kg
03	OCELOVÝ L PROFIL 160x100x12 mm; d. 4,00m; OCEL TŘ. 11; 4ks; HMOTNOST cca 375,7 kg
04	OCELOVÁ PLOTNA 160x100mm; d. 4,00m; OCEL TŘ. 11; 2ks; HMOTNOST cca 100,5kg
05	NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ, v. 1100mm; DÉLKA CELKEM 24,4m
06	NEREZOVÁ OKOPOVÁ LIŠTA, DÉLKA CELKEM 24,4m
07	NEREZOVÁ VRÁTKA PRO OTVOR 950mm; v. 1100mm; 1 ks
08	ZÁVITOVÁ TYČ Ø12 VČ. PÁRU MATIC A PODLOŽEK; d. 450mm; 20 ks
09	KOTVA HILTI M12 S TMELEM HIT HY 200; 20 ks
10	NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ, v. 1100mm, DÉLKA 1,671m; 1ks
11	KOMPOZITNÍ PŘÍČLOVÝ ŽEBŘÍK; d. 400mm; VČ. KOTEVNÍCH NEREZOVÝCH PATEK; 1ks PŘÍČLE S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU
12	KOMPOZITNÍ VÝLEŽOVÉ MADLO; CELKOVÁ VÝŠKA 1100 mm; VČ. KOTEVNÍCH NEREZOVÝCH PATEK; 2 ks MADLA KOTVIT PŘES KOTEVNÍ PATKY DO ŽB STROPŮ POMOCÍ LEPENÝCH KOTEV
13	KOMPOZITNÍ POKOP PŮCHŮŽI PRO OTVOR 800x800mm; VČ. RÁMU Z PROFILŮ L 50x50x5; 1ks RÁM KOTVIT DO ŽB STROPŮ POMOCÍ LEPENÝCH KOTEV

PŮDORYS

Nátok z lapáku písku

DN 200 (nové potrubí technologie)

DN 150

DEŠŤOVÁ ZDRŽ

ODVODŇOVACÍ JIMKA

Otvor Ø 200 (jádrové vrtání), poté utěsnit

Odvzdušnění/zavzdušnění provozní nádrže DN 100

Odvodňovací jímka, hloubka 400 mm

	PROSTÝ BETON DLE URČENÍ		KOMPOZITNÍ/NEREZOVÉ VÝROBKY
	ŽELEZOBETON		NOVÝ STAV
	ROSTLÝ TERÉN		TECHNOLOGICKÉ KOMPONENTY

- ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO Z NEREZOVÉ OCELI TŘ. 17. V PŮDORYSNÉ DÉLCE 24,4 m A 1,671m.
VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1,1m. ZÁBRADLÍ BUDE DODÁNO VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH A NOSNÝCH PRVKŮ.
SOUČÁSTI ZÁBRADLÍ BUDE OKOPOVÁ LIŠTA v. 150 mm PO CELÉ DÉLCE ZÁBRADLÍ MIMO SCHODIŠTĚ.

- VŠECHNY NEREZOVÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT Z NEREZOVÉ OCELI TŘ. 17.
VÝROBKY MUSÍ BYT DOLOŽENY CERTIFIKÁTEM VÝROBCE. MONTÁŽ VÝROBKU MŮŽE PROVÉST VÝROBCE
NEBO ODBORNĚ PROŠKOLENÁ FIRMA S OPRAVNĚNÍM VÝROBCE K MONTÁŽI.

Č. změny	Datum	Popis změny	Schválí

KBprojekt Aqua s.r.o.			K8projektAqua s.r.o. Starovejská 120/154 724 00 Ostrava-Proskovice IČO 06020364	
Vypracoval : Jan Gara	Projektant : Ing. Václav Blažej	HIP : Ing. Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing. Čestmír Krkoška	
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.			Č.zakázky :	2018-021
Akce : Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Bobrovniky, Maláňky, přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a DZ			Stupeň :	DPS
			Datum :	09/2019
			Formát :	5 A4
Část stavby : DSO 04.1 Sdružený objekt ČS a DZ			Měřítko :	1:50
Příloha : Sdružený objekt - navrhovaný stav			Č.přílohy :	2.1.2