

DODATEČNÉ INFORMACE 3

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Identifikační údaje zadavatele	
Název / obchodní firma:	Město Žirovnice
IČ :	00249505
Adresa sídla / místa podnikání:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	starosta města Mgr. Milan Šmíd

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy a plné moci	
Název / obchodní firma:	VIA ALTA a.s.
IČ :	269 06 741
Adresa sídla / místa podnikání:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
Osoby oprávněné za zadavatele jednat	Ing. Jakub John
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Telefon/fax:	725 503 317 / 568 420 905
E-mail:	samesova@via-alta.cz
Rozsah jednání jménem zadavatele	Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností je pověřena k výkonu povinností zadavatele v rozsahu dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.






Dotaz 1 ze dne 7.6.2016:

Dobrý den,

chtěl jsem Vás požádat o zaslání dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výše uvedenou akci. V projektové dokumentaci u výplní otvorů není uvedena výška fixního nadsvětlíku. Prosím o upřesnění.

12 / 2015

Tabulka výplní otvorů, str. 01

OZNAČENÍ	O01	O02	O03
POHLED 1:50 (Z EXTERIERU)			
STAVEBNÍ ROZMĚR [mm]	1 200x2 370	1 600x2 370	1 200x1 700
KS CELKEM	12	3	14
PATRO - KS	1.NP - 12 ks	1.NP - 3 ks	2.NP - 12 ks, 3.NP - 2 ks
PLOCHA OTVORU [m2]	2,84	3,79	2,04
POPIS	DŘEVĚNÉ OKNO DVOJKŘÍDLÉ S HORNÍM NADSVĚTLÍKEM, s dřevěnou okapnicí, s izolačním dvojsklem, křídla otevíravě sklopná, horní nadsvětlík pevný, např. Janošík slim	DŘEVĚNÉ OKNO DVOJKŘÍDLÉ S HORNÍM NADSVĚTLÍKEM, s dřevěnou okapnicí, s izolačním dvojsklem, křídla otevíravě sklopná, horní nadsvětlík pevný, např. Janošík slim	DŘEVĚNÉ OKNO DVOJKŘÍDLÉ S HORNÍM NADSVĚTLÍKEM, s dřevěnou okapnicí, s izolačním dvojsklem, křídla otevíravě sklopná, horní nadsvětlík pevný, např. Janošík slim
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA HNĚDÁ, bude vyzorkována, MADLO - elox. hliník (bronz)	BARVA HNĚDÁ, bude vyzorkována, MADLO - elox. hliník (bronz)	BARVA HNĚDÁ, bude vyzorkována, MADLO - elox. hliník (bronz)
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA JAKO CELKU	Uw= max.1,2 W/m2K	Uw= max.1,2 W/m2K	Uw= max.1,2 W/m2K

Odpověď na dotaz 1:

Dle vyjádření projektanta jsou výšky nadsvětlíků následující:

- u oken s celkovou výškou 2370 mm (O01, O02, O05) je výška nadsvětlíku 870 mm
- u oken s celkovou výškou 1700 mm (O03, O04, O06, O07, O08) je výška nadsvětlíku 600 mm
- u okna s celkovou výškou 1500 mm (O09) je výška nadsvětlíku 500 mm

S ohledem na povahu dotazu není prodloužena lhůta pro podání nabídek.

V Žirovnici dne 7.6.2016

