

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: -----
Ze dne: 27.5. a 9.6.2014

Naše zn.: KHSSC 25054, 27225/2014

Vyřizuje: Světníčková
Tel.: 234 118 132
E-mail: vladimira.svetnickova@khsstc.cz

Datum: 23.6.2014

Jan Král
Ke hřišti 171
Radlík
254 01 Jílové u Prahy

Ohrobec č.p. 30, p.č. 15/2, 506/5, 506/6, přestavba objektu na obecní úřad s vytápěním tepelným čerpadlem, závazné stanovisko pro územní řízení a stavební povolení.

Na základě žádosti stavebníka Obec Ohrobec, V Dolích 5, Ohrobec, zastoupeného Jan Král, Ke Hřišti 171, Radlík, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon“, místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „správní řád“, a § 82 odst. 1 a 2 písm. i/ zákona, projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení akce **Ohrobec č.p. 30, p.č. 15/2, 506/5, 506/6, přestavba objektu na obecní úřad s vytápěním tepelným čerpadlem** a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem dokumentace stavby **Ohrobec č.p. 30, p.č. 15/2, 506/5, 506/6, přestavba objektu na obecní úřad s vytápěním tepelným čerpadlem**

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, kdy z obytných místností v 1.NP a nevyužité půdy vznikne nový obecní úřad. V přízemí bude kancelář pro jednání s občany, kancelář starosty, WC s umyvadlem, kuchyňka a menší přístavba s technickým zázemím a úklidem-technická místnost.

V podkroví bude zasedací místnost, archiv a WC s umyvadlem. Objekt je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci. Větrání přirozené okny příp. nucené. Vytápění tepelným čerpadlem ACOND 12, které je situováno u obvodové stěny obecního úřadu.

Součástí dokumentace je akustická studie zpracovaná Ing. Svatavou Koubelovou, Levského 3193/23, Praha 4, kde předmětem je posouzení vlivu hluku z provozu tepelného čerpadla na okolní obytnou zástavbu a mateřskou školu. Ze závěru vyplývá, že vypočtené hodnoty s dostatečnou rezervou splňují požadavky NV č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro denní dobu. Provoz tepelného čerpadla bude pouze v denní době.

Rozdělovník:
Adresát +příloha
KHS – HOK a.a.



Ing. Blanka Vávrová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Kremeník
v z. Mgr. Eva Kremeníková