

Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané – etapa 1 zadávací řízení na dodavatele

Dodatečné informace, odpovědi na zaslané dotazy:

Dotaz č. 4 ze dne 31.10.2025

Dotaz ohledně VO

1. Podle situace dopravního značení by měla být svítidla EL1.6-42 a EL1.6-41, EL1.6-34 a EL1.6-35, EL1.6-31 a stávající přesouvané protilehlé svítidlo (v PD neoznačeno, zakresleno do výkresu) určeno pro nasvětlení přechodů pro chodce. Tedy s optikou pro přechody a vyšší teplotou chromatičnosti, instalovány na stožárech přechodových. Ve VV toto vůbec není zohledněno.

2. Teplotu chromatičnosti by měl investor jednoznačně stanovit, např. s ohledem na okolní stávající instalace nebo standard města.

3. Stmívatelnost svítidel by měla být také jasně deklarována, mají-li být stmívatelné, pak jakým způsobem, autonomně s přednastaveným útlumem v nočních hodinách nebo dálkovým signálem řízeným RVO, ... ? Toto má zásadní vliv na cenu svítidel, a tedy i celkovou nabídkovou cenu.

V Plané, dne 5. 11. 2025

Odpověď:

k Vašemu dotazu sdělujeme:

Na základě dotazu č. 4), ze dne 31. 10. 2025, byl doplněn výkaz výměr (příloha č. 8, ze dne 5. 11. 2025, která nahrazuje původní přílohu č. 8) výkaz výměr zveřejněný dne 30. 10. 2025.

Ve výkazu výměr je **doplněna** pol. č. 14, 15, 25, 26, 27, 31, upravena položka č. 30 a 33.

Od požadavku na stmívatelnost svítidel veřejného osvětlení investor upouští.

Dokumentace objektu SO 401 aktualizována a doplněna a tyto výkresy jsou zveřejněny jako příloha č. 9 zadávací dokumentace.