



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

Č. j.:	HSKL- 3834-2/2024 - NY	Adresát:
Počet stran:	4	LAPLAN a.s.
Počet příloh:	0	Jana Dlouhá
Vyřizuje za PO:	por. Ing. Magdalena Havlíková	Cejl 504/38
Tel.:	950 865 161, 602 196 515	602 00 Brno
E-mail:	magdalena.havlikova@hzscr.cz	IDDs: f9umfsq
Vyřizuje za OOB:	nprap. Bc. Luboš Martínek	
Tel.:	950 865 125	
E-mail:	lubos.martinek@hzscr.cz	
Datum:	10. 5. 2024	

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady

Místo stavby:

Školní 556/1, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

k. ú.: Poděbrady, parc. č. 1598/1, 5135, parc. č. st. 1597

Stavebník:

Město Poděbrady, IČO 00239640

Jiráho náměstí 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

název: Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady

vypracoval: Ing. arch. Martin Pavlun, ČKA/ČKAIT 4574, neautorizováno

datum: 03/2024

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“) obdržel dne 12. 4. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS STC k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS STC posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel stavby: tělocvična při základní škole včetně zázemí, šaten, toalet a dalšího menšího cvičebního sálu, multifunkční sportovní využití, mimoškolní sportovní a kulturní akce
- zastavěná plocha budovy:773,8 m², ▪ požární výška stavby: 12,45 m,
- počet nadzemních podlaží: 4, ▪ počet podzemních podlaží: 0,
- počet osob navržených v budově: 613, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: druhá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS STC jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS STC vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko s podmínkou.**

Podmínka

- 1) Před započítáním užívání stavby požadujeme provedení koordinačních funkčních zkoušek, k nimž bude HZS STC, územní odbor Nymburk v souladu s čl. 4.8.4 ČSN 73 0875 – PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení přizván. Konání koordinačních funkčních zkoušek musí být oznámeno HZS STC ÚO Nymburk v dostatečném předstihu (nejpozději 14 dní předem).

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**
název: Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady
vypracoval: Ing. Ladislav Huf, ČKAIT 1005501
datum: prosinec 2023

Popis stavby: Předložené požárně bezpečnostní řešení posuzuje novou přístavbu tělocvičny ke stávající ZŠ TGM v Poděbradech na místě odstraněné již nevyhovující tělocvičny. Jedná

se o čtyřpodlažní objekt (z hlediska PBŘ 1.NP až 4.NP, dle stavební části 1.PP a 3.NP) provozně propojený krčkem se základní školou. Stavba bude využívána ke školním i mimoškolním sportovním aktivitám s možností pořádat i jiné kulturní akce typu divadelní představení, ples. Objekt je navržen z nehořlavého konstrukčního systému - kombinace nosných stěn z broušených cihelných bloků a železobetonových stěn, železobetonové monolitické sloupy, železobetonové monolitické desky. Zastavěná plocha objektu je 773,8 m², požární výška objektu je 12,45m. Požární úsek N2.01 Tělocvična je hodnocen jako shromažďovací prostor o velikost 2SP ve výškovém pásmu VP1. Maximální počet osob v případě konání kulturních akcí je 300 osob. Objekt je vybaven požárně bezpečnostním zařízením v tomto rozsahu: elektrická požární signalizace (EPS) se zařízením dálkového přenosu (ZDP), klíčovým trezorem požární ochrany (KTPO) se zábleskovým majákem, nouzovým osvětlením (N.O.) a dvěma chráněnými únikovými cestami typu B (CHÚC-B), vnitřní schodiště, které zároveň slouží jako vnitřní zásahová cesta a venkovní CHÚC-B.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS STC k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou mimo uvedené podmínky splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění podmínky č. 1:

Při navrhování staveb musí být v souladu s §2 odst.2 vyhlášky č.23/2008 Sb. splněny technické podmínky požární ochrany stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č.1 části 1. V této příloze pod položkou 14 je uvedena ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. V souladu s čl. 4.8.4 ČSN 73 0875 požaduje HZS STC Územní odbor Nymburk ohlášení a přizvání ke konání koordinačních funkčních zkoušek v dostatečném předstihu – alespoň 14 dní.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS STC jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS STC podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

HZS STČ, územní odbor Nymburk, pracovník ochrany obyvatelstva a krizového řízení souhlasí s předloženou dokumentací „Tělocvična ZŠ T. G. Masaryka“, Školní 556/1 Poděbrady, p.č.

5135, 1597, 1598/1, 1599, 4049/1, 4050/1. Vzhledem k tomu, že bude tělocvična ZŠ dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva stavbou dotčenou požadavky civilní ochrany, je vydáno koordinované stanovisko.

Pracovník na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení nemá připomínky.

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr

HZS STC na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

plk. Ing. Luděk Turek
ředitel územního odboru Nymburk
úřední osoba