

VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381

BOBNICKÁ 712

PSČ 288 21



LAPLAN a.s.

Cejl 504/38

Brno

602 00

Uvedete-li naši značku,
umožníte urychlení vyřízení.

Vaše značka / ze dne

Naše značka
1004/2024

Vyřizuje / linka
Vetešník

Datum
23. 4. 2023


věc: vyjádření ke společnému řízení – Investor: Město Poděbrady

VaK Nymburk, a.s. souhlasí se stavbou „**Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady**“ za splnění níže uvedených podmínek:

- Na st.p. 1597, 1599, p.č. 1598/1 a 5135 v k.ú. Poděbrady se **nenachází** podzemní zařízení v majetku VaK Nymburk a.s.
- Objekt ZŠ TGM je v současné době napojen na vodovodní a kanalizační síť. V rámci stavby budou provedeny práce na areálových rozvodech a vnitřních instalacích, a to za stávajícím fakturačním měřením. Dále bude nově provedena přípojka splaškové kanalizace se zaústěním do stoky v ulici Dr. Horákové.
- Při realizaci stavby **dojde** k souběhu a křížení s podzemními zařízeními ve správě a majetku VaK Nymburk a.s. Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení (tel. 325/513243, 725/215440 p. Ivo Brzák, brzak@vak-nymburk.cz). Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové upořádání sítí technického vybavení). Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě naší a.s. Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety upravovaných ploch.
- Napojení na kanalizační síť, ocejchování průtokoměru na výtlačném potrubí z retence a kontrolu uloženého potrubí před záhozem provede VaK Nymburk, a.s., středisko Poděbrady (tel. 602/485794 p. Jaroslav Trnka). **Termín zahájení realizace musí být v předstihu písemně oznámen středisku Poděbrady (cov.podebrady@email.cz).**
- Kanalizační přípojka musí být osazena revizními šachtami o minimálním průměru 400 mm. Dále Vás upozorňujeme, že nesouhlasíme s odváděním organického odpadu do kanalizační sítě (drtiče domácího odpadu, tuky apod.).
- S navrženým řešením likvidace dešťových vod souhlasíme. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s následným využitím zadržené vody na zálivku. Součástí retenční nádrže bude i bezpečnostní přepad do nové přípojky splaškové kanalizace. Výtlačné potrubí bezpečnostního přepadu z retenční nádrže požadujeme vybavit průtokoměrem, neboť takto odváděné dešťové vody budou zpoplatněny.
- **Alternativní vodní zdroj (studna, retence apod.) musí být prokazatelně odpojen od vodovodního systému zásobovaného z městské vodovodní sítě!**
- Před kolaudací stavby požádá majitel nemovitosti fakturační oddělení VaK Nymburk, a.s. o úpravu odběratelské smlouvy zohledňující odvádění dešťových vod (tel. 325/513243 p. Zdenka Kyjovská).
- **Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky a areálových rozvodů v tištěné i digitální podobě (dle směrnice č. 1/2019 VaK Nymburk, a.s.). Zaměření**

požadujeme zaslat na adresu: VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, a to nejpozději do 30 dnů od dokončení stavby.

S pozdravem



VaK Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009
Jiří Vetešník

vedoucí technicko – provozní činnosti

Platnost vyjádření je jeden rok od data uvedeného v záhlaví.

Telefon : 325 513243-4, 515961-3, 513517
Fax : 325 513382
e-mail : vetesnik@vak-nymburk.cz

Bank. Spojení
KB Nymburk 1904-191/0100
GECE 29909-584/0600

IČO : 46357009
DIČ : CZ46357009

Všeobecné podmínky pro zahájení stavby

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí:

- a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 14 dnů předem
- b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)
- c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
- d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
- f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací ztuhit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan Trnka Jaroslav tel.: +420325/630012, +420602/485794.
- h) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. +420325/513804
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005
- j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem p. Svoboda Aleš tel. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel. +420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření popř. jeho kopii.
- k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.

VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.



AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 238

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Protokol o kontrole stavby umístěné v souběhu či křížení podzemních zřízení ve správě VaK Nymburk, a.s.

Název stavby:		
Investor stavby (adresa, IČO nebo RČ):		
Stavební povolení:	Ze dne:	Vydal:
č.j.		
Realizační firma (název, adresa, IČO nebo RČ):		Stavbyvedoucí (jméno, telefonní číslo, email):
Středisko VaK Nymburk, a.s.:		Zástupce střediska (jméno, telefonní číslo, email):
Termín realizace a dokončení stavby:		Záruční doba na provedené práce:
Kontrola proběhla dne:		Výsledek kontroly:
Stavba v ochranném pásmu:		ANO NE

Poznámky a doplnění:

Podmínky pro výstavbu v blízkosti vedení ve správě VaK Nymburk, a.s.:

Požadujeme dodržení podmínek ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ochranného pásma dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m; u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm včetně, 2,5 m; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vymezené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

Realizační firma je povinna dodržovat podmínky ve vyjádření VaK Nymburk, a.s. Upozorňujeme Vás, že platnost vyjádření je jeden rok od data vydání.

Jen s písemným souhlasem provozovatele lze v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (v souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb.):

- Provádět zemní práce, stavby včetně oplocení, umísťovat konstrukce nebo jiná obdobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování.
- Vysazovat trvalé porosty.
- Provádět skládky jakéhokoliv odpadu.
- Provádět terénní úpravy.

Případné výjimky musí být schváleny provozovatelem vodovodní nebo kanalizační sítě!

V případě, že stavba je umístěna do ochranného pásma podzemních zařízení ve správě VaK Nymburk, a.s. je nutné po dokončení stavby předat geodetické zaměření skutečného provedení díla. Geodetické zaměření musí být provedeno v tištěné i digitální podobě (dle směrnice č. 3/2002 VaK Nymburk, a.s.) a zasláno na adresu: VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, a to nejpozději do 30-ti dnů od dokončení stavby.

Zástupce realizační firmy (razítko, podpis)	Zástupce přebírajícího střediska (razítko, podpis)

VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381
IČ: 46357009, DIČ: CZ46357009

BOBNICKÁ 712
288 21 NYMBURK



OBJEDNATEL:

Firma
Jméno a příjmení
Ulice, čp.
ObecPSČ.....
IČ:, DIČ:
Tel.:
E-mail:

Kontakt: Ivo Brzák – GIS VaK Nymburk, a.s.
Tel.: 725 215 440, e-mail: brzak@vak-nymburk.cz

Objednávám u vás:

- ☐ geodetické zaměření vodovodní přípojky **)
- ☐ geodetické zaměření kanalizační přípojky **)

Obec:, Ulice:, č. popisné
č. parcelní

Cena za geodetické zaměření vodovodní přípojky: 1 800,- + DPH

Cena za geodetické zaměření kanalizační přípojky: 1 800,- + DPH

K ceně bude ještě připočítáno poštovné.

V ceně geodetického zaměření vodovodní a kanalizační přípojky jsou 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Stačí zaslat na kontaktní email brzak@vak-nymburk.cz sken vyplněné objednávky.

.....
podpis objednatele

****)** zaškrtněte požadovanou objednávku