



Zdeněk Vladyka,
projektant dopravních staveb
Na Honech I, 55/40
760 05 Zlín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1102680495

Libor Smékal/ 800850860

Zábřeh/ 06.02.2019

VIKÝŘOVICE, REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KE SPLAVU

Sdělujeme Vám, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru **se nachází nadzemní a podzemní energetické zařízení nn** v majetku provozovatele distribuční soustavy.

S vydáním stavebního povolení a realizací stavby souhlasíme s podmínkami:

- v místě dotčení trasy podzemních vedení zpevněnými plochami musí být dodržena norma ČSN 33 2000-5-52, tj. hloubka uložení min. 1m
- skutečná trasa a hloubka podzemního vedení musí být před dokončením projektu protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- pokud nebude prokázáno dodržení ČSN 33 2000-5-52, se stavbou nesouhlasíme nebo musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na Vaše náklady dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce podepsané před vydáním stavebního povolení
- stavba se nesmí dotknout našeho zařízení – nadzemního vedení, přípojky NN a pojistkové skříně při dodržení vzdáleností dle ČSN PNE 333302, zejména narušení stability základů podpěr
- pro činnosti v ochranných pásmech musí zhotovitel požádat o souhlas s činností dle energetického zákona č. 458/2000 Sb.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM-sítě Morava