

STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 18198988, DIČ: CZ18198988

Zápis v obchodním rejstříku u Kraj. obchod. soudu v Brně

oddíl C, vložka č. 2751

Telefon: 567300465, Fax: 567303830

e-mail: stavona@cmail.cz, holubova.stavona@seznam.cz

www.cmail.cz/stavona

Vaše značka

Náš značka

Jl/261/14-Wo

Vyřizuje

Marcela Wolfová

Jihlava dne

22. května 2014

Věc: **“Trolejové vedení ulice Vrchlického, Jihlava“**
- II. dodatečné informace k zadávacím podmínkám

S odvoláním na písemný dotaz uchazeče Vám v zastoupení zadavatele – Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. – v souladu s odst. 2. písm. d) Zadávacích podmínek - Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění, podáváme tyto dodatečné informace:

Znění dotazu č. 1:

SO 661 Trakční kabelové vedení - položka č. 11, resp. č. 21 výkazu výměr - mělo by být v ceně napáječového pole i dálkové ovládání? Pokud ano, tak prosíme o technickou specifikaci (řídící systém, HW, SW), jaký řídící systém požaduje zadavatel – drátový, bezdrátový.

Odpověď č. 1:

Měřína, do níž je napáječové pole určeno, je dálkově, bezdrátově ovládána z dispečerského stanoviště DP. Dálkové ovládání je provedeno systémem DYLOG dodaného firmou DYSK Litvínov. Řídící systém zajišťují programovatelné automaty PLC TECOMAT řady 600. (výrobce TECO Kolín). V napáječi je nasazen jeden PLC TC 606 s rozšířením TC 622. Všechny PLC jsou propojeny sériovou linkou, která zajišťuje komunitu mezi jednotlivými částmi. Nové napájecí pole musí být kompatibilní se stávající technologií včetně dálkového ovládání. (v příloze uveden seznam povelů).

Znění dotazu č. 2:

Jsou součástí dodávky i stavební úpravy pro napáječové pole a jaké – specifikace (projektová dokumentace).

Odpověď č. 2:

Ve stávajícím rozvaděči je jedno prázdné pole s odnímatelným rámem o rozměrech 80x200cm, hloubky 55cm, který je určen pro montáž nového napáječe a nejsou potřeba provádět žádné stavební úpravy.

Tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci, včetně příloh, jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se stavební akce “Trolejové vedení ulice Vrchlického, Jihlava”.

V souladu s podmínkami zadávací dokumentace nebudou tyto dodatečné informace zasílány v tištěné podobě.

S pozdravem

STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o.

Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

IČ: 18198988 Registr.: Kr. soud Brno

DIČ: CZ18198988 oddíl C, vložka 2751

Ing. Jan Toscher

jednatel společnosti

Přílohy: vstupy TC606+TC622 napaječ.pdf
výstupy TC606+TC622 napaječ.pdf