

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel:

Obec Rapotín

sídlem: Šumperská 775, 788 14 Rapotín

IČO: 00635901, DIČ: CZ00635901

Veřejná zakázka:

Rozšíření CSD Rapotín – Logistika

Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Dne 10. 1. 2024 byla doručena smluvnímu zástupci zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d0b76ff2-7ff0-45e4-823f-1d7cb22d16c9>.

Žádost o vysvětlení ZD:

V položkovém rozpočtu pro SO 002 - Zpevněné plochy-plocha č. 2 - OPĚRNÁ ZEĎ uchazeč **nenalezl** položku zohledňující požadavek na zhutnění pláně uvedený ve výkresu tvaru pro opěrnou zeď 004.

Vysvětlení ZD:

Přestože rozp. pro SO 002 – zpev. plochy pl. č. 2 jsou „bez opěrné zdi“ (platí pro konstrukce), podklad pod kční vrstvy s deskou pod opěrnou zdí je hutněn v rámci SO 002 (pl. č. 2).

Žádost o vysvětlení ZD:

V položkovém rozpočtu pro SO 002 je uvedena následující položka:

Folie PEHD 2 mm hladká 2.163,100m²

Uchazeč **nenalezl** na trhu výrobce aktuálně dodávajícího fólii z PEHD v požadované tloušťce. Ve vzorovém řezu je uvedena PEHD tl. 1,5mm. Žádáme o sjednocení projektové dokumentace a doplnění požadavků které jsou na fólii ze strany zadavatele kladeny tak, aby bylo dle zadávací dokumentace nalézt alternativní výrobek.

Vysvětlení ZD:

Platný materiál dle položky v soupise stavebních prací, dodávek a služeb. Na trhu existuje více dodavatelů požadovaného výrobku, kteří jsou zadavateli známi.

Žádost o vysvětlení ZD:

V položkových rozpočtu pro níže uvedené objekty je uveden požadavek na fólie z materiálu PEHD :

002 Zpevněné plochy-plocha č.2 bez OPĚRNÉ ZDI

004 - Skladovací přístř. – box

006 - Skladovací box

Uchazeč žádá o potvrzení materiálu PEHD z kterého musí být vyrobena fólie.

Vysvětlení ZD:

Platný materiál dle položky v soupise stavebních prací, dodávek a služeb.

Žádost o vysvětlení ZD:

V položkovém rozpočtu 002 Zpevněné plochy-plocha č.1 jsou uvedeny následující položky:

Drenážní vrstva šterku 16-32 oblé zrno tl. 20 cm 1873m²

a s ní související položka obsahující materiál

Kačírek praný 16/32 mm 561,9t

Uchazeč upozorňuje na fakt, že skladba určená dle TP 170 vydaného MDČR pro kategorii D-1-T-2-V-PIII (jak je uvedeno v technické zprávě) neuvažuje ve svém výpočtu s použitím oblých zrn do konstrukčních podkladních vrstev. Oblá zrna se do sebe hůře „nezaklesnou“ a tato vestva pak bude vykazovat menší pevnost a tím i hodnoty při měření Edef2.

Uchazeč žádá zadavatele o svolení s použitím drceného kameniva v této vrstvě.

Vysvětlení ZD:

Záměna za drcené kamenivo je možná za předpokladu dodržení požadavku na schopnost odvádět srážkové vody obdobně jako kačírek (volba frakce), ale se zajištěním ochrany izol. folie PEHD proti poškození (geotextilie vyšší gramáže).

Účastníci při ocenění musí respektovat položky uvedené v soupise stavebních prací, dodávek a služeb. Záměna položek v uveřejněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb není možná.

Výše uvedená vysvětlení ZD se týkají Části A – Rozšíření CSD Rapotín – Logistika – stavební práce.

Zadavatel nově stanoví lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek pro Část A končí dne 19. 1. 2024 v 10.00 hod.

Lhůta pro podání nabídek pro Část B končí dne 19. 1. 2024 v 10.00 hod.

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele