

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: ZTV Vostelčice Choceň - etapa F - soubor A, B a C“, obec Choceň“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Město Choceň

Dotaz č. 1.:

V souladu s článkem 8.1, Zadávací dokumentace Vás žádáme o následující vysvětlení Zadávací dokumentace.

V Zadávací dokumentaci v čl. 14 Ekonomická výhodnost nabídky je uvedeno, že Hodnocen bude součet obou slepých rozpočtů.

Přílohou zadání je i rozpočet Technologie čerpací stanice ČS 1 v celkové ceně bez DPH 1 001 900,07 Kč. Bude tento rozpočet součástí nabídkové ceny nebo má pouze informativní charakter a do součtu celkové ceny se počítat nebude?

Žádáme o upřesnění obsahu nabídkové ceny.

Odpověď č. 1.:

Zasíláme výkaz na technologii.

Ceny z pomocných výkazů se zapíší do příslušné položky hlavního výkazu. Takže celková cena zakázky bude cena v hlavním rozpočtu. Dílčí rozpočty se jenom přiloží do nabídky.

Dotaz č. 2.:

V technické zprávě je uveden požadavek na kompaktní monolitické dno s kameninovým obkladem, avšak ve výpisu šachet tato informace uvedena není. Předpokládám, že je uvažováno prefabrikované šachtové dno, a nikoliv monolitické dno realizované přímo na stavbě. Prosím o potvrzení této skutečnosti. V případě požadavku na obklad umíme nabídnout čedičový obklad. Prosím o upřesnění rozsahu obkladu, tedy zda má být obložen pouze žlab, nebo i nástupnice, případně také stěna šachty. U spadišťových šachet bych Vás zároveň požádala o specifikaci, zda má být obložena i stěna šachty, a pokud ano, v jakém rozsahu, případně na kolik stupňů.

Odpověď č. 2.:

Ano. Potvrzujeme prefabrikované dno. Obklad není vyžadován. Spadišťové šachty nejsou součástí projektu.

-