



**OBLASTNÍ NEMOCNICE
PŘÍBRAM, a. s.**

VZ : „Energetické úspory budovy H ON Příbram, a.s.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dle §98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ)

Dotaz č. 1:

Žádáme o upřesnění tepelně technických parametrů výplní otvorů V technické zprávě v bodu 6. – VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ je následující požadavek: - Součinitel prostupu tepla rámem $U_f = 0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$ Dle informací od výrobců výplní otvorů nelze na českém trhu sehnat plastový profil, který by splňoval výše požadované parametry. Žádáme Vás o informaci, zda je tento požadavek opravdu platný, nebo zda se jedná o omyl.

Odpověď

Zadavatel sděluje, že v Zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku byla omylem uveřejněna v rámci přílohy č. 1 – Projektová dokumentace vč. výkazu výměr v díle D.1.1. ASŘ neplatná technická zpráva a výpis oken. Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele platnou technickou zprávu a výpis oken a z důvodu změny zadávacích podmínek rozhodl, že prodlužuje ve smyslu ust. § 99 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek.

V Příbrami, dne 6.11.2019

.....
Jaroslav Schovanec, MBA
vedoucí investičního odboru