

[illegible]

PŮDORYSNÝ ŘEZ NADZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU

The diagram illustrates the ground floor plan of a building's above-ground section. Key features include:

- Structural Elements:** A central rectangular area labeled "ARMATURNÍ KOMORA - NADZEMNÍ ČÁST 21,16 m²" at elevation "+0,060". To its right is a staircase labeled "REPASE STAV. SCHODIŠTĚ". Above the main room is a large rectangular area with a grid pattern, labeled "14x220x178,5".
- Dimensions and Layout:** The overall width is 800 units. The main room has a width of 4500 units and a depth of 3550 units. The staircase is 13x210x200. Various other dimensions are provided for walls, openings, and setbacks.
- Annotations and Details:**
 - "NOVÝ PROSTUP P9 PRO POTRUBÍ DN200" and "NOVÝ PROSTUP P8 PRO POTRUBÍ DN200" indicate new pipe penetrations.
 - "VĚTRACÍ OTVOR" indicates ventilation openings.
 - "ST. NÁTOK PREFLOKU, PROSTUP ZASLEPIT" indicates a water overflow point to be sealed.
 - "ODVĚTRÁNÍ SPODNÍCH PATER" indicates basement ventilation.
 - "STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ" indicates existing basement ventilation pipes.
 - "VZDUCH" indicates air intake points.
- Elevations and Levels:** Several spot elevations are shown, such as 243,20, 243,33, 243,15, 243,50, 243,35, and 243,41.
- Orientation and Section Lines:** Section lines A-A, B-B, C-C, and D-D are indicated with arrows pointing to the respective sections.

[illegible]

SOUČÁSTI STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU:

NOVÉ KONSTRUKCE

- NOVÁ VESTAVBA VE STROJOVNĚ + NOVÁ ŽB NADZEMNÍ KAŠNA
- NOVÉ SCHODIŠTĚ NA KALOVOU KAŠNU
- OSAZENÍ REPASOVANÉHO SCHODIŠTĚ
- PRODLOUŽENÍ POTRUBÍ NÁTOKŮ KALU Z DN1 A DN2
- NOVÉ NEREZOVÉ UMYVADLO + NÁPOJENÍ
- DOPLNĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY
- NOVÉ KONSTRUKCE BETONOVÉ PODLAHY S PRYSKYŘIČNÝM POVRCHEM.

SOUČÁSTI JSOU ZÁKLADY POD TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

- SANACE STĚN A STROPU STROJOVNY
- ZASLEPENÍ PROSTUPŮ PRO CHEMIÍ A PLOVOUCÍ KAL
- NOVÁ MALBA
- DROBNÉ PROSTUPY ZASLEPENY PO NOVÉ INSTALACI

MONTÁŽ

- NOVÝCH ČERPADEL A ARMATUR VČETNĚ PROPOJOVACÍCH POTRUB
- NOVÁ ELEKTROINSTALACE

 ŽELEZOBETON PODZEMNÍ ČÁST: C30/37 XA1, XC1
 NADZEMNÍ ČÁST+STROP: C30/37 XA1, XC4, XF3

 STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE

SO 04 Kalové hospodářství
DSO 04.3 Čerpací stanice kalu

$$\pm 0,000 = 243,35$$

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Havlík	Hi.ing.projektuj: Ing. Havlík	Tech. kontrola: Ing. Vach		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko			
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ					
Příloha: Čerpací stanice kalu - nové konstrukce - půdorys				Číslo zakázky: 1256	
				Č.přílohy: D.1.4.3-2	
Formát:				4 A4	
Datum:				05/2022	
Stupeň:				DPS	
Soubor:				–	
Měřítko:				1:50	