

OZN.	POPIS	KS	HMOTNOST kg		POZNÁMKA
			PRO 1ks	CELKEM	
Z 1	NAPOJENÍ POTRUBÍ 7.13/7.14 1 POTRUBÍ 508/4–NEREZ 17240–HMOTNOST 50,67kg/m – DL. 2,50 126,70kg 2 REDUKCE 500/400–NEREZ 17240–HMOTNOST 18,0kg/ks, 1ks 18,00kg 3 POTRUBÍ 406/4–NEREZ 17240–HMOTNOST 42,35kg/m, DL. 0,30m 12,70kg 4 PŘÍRUBA PRO DN400–NEREZ 17240–HMOTNOST 25,90kg/ks, 1ks 25,90kg 5 POTRUBÍ 306/3–NEREZ 17240–HMOTNOST 22,85kg/m – DL. 2,90 66,30kg CELKEM 249,60kg 262,10kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5%	1	115,0	115,0	KONEC POTRUBÍ V ŠACHTĚ SEŘÍZNOUT SVAR POTRUBÍ VODOTĚSNÝ

Rev. č.	Datum	Schválil
Stručný popis změn		

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
PRO DUIS s.r.o.		e-mail: -
		IČO: -

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 07 SPOJOVACÍ POTRUBÍ

DUIS Vypracoval: Projektant: Číslovková Ing. Hovlů Ing. Hovlů Ing. Vach		DUIS s.r.o. Projektové a inženýrské služby Sborská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz
Objednatel: Svažek vodovodů a kanalizací Třínovsko		Investor: Svažek vodovodů a kanalizací Třínovsko
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ		Formát: 2 A4
		Datum: 05/2022
		Stupeň: DPS
		Soubor: TŠ-PF-ZÁMEČNÍK
		Měřítko:
Příloha: PROPOJOVACÍ POTRUBÍ - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Číslo zakázky: 1256
		Č.přílohy: D.1.7-3