

OZN.	POPIS	KS	HMOTNOST kg		POZNÁMKA
			PRO 1ks	CELKEM	
Z 1	ULOŽENÍ ZAKRYTÍ KOMPOZITOVÉ POKRYTÍ 30 L 60x60x3 PRŮVLEKOVÁ KOTVA HILTI HSA-R M8x55 5/-/- 1-OHÝBANÝ PLECH L 60x60x3, DL. 4,75m, HMOTNOST 2,88kg/m	1	13,70	13,70	VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) MATERIÁL NEREZ 17240
Z 2	NOSNÍK NOSNÍK – POHLED 739 739 1478 1500 1-PI.6 170x80-2ks, HMOTNOST 48kg/m² 1,35kg 2-PI.4 U80x60-1487mm, HMOTNOST 32kg/m²9,55kg 3-Plo. 30x3-1478mm, HMOTNOST 0,72kg/m 2,25kg 4-Plo. 60x4-80, HMOTNOST 1,92kg/m 0,15kg CELKEM 13,30kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 14,00kg PŘÍČNÝ ŘEZ NOSNÍKEM M 1:10 25 60 60 25 ø12 170 80 80 1 2 3 4	1	14,00	14,00	VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVNŮVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) MATERIÁL NEREZ 17240

		DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.ouis.cz	
Vypracoval: Čoslovková	Projektant: Ing. Hovlív	Hilinq-projektu: Ing. Hovlív	Tech. kontrola: Ing. Vach
Objednatel: Svazek vodovodu a kanalizací Třemocko		Investor: Svazek vodovodu a kanalizací Třemocko	
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ			
Příloha: ČERPACÍ STANICE PLOVOUNICÍCH NEČISTOT - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ			
Formát:		2 A4	
Datum:		05/2022	
Stupeň:		DPS	
Soubor:		TI-ČS47	
Měřítko:			
Číslo zakázky: 1256		Č. přílohy: D.1.7-5.7.2	

KOOPERACE V PROFESI	tel.:	-
	e-mail:	-
PRO DUIS s.r.o.	IČO:	-

Rev. č.	Datum	Schváíl	Stručný popis změn

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 07 SPOJOVACÍ POTRUBÍ