



„SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NO_x NA KOTLÍCH K6 AŽ K10 A
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO₂ NA KOTLÍCH K6 AŽ K7 V
TEPLÁRNĚ KOMOŘANY – část Chlazení ložového
materiálu“

Ev.č.: 481700

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Strana: 1 / 5

ZAKÁZKA

**SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NO_x NA KOTLÍCH K6 AŽ K10 A
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO₂ NA KOTLÍCH K6 AŽ K7 V
TEPLÁRNĚ KOMOŘANY – část Chlazení ložového
materiálu**

ev.č. 481700

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

V Mostě, Komořanech dne 28.7.2014.

Za zadavatele schválil:

Mgr. Petr Hájek

předseda představenstva

United Energy, a. s.

Ing. Petr Mareš

člen představenstva

United Energy, a. s.



**„SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NO_x NA KOTLÍCH K6 AŽ K10 A
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO₂ NA KOTLÍCH K6 AŽ K7 V
TEPLÁRNĚ KOMOŘANY – část Chlazení ložového
materiálu“**

Ev.č.: 481700

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Strana: 2 / 5

Obsah

1.	ÚVOD	3
2.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	3
3.	NÁZEV ZAKÁZKY	3
4.	PŘEDMĚT ZAKÁZKY.....	3
5.	CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SJEDNANÁ VE SMLouvĚ	3
6.	DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	3
7.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE	3
8.	ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY	4
9.	UVEDENÍ ČÁSTÍ ZAKÁZKY, KTERÉ BUDOU PLNĚNY PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE	4
10.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ VČETNĚ JEJICH NABÍDKOVÉ CENY A DOSAŽENÝCH BODŮ.....	4
11.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, KTERÍ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ.....	5
12.	DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	5



**„SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NO_x NA KOTLÍCH K6 AŽ K10 A
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO₂ NA KOTLÍCH K6 AŽ K7 V
TEPLÁRNĚ KOMOŘANY – část Chlazení ložového
materiálu“**

Ev.č.: 481700

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Strana: 3 / 5

1. ÚVOD

- 1.1. Zpráva je zpracována zadavatelem United Energy, a. s. v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon).
- 1.2. V této Zprávě je zrekapitulován postup a závěry z průběhu a výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku **„SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NO_x NA KOTLÍCH K6 AŽ K10 A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO₂ NA KOTLÍCH K6 AŽ K7 V TEPLÁRNĚ KOMOŘANY – část Chlazení ložového materiálu“** ev. č. **481700**.
- 1.3. Zadávací řízení bylo realizováno postupem dle § 27 zákona, tj. **otevřené řízení**.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:	United Energy, a.s.
Sídlo:	Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03
IČ:	273 09 959

3. NÁZEV ZAKÁZKY

„SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NO_x NA KOTLÍCH K6 AŽ K10 A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO₂ NA KOTLÍCH K6 AŽ K7 V TEPLÁRNĚ KOMOŘANY – část Chlazení ložového materiálu“, kterou zadavatel předpokládal realizovat za finanční spoluúčasti Evropské unie ze zdrojů Fondu soudržnosti prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

4. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb v rozsahu dle Zadávací dokumentace za účelem snížení emisí NO_x kotlů K6 až K10 a snížení emisí SO₂ kotlů K6 a K7 teplárny Komořany United Energy a.s. Úkolem dodávané technologie je zajištění teplotního pole 790 – 850°C lože v běžném provozním režimu pro účely odsíření.

5. CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Z důvodu zrušení zadávacího řízení (viz kapitola 12), není uzavřena smlouva (není cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě).

6. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení bylo realizováno postupem dle § 27 zákona, tj. **otevřené řízení**.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE

Z důvodu zrušení zadávacího řízení (viz kapitola 12), nebylo provedeno posouzení a hodnocení nabídek (nebyl žádný uchazeč vybrán).

**„SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NO_x NA KOTLÍCH K6 AŽ K10 A
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO₂ NA KOTLÍCH K6 AŽ K7 V
TEPLÁRNĚ KOMOŘANY – část Chlazení ložového
materiálu“**

Ev.č.: 481700

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Strana: 4 / 5

8. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Z důvodu zrušení zadávacího řízení (viz kapitola 12), nebyla vybrána nejvhodnější nabídka.

9. UVEDENÍ ČÁSTÍ ZAKÁZKY, KTERÉ BUDOU PLNĚNY PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE

Z důvodu zrušení zadávacího řízení (viz kapitola 12), není uzavřena smlouva (nebude realizováno žádné plnění).

10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ VČETNĚ JEJICH NABÍDKOVÉ CENY A DOSAŽENÝCH BODŮ

Poř. číslo nabídky: 1	
Dodavatel:	FEROTHERM spol. s r.o.
Sídlo:	Teplice, J.Hory 20, PSČ 415 01
IČ:	183 82 860
Nabídková cena:	43 080 000,- Kč
Celkový počet bodů:	70,46
Poř. číslo nabídky: 2	
Dodavatel:	QWERT s.r.o.
Sídlo:	Most, Kostelní 1079, PSČ 434 01
IČ:	254 54 978
Nabídková cena:	36 980 000,- Kč
Celkový počet bodů:	92,18
Poř. číslo nabídky: 3	
Dodavatel:	NORTH TRADE ENERGY s.r.o.
Sídlo:	Litvínov-Horní Litvínov, Rooseveltova 2148, PSČ 436 01
IČ:	273 41 437
Nabídková cena:	39 960 200,- Kč
Celkový počet bodů:	79,03
Poř. číslo nabídky: 4	
Dodavatel:	Bilfinger Babcock CZ s.r.o.
Sídlo:	Brno, Křižíkova 2960/72, PSČ 612 00
IČ:	248 27 550
Nabídková cena:	63 900 000,- Kč
Celkový počet bodů:	52,06

**„SNIŽOVÁNÍ EMISÍ NO_x NA KOTLÍCH K6 AŽ K10 A
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO₂ NA KOTLÍCH K6 AŽ K7 V
TEPLárnĚ KOMOŘANY – část Chlazení ložového
materiálu“**

Ev.č.: 481700

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Strana: 5 / 5

Poř. číslo nabídky: 5	
Dodavatel:	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Sídlo:	Továrenská 210, 935 28 Tlmače, Slovenská republika
IČ:	467 08 111
Nabídková cena:	44 973 500,- Kč
Celkový počet bodů:	Hodnocení nabídky nebylo provedeno – nabídka vyloučena

**11. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, KTEŘÍ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V
ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ**

Poř. číslo nabídky	Dodavatel / Uchazeč	Sídlo	IČ
5	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.	Továrenská 210, 935 28 Tlmače	314 11 690
Důvod:	Důvodem vyřazení nabídky ze zadávacího řízení je skutečnost, že uchazečem podaná nabídka je v rozporu se zadávacími podmínkami: Uchazeč v technické části nabídky předložil dispoziční výkres - Dispozice ochlazovače popela K6-K7 výkres č. S-2SDS-000 096, ze kterého je zřejmé, že není dodrženo připojení na PS 02 v požadované výškové úrovni +1,7 m. Toto je v rozporu se zadávacími podmínkami uvedenými v čl. 2 bodu 2.3.1.1 a 2.3.2.1 Zadávací dokumentace a Přílohou č. 8 Zadávací dokumentace. Uchazeč tímto nedodržel zadavatelem požadované dispoziční omezení hranic zakázky (řešení uchazeče není v rozsahu základního dispozičního místa dle přílohy č. 8 Zadávací dokumentace).		

12. DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel rozhodl o **zrušení zadávacího řízení**, a to na základě práva, které si vyhradil (v souladu s § 84 odst. 5 zákona) v čl. 14 písm. b) Zadávací dokumentace a Oddílu VI.3 Oznámení o zakázce – veřejné služby, tj. „Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit“.

Zadávací řízení bylo zrušeno rozhodnutím zadavatele dne 28.7.2014.