

V Českých Budějovicích 4. 8. 2026

Účastníkům veřejné zakázky na stavební práce
„Parkovací stání a úprava VO ul. Dukelská, Zlív“

Veřejný zadavatel: Město Zlív
Sídlem: Dolní náměstí 585, 373 44 Zlív
IČ: 00245721

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Parkovací stání a úprava VO ul. Dukelská, Zlív“ obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace s následujícími dotazy:

Dotaz č. 2

V SO 102 – Chodníky Dukelská se nachází položky:

79	59902Rpol	Dlažba beton.reliéf.zámková červená vlnka tl.6cm	m2	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		zámk.dlažba červ.reliéfní : 49*1,02		49,98000				
		dopočet na celé m2 : 0,02		0,02000				
81	59904Rpol	Dlažba beton.reliéf.zámková červená vlnka tl.8cm	m2	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		zámk.dlažba červ.reliéfní : 9		9,00000				

Dle informací od dodavatelů betonových výrobků se dlažba ve tvaru vlnka v reliéfním provedení nevyrábí. Prosíme Zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Položky byly opraveny – pro zpracování nabídky použijte opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3

Rozpočet VO

Dle PD na část VO je patrné, že práce na VO spočívají v položení nového kabelového vedení demontáže stávajících svítidel, výložníků a sloupů a jejich přesun do nové polohy. Dále dochází k osazení 2ks nových sloupů vč. svítidel. V soupise prací však není přesně rozděleno jaká položka je vč. nákupu materiálu a jaká obsahuje pouze samotnou práci. Dále soupis prací neobsahuje položky související s demontáží stávajícího VO.

DOTAZ: Může zadavatel upravit soupis prací, aby bylo na první pohled patrné u jakých prací bude potřeba nákupu nového materiálu. Dále prosíme o doplnění položek potřebných pro demontáž stávajícího osvětlení.

Odpověď zadavatele:

Soupis prací byl upraven – demontáž a opětovná montáž zahrnuta v jedné položce č. 1 u svítidla, byl rozepsán materiál a práce pro výložníky.

Pro zpracování nabídky použijte opravený soupis prací VO, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

SO 104 – Parkovací stání Tyršova

V objektu SO 104 – Parkovací stání Tyršova se nachází stávající pilíř elektrického vedení, který má být dle položek č. 66 – 69 demolován. Vzhledem ke skutečnosti, že se nám nepovedlo z PD zjistit kdo je majitelem daného pilíře, avšak

předpoklad je, že společnost EG.D dochází tak k situaci kde si společnost EG.D nechá zasahovat do své sítě pouze svými partnery. Tudiž není možný zásah naší společnosti.

DOTAZ: Může zadavatel upřesnit zadávací dokumentaci o informace zda se jedná o síť NN či VN a zda je ve správě společnosti EG.D. Případně určit veškeré práce, které budou znamenat zásah do elektrické sítě společnosti EG.D jako preliminář, a to se týká i případného zásahu do sítě u ochrany kabelového vedení u ostatních objektů.

Odpověď zadavatele:

Součástí PD je v dokladové části smlouva mezi Městem Zliv a EG.D o zrušení piliře a naspojkování kabelů v zemi.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou v SO 104 v dílu M21 Elektromontáže položky č. 66 – 69, které se pojí k výše uvedenému – tyto položky neoceneňujte, práce spojené s odstraněním piliře již byly zrealizovány.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 5, resp. 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne **12. 8. 2026 v 9:00 hod.**

Nabídka účastníka zadávacího řízení bude podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/>.

Zadavatel zveřejní toto vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím profilu zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/49564c1e-a4e5-4a1c-8bf8-50cb8b9f3d95>.

**Ing. Kamil
Rucký**

Digitálně podepsal Ing. Kamil Rucký
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26868393,
o=Česká vodohospodářská s.r.o., ou=1,
cn=Ing. Kamil Rucký, sn=Rucký,
givenName=Kamil, serialNumber=P408586
Datum: 2026.08.04 08:37:30 +02'00'

*jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.*

Přílohy:

1. Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb
2. Upravený výkaz výměr VO