



Obec Lipová-lázně, Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně, IČ: 00302929

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 02

Vážená paní, Vážený pane,
na základě ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“), je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace včetně přesného znění dotazu dodavatele jsou uvedeny níže v textu tohoto doplnění dodatečných informací. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám se týkají výběrového řízení pod názvem „**Sběrný dvůr Lipová – lázně**“. Poskytnutím níže uvedených dodatečných informací zadavatel doplňuje zadávací podmínky a zároveň prodlužuje lhůtu pro předložení nabídek.

Dodatečné informace odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, kteří se zaregistrovali na profilu zadavatele a stáhli si zadávací dokumentaci dálkovým přístupem, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel uveřejní dodatečné informace stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace včetně relevantních příloh je od **31. října 2013** v plném rozsahu k dispozici ke stažení na profilu zadavatele pod odkazem: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/24dc8384-5e1b-4564-adf4-00adb6f6b3b>.

Zadavatel tedy uveřejní dodatečné informace na profilu zadavatele pod výše uvedeným odkazem.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je vždy u položky „přesun hmot“ udaná měrná jednotka „%“. „Procento“ ze zákona nelze užít jako měrnou jednotku. Navíc má tato položka nedoplněné množství. Prosím o objasnění či doplnění množství a o nahrazení uvedené měrné jednotky ve výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 1:

Zadavatel provedl úpravu Výkazu výměr, který je pod názvem „Vykaz_vymer_Lipova_lazne_SD_13_11_13“ je přílohou Dodatečných informací č. 02 a je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele obce Lipová-lázně pod odkazem: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/24dc8384-5e1b-4564-adf4-00adb6f6b3b>.

Dotaz č. 2:

Co si mám představit pod položkou „553 PC 1 – Atypický výrobek“? Prosím o objasnění.

Vyjádření k dotazu č. 2:

Jedná se o výrobek, který má atypické rozměry a nelze použít typizovanou zárubeň (rám pro vrata) nebo plotové sloupky (prof. 70mm).

Dotaz č. 3:

Existuje specifikace veřejného osvětlení, specifikace světel?

Vyjádření k dotazu č. 3:

Přesná specifikace veřejného osvětlení není, je dán pouze požadavek na výšku stožárů a na výkon a typ výbojek.

Dotaz č. 4:

Existuje specifikace rozvaděče R1? O který typ rozvaděče se jedná?

Vyjádření k dotazu č. 4:

Rozvaděč je umístěn v buňce, jedná se o rozvaděč RP (rozvaděč podružný), jeho provedení je dáno výkresem „D.112–Elektro-Rozvadec.pdf“, který je součástí Projektové dokumentace.

Dotaz č. 5:

V případě „Elektroinstalace obslužného objektu“ chybí výkaz výměr.

Vyjádření k dotazu č. 5:

Požadované rozmístění el. vybavení (zásuvky, osvětlení, vytápění apod.) je dáno výkresem „D.111-Elektro_Pudorys.pdf“. Vlastní kabelové rozvody jsou součástí dodávky buňky. Dodávka buňky je brána jako soubor, t.j., včetně všech souvisejících prací (ZTI, elektro atd.), proto není zpracován položkový rozpočet na tyto práce, to je záležitostí dodavatele buňky. V rozpočtu SO 02 je dodávka zahrnuta pod položkou č. 4.

Dotaz č. 6:

V případě „Obslužného objektu“ chybí bližší specifikace. Jedná se o novou dodávku buňky nebo o stávající objekt, který se bude opravovat?



Vyjádření k dotazu č. 6:

Jedná se o dodávku nové buňky bez specifikace výrobce, je dán pouze rozměr a dispozice, jedná se o typovou dodávku. Navíc je v rozpočtu jen dřevěná sedlová střecha.

Dotaz č. 7:

Dle Projektové dokumentace je součástí výstavby rovněž nové oplocení (Projektová dokumentace, výkres „C.03-Situace-Koordin.pdf“ a výkres „D.106-Oploceni.pdf“). Ve výkazu výměr však tyto práce a náklady na materiál nejsou v žádné části uvedeny. Jsou obsaženy pouze položky:

Díl:	96	Bourání konstrukcí		
3	966006132R01	Vybourání sloupků s bet.patkami -příplatek k rozebrání plotu	kus	56,00
		56		56,00
4	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	167,40
		44,15+33,25+38,5+11+24+16,5		167,40

Sdělte, prosím, zda-li a jakým způsobem má dodavatel ocenit tyto práce a náklady na materiál. Bude výkaz výměr upraven a rozšířen o tyto položky? Nebo nové oplocení není součástí tohoto výběrového řízení?

Vyjádření k dotazu č. 7:

Označené položky oceňte dle Výkazu výměr, který je přílohou Zadávací dokumentace. Nové oplocení není součástí Projektové dokumentace.

Zadávací dokumentace je ve vztahu k Dodatečným informacím č. 02 upravena následujícím způsobem:

15.	Lhůta pro podání nabídky:	Nabídky se podávají písemně v listinné podobě. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky je nutné předložit na adresu zadavatele výběrového řízení, tzn. Obec Lipová – lázně, Lipová – lázně 396, 790 61 Lipová - lázně . Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 31. října 2013 a skončí dne 27. listopadu 2013 v 15:00 hodin . Včasnost doručení je rizikem uchazeče.
-----	----------------------------------	--

Termín pro podání nabídek byl změněn v souladu s § 40 odst. 3 Zákona, tzn., provede-li veřejný zadavatel úpravu zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. **Lhůta pro podání nabídek bude ve vztahu k provedeným změnám zadávacích podmínek prodloužena o 9 kalendářních dnů.**

Zadávací dokumentace, Dodatečné informace č. 01 a Dodatečné informace č. 02 jsou k dispozici ke stažení na profilu zadavatele Obce Lipová-lázně pod odkazem: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/24dc8384-5e1b-4564-adf4-00adb6f6b3b>

Ve Lipové-lázních, dne 13.11.2013

Ing. Alexandra Klusák Snopková
Zpracovatel výběrového řízení, osoba pověřená na základě plné moci