

Dodatečné informace č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE

podle ust. § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

v otevřeném řízení

„TSC – Dodávka a instalace vnitřního vybavení SO 55“

podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

zahájeném dne 25.09.2013 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do ISVZ
US, ev. č. VZ : 362048

Identifikační údaje zadavatele :

Název zadavatele :	Techmania Science Center o.p.s.
Sídlo zadavatele :	Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00
IČ zadavatele :	263 96 645
Právní forma zadavatele :	obecně prospěšná společnost
Jméno a příjmení osob oprávněných jednat jménem zadavatele :	Mgr. Vlastimil Volák, ředitel

Zadavateli byla dne 23. 10. 2013 doručena žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací. Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům následující dodatečné informace :

Pořadové číslo dotazu resp. informace	1
Dotaz:	V 67 – Skříň plechová 1900 x 1200 x 450 – je uvedeno dle stávající – prosíme o zaslání fotografií, bližšího podpisu
Odpověď:	Jedná se o běžnou archivní zamykatelnou skříň šedé barvy.

Pořadové číslo dotazu resp. informace	2
Dotaz:	V 88 – Tabule – je uvedeno stávající – prosíme o zaslání popisu, fotografie apod.
Odpověď:	Jedná se o běžnou magnetickou popisovatelnou tabuli v bílé barvě rozměr 1200 x 1000 mm

Dodatečné informace č. 1

Pořadové číslo dotazu resp. informace	3
Dotaz:	Položka 131 kpl – prosíme zaslat bližší specifikaci, popis
Odpověď:	Upřesněno v textové části projektu, kterou přikládáme na CD

Pořadové číslo dotazu resp. informace	4
Dotaz:	V 86 – Mobilní šatní klecové boxy – uvedeno stávající – prosíme o zaslání popisu, fotografie, apod.
Odpověď:	Pojízdný box rozměry cca výška 1800 mm, hloubka 800mm, šířka 700 mm, ve středu vyjímatelná police, pletivová výplň, vpředu dvířka rozděleny na 2 samostatné části, možnost uzamykání přídatným zámkem.

Pořadové číslo dotazu resp. informace	5
Dotaz:	Položka nasvětlení prostoru malé výstavy v laloku stěny 12 reflektorů na 12m liště – ve výkazu výměr je k ocenění 12 bm – bude to 1 x 12m lišty s 12 reproduktory (tedy se uvede cena za 1m) nebo bude 12 x 12 bm a 12 x reflektory?
Odpověď:	Uvede se celková cena za 12 m lišty a 12 ks svítidel.

Pořadové číslo dotazu resp. informace	6
Dotaz:	Položka Odpadkový koš (bez označení) – prosíme o zaslání specifikace.
Odpověď:	Opomenuto označení T 97

Dodatečné informace č. 1

Pořadové číslo dotazu resp. informace	7	
Dotaz:	Položka T 98 je označen zásobník na papírové ručníky tak také schůdky? Mají tedy být schůdky? Pokud ano, prosím o zaslání specifikace.	
Odpověď:	Ř. 374 ve výkazu omylem označen T 98 a měl být označen T 3. Schůdky jsou v popisu referenčních výrobků.	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	8	
Dotaz:	Položka T 104 – Jmenovky – prosím o zaslání rozměrů, materiálu apod.	
Odpověď:	T 104 – rozměry cca 150 x 150 mm, plast nerez, možnost výměny obsahu	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	9	
Dotaz:	Položka T52 – Ponky a dílenský stůl – jsou různé názvy – jedná se o stejné položky?	
Odpověď:	Jedná se o stejné položky	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	10	
Dotaz:	T 73 – ve výkazu je uveden Stolek čtvercový, v Popisu prvků je uvedeno Taktické hry. Co platí?	
Odpověď:	Na řádku 303 má být T 81	

Dodatečné informace č. 1

Pořadové číslo dotazu resp. informace	11	
Dotaz:	T75 – prosím o bližší specifikaci Boxu na stavebnice	
Odpověď:	Jedná se o pojízdnou přepravku na ukládání stavebnic, zjednodušeně „bedna na kolečkách“. Na delší straně otvory pro případné přenášení 2 osobami.	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	12	
Dotaz:	T92 – Nástavec – prosím o rozměry	
Odpověď:	Musí odpovídat skříni T91, výška 50 cm.	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	13	
Dotaz:	T95 – jaká má být výška nástavce	
Odpověď:	Předpokládám, že se jedná o výšku položky 12 – uvedeno výše. K T95 – Skříňka min 30 malých zásuvek (šířka do 10 cm), 2 středních (10 – 20 cm) a 4 velké. Počty jsou minimální.	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	14	
Dotaz:	T 96 – Závěsné boxy na šroubky – prosím bližší specifikaci	
Odpověď:	Ve specifikaci min 35 zásuvek malých (š. do 10 cm), 2 střední (10 – 20 cm), jedna libovolně velká. Počty jsou minimální.	

Dodatečné informace č. 1

Pořadové číslo dotazu resp. informace	15	
Dotaz:	A 55 – ve výkazu výměr uvedeno police, ve výkresové části Velehradský je uvedeno Regálová stěna (str 120)	
Odpověď:	Jedná se o stejnou položku	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	16	
Dotaz:	A 31 – Recepce – patří k této položce výkresy 55-01-06-01 až 14	
Odpověď:	Ano, jedná se o tyto výkresy	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	17	
Dotaz:	A 51 – Lavice pro sezení v hale – patří k této položce výkresy 55-01-06-01 až 10?	
Odpověď:	Ano, jedná se o tyto výkresy	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	18	
Dotaz:	A63 – ve výkazu uveden prezentační stůl, ve výkresové části Velehradský uveden vozíček pro show. Co platí?	
Odpověď:	Jedná se o stejné položky	




Dodatečné informace č. 1

Pořadové číslo dotazu resp. informace	19	
Dotaz:	V 96 – Regál – prosím o zaslání rozměrů	
Odpověď:	1500 x 700 x 350 mm	

Techmania Science Center o.p.s.
Tylova 1/57 | 316 00 Plzeň | Česká republika
IČ: 26396645

V Plzni dne 25. 10. 2013



Techmania Science Center o.p.s.
Mgr. Vlastimil Volák
ředitel