



Ing. Jiří Šťastný
482
671 31 Únanov

Naše značka:
10668/23/OVP/Z

Vyřizuje:
Ing. Lenka Špačková

Datum:
15.11.2023

**Věc: OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNĚ – SYROVICE – SO 401 PRODLOUŽENÍ VEDENÍ VO
VÝZVA K DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE**

**okres: Brno-venkov
k.ú.: Syrovice**

Dotčené sítě:

Plynárenská zařízení:
VTL plynovod nad 40 barů DN 500

Plynárenská telekomunikační zařízení:
Optický kabel

Požadavky na doplnění žádosti:

1. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 18.10.2023 Vám sdělujeme následující připomínky:

2. - Dochází ke střetu se zařízením ve správě NET4GAS, s.r.o.
 - Technická infrastruktura NET4GAS není v předložené situaci zakreslena.
 - Předložte kompletní projektovou dokumentaci stavby v souladu s požadavky Vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - V textové i výkresové části projektové dokumentace konkrétně uveďte s jakými VTL plynovody a další technickou infrastrukturou NET4GAS, s.r.o. bude stavba křížena nebo dotčena. Stavbou dotčené plynovody popisujte a označujte jako „VTL PLYNOVOD DN 500 NET4GAS“.
 - V textové části popište a ve výkresech zakreslete ochranná a bezpečnostní pásma stavbou dotčené technické infrastruktury NET4GAS, s.r.o.
 - V koordinačních situacích vyznačte hranici řešeného území (obvod staveniště), napojení na dopravní infrastrukturu, maximální dočasné a trvalé zábery a zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, ochranu technické infrastruktury NET4GAS, s.r.o. při přejezdech těžkou technikou v době výstavby, vše v souladu s požadavky Vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - Předložte řez křížení navrženého kabelu VO a plynovodu DN 500 NET4GAS, s.r.o. se zohledněním skutečného krytí plynovodu.
 - Ve fázi projektové přípravy si nechte ověřit technologem NET4GAS, s.r.o. skutečné krytí dotčené technické infrastruktury NET4GAS, s.r.o. v místě křížení. Kontakt na technologa: radek.valach@net4gas.cz, tel. 605 233 549.
 - V technické zprávě uveďte, jakým způsobem Vám bylo skutečné krytí křížených VTL plynovodů NET4GAS, s.r.o. poskytnuto.
 - Do příloh žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci a následně do Dokladové části projektové dokumentace přiložte Protokol o ověření skutečného krytí křížených VTL plynovodů, pokud bylo jejich skutečné krytí ověřeno technologem NET4GAS, s.r.o. v terénu.
3. - Při provádění stavby v ochranném pásmu kabelů telekomunikační sítě NET4GAS musí být dodržena ČSN 73 6005. V místě křížení musí být dodržen vzájemný odstup sítí dle ČSN 73 6005.
 - Požadujeme 30 dní před zahájením stavby předložit časový harmonogram, který musí být projednán a odsouhlasen servisní organizací NET4GAS pro zajištění provozu dálkových kabelů - p. Ladislav Hess, e-mail: ladislav.hess@fiberservices.cz, mobil: 603151951. Bez schváleného harmonogramu prací nebudou práce v ochranném pásmu telekomunikační sítě NET4GAS povoleny.

10668/23/OVP/Z, str. 1 / 2

- Vypracování projektové dokumentace k ochraně kabelů NET4GAS dle standardů NET4GAS je možné konzultovat s p. Lukášem Kalinou, tel. 735 726 696, e-mail: lukas.kalina@net4gas.cz.

4. Do technické zprávy požadujeme uvést:

- Před zahájením prací provede stavebník na své náklady ve spolupráci s příslušným technologem NET4GAS, s.r.o. vytyčení a ověření hloubek krytí stávajících VTL plynovodů a další dotčené technické infrastruktury ve správě NET4GAS, s.r.o.

- Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.", které naleznete zde: www.net4gas.cz (O společnosti > Pro dodavatele > Obchodní a technické podmínky).

- Místa případných přejezdů plynovodu a sdělovacího kabelu těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.

- Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen 30 dní před zahájením prací v ochranném pásmu provozovatelem VTL plynovodů (NET4GAS, s.r.o.). Podklady pro vypracování technologického postupu naleznete zde: www.net4gas.cz (O společnosti > Pro dodavatele > Obchodní a technické podmínky) "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.". Odpovědná osoba ve věci technologického postupu zemních prací NET4GAS, s.r.o.: Ing. Pavel Bartoš: pavel.bartos@net4gas.cz.

5. Upravenou projektovou dokumentaci dle našich připomínek zašlete našemu útvaru k odsouhlasení přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

6. V případě nedodržení našich podmínek se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

7. Tento dokument má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

Ostatní informace:

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.

2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.

Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační síť stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. Žádosti zasílejte přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

4. V zájmovém území, které je přílohou tohoto dokumentu, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

V další korespondenci uvádějte vždy naši značku.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)



Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy



0m 100m 200m



NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření: 10668/23/OVP/Z

Situace: 1/1

LEGENDA:

	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
	PLYNOVOD DN 300
	PLYNOVOD DN 500
	PLYNOVOD DN 700
	PLYNOVOD DN 800
	PLYNOVOD DN 900
	PLYNOVOD DN 1000
	PLYNOVOD DN 1200
	PLYNOVOD DN 1400
	PLYNOVOD ZÁMĚR
	OPTICKÝ KABEL
	METALICKÝ KABEL
	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
	ELEKTROPŘÍPOJKA
	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ
	KORIDOR ZÁMĚRU



Příloha k vyjádření: 10668/23/OVP/Z

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
603487.451	1172944.657
603368.706	1172903.523
603294.199	1172860.061
603409.064	1172908.956
603492.108	1172935.344