



Ing. Jiří Šťastný
482
671 31 Únanov

Naše značka:
11903/23/OVP/Z

Vyřizuje:
Ing. Lenka Špačková

Datum:
12.12.2023

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: OPRAVA KOMUNIKACE K MYSLIVNĚ – SYROVICE – SO 401 PRODLOUŽENÍ VEDENÍ VO
SOUHLASNÉ STANOVISKO

okres: Brno-venkov
k.ú.: Syrovice

Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

Dotčené sítě:

Plynárenská zařízení:
VTL plynovod nad 40 barů DN 500

Plynárenská telekomunikační zařízení:
Optický kabel

Podmínky:

1. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 23.11.2023 a v návaznosti na naše předchozí vyjádření č. 10668/23/OVP/Z ze dne 15.11.2023 Vám sdělujeme, že s realizací výše uvedené akce souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

2. - Při opravě samotné komunikace je nutné postupovat dle našeho vyjádření č. 11900/23/OVP/Z.
- Při křížení VTL plynovodu ve správě NET4GAS, s.r.o. je nutné dodržet TPG 702 04, při křížení kabelových rozvodů je nutné dodržet ČSN 73 6005.
 - Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.", které naleznete zde: www.net4gas.cz (O společnosti > Pro dodavatele > Obchodní a technické podmínky).
 - Uložení kabelu telekomunikační sítě NET4GAS v místě křížení s chodníkem musí být provedeno dle ČSN 73 6005 a podmínek NET4GAS.
 - Kabely telekomunikační sítě NET4GAS budou odkopány v celé šířce budoucího chodníku a dodatečně ochráněny půlenými PVC chráničkami. Nové chráničky budou navazovat na stávající chráničky místní komunikace a budou mít přesah 1 m za hranu nového chodníku.
 - Nové kabely VO budou položeny pod kabely telekomunikační sítě NET4GAS.
 - Lampy veřejného osvětlení nesmí být umístěny v ochranném pásmu sítě NET4GAS.
 - V místech odkrytí kabelu telekomunikační sítě NET4GAS musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození nebo k prověšení kabelu NET4GAS.
 - Pracovníci servisní organizace Fiber Services jsou oprávněni rozhodnout na základě rozsahu zemních prací a použité stavební techniky o kontrolním měření kabelu NET4GAS na náklady investora. Je nutné, aby investor počítal s náklady na měření kabelu telekomunikační sítě NET4GAS.
 - Místa případných přejezdů plynovodu a sdělovacího kabelu těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a

kabelu nejsou dovoleny.

3. Další závazné podmínky:

- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovod a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozi ochrany) a optické telekomunikační trasy včetně určení hloubky uložení.
- Během vytyčení mohou být stanoveny další podmínky pro práce v ochranném pásmu.
- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení NET4GAS budou prováděny ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber Services, kteří jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochraně kabelů telekomunikační sítě NET4GAS.
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací (viz odkaz níže).
- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodů a telekomunikačních zařízení Vám na základě objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele je 1231,- Kč/1 hod./1 pracovník (bez DPH) v případě Regionu NET4GAS. V písemné objednávce prací u firmy Fiber Services uveďte následující adresu: Fiber Services, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8.
- Před záhřnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením. Bez tohoto zaměření nebude provedeno řádné převzetí křížení správcem zpět.

4. V případě nedodržení našich podmínek se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

Ostatní informace:

1. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. Žádosti zasílejte přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)
2. V zájmovém území, které je přílohou tohoto dokumentu, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

Kontakty na vytyčení nebo oznámení o zahájení prací:

Žádost o vytyčení plynárenských a telekomunikačních zařízení nebo oznámení o zahájení prací podejte elektronicky na: <https://v3s.net4gas.cz/v3s/ZadostVytyceni.aspx>.

V další korespondenci uvádějte vždy naši značku.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)



Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy



NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření: 11903/23/OVP/Z

Situace: 1/1

LEGENDA:

	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
	PLYNOVOD DN 300
	PLYNOVOD DN 500
	PLYNOVOD DN 700
	PLYNOVOD DN 800
	PLYNOVOD DN 900
	PLYNOVOD DN 1000
	PLYNOVOD DN 1200
	PLYNOVOD DN 1400
	PLYNOVOD ZÁMĚR
	OPTICKÝ KABEL
	METALICKÝ KABEL
	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
	ELEKTROPŘÍPOJKA
	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ
	KORIDOR ZÁMĚRU



Příloha k vyjádření: 11903/23/OVP/Z

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
603494.811	1172932.115
603483.169	1172964.712
603307.768	1172886.325
603278.276	1172832.773
603311.649	1172833.549
603483.945	1172921.250