

Protokol o určení vnějších vlivů č.VV2150/1

dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Vypracovaný odbornou komisí v Syrovicích dne 14.9.2023

Název stavby: Oprava komunikace k myslivně – Syrovice – SO 401 Prodloužení VO

Složení komise:	Ing. Jiří Šťastný	Předseda komise, hlavní projektant
	Ing. Tomáš Novotný	Projektant elektro
	Ing. Zdeněk Joukl	Zástupce investora, starosta obce

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- Prohlídka místa stavby
- Požadavek investora – obec Syrovice
- Mapové podklady zájmového místa – polohopis a katastrální mapa
- Podklady od správců jednotlivých inženýrských sítí
- Normy ČSN

Popis objektu:

Předmětem protokolu o určení vnějších vlivů je venkovní prostor kolem nově instalovaného veřejného osvětlení ve venkovních prostorách podél stávající cesty parcel. č. 356/1, obec Syrovice.

Určení prostředí

Venkovní prostředí

AA7, AB7, AC1, AD4, AE5, AF3, AG2, AH2, AK1, AL2, AM1, AN1, AP1, AQ3, AR1, AS1, BA5, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Dle povahy prostředí jsou tyto prostory stanoveny jako **NEBEZPEČNÉ**. Zbývající vlivy, které zde nejsou uvedeny jsou považovány za zanedbatelné.

Opatření ke snížení nepříznivých účinků vnějších vlivů, zvláštní podmínky provozu:

- Výběr a instalace zařízení musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-51 ed.3, Výběr a stavba elektrického zařízení – všeobecné předpisy
- Pro instalaci nových elektro rozvodů (prostor nebezpečný) je dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 nutná základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí.

Podpis předsedy komise:.....

Ing. JIŘÍ ŠŤASTNÝ
Projektová činnost ve výstavbě
Únanov 482, 671 31 Únanov
e-mail: jstavn@icloud.com
IČ: 017 65 787, mob.: 602 376 048