

Veřejná zakázka:

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájeném dne 29.12.2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a TED, ev. č. Z2020-046502
zadavatelem:

Město Lysá nad Labem
se sídlem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČO: 00239402

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
ze dne 25. 1. 2021**

ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

K uveřejnění na profil zadavatele

Město Lysá nad Labem, se sídlem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402 (dále jen „**zadavatel**“), jakožto zadavatel podlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem „Sportovní hala Lysá nad Labem“, zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), zahájeném dne 29.12.2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a TED, evidenční číslo veřejné zakázky Z2020-046502 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), tímto poskytuje a uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky na základě předchozí písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Dle odpovědí na dotazy č.24, č.25 mělo by dojít "k rozpadu na jednotlivé položky dle výpisu v PD". V aktualizovaném výkazu výměr zůstaly původní položky. Žádáme o rozdělení položek oken a dveří dle výpisu PD.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ve výkazu jsou uvedeny jednotlivé prvky, kterých se daná položka týká. Dělení po jednotlivých položkách např. co okno to položka nebude zavedeno. Výměra uvedená ve výkaze výměr odpovídá projektové dokumentaci. Ve výkaze výměr byly doplněny příslušné odkazy, jak celková výměra vznikla. Uchazeč nacení dle uvedených hodnot.

VV	Z135,9*1,08	Z 306,1/2			
277	K 767007	D+M okna hliníková zasklená izolačním trojsklem vč. kování bez PO s externí paropropustnou páskou a interní parotěsnou páskou	m2	211,455	0,00
VV	"schema 01" 4,0*1,0*4			16,000	
VV	" ě.01a" 4,0*1,115*2			8,920	
VV	"Ě.02" 2,0*1,1*2			4,400	
VV	"Ě.03" 1,0*1,25			1,250	
VV	"Ě.04" 1,0*1,4			1,400	
VV	"Ě.05" 4,0*2,35*3			28,200	
VV	"Ě.05a" 4,0*2,35			9,400	
VV	"Ě.05b" 4,0*2,35			9,400	
VV	"Ě.06" 3,69*1,1*2			8,118	
VV	"Ě.07" 4,84*1,1*4			21,296	
VV	"Ě.08" 4,92*1,1*2			10,824	
VV	"Ě.09" 4,9*1,1*2			10,780	
VV	"Ě.010" 5,0*1,1*8			44,000	
VV	"Ě.011a" 5,0*1,1*3			16,500	
VV	"Ě.011b" 5,0*1,1*3			16,500	
VV	"Ě.012" 0,543*1,1*2			1,195	
VV	"Ě.013" 0,642*1,1*2			1,412	
VV	"Ě.015" 0,16*1,1*5			0,880	
VV	"Ě.016" 1,4*0,7			0,980	
VV	Součet			211,455	

300	K 767031	D+M dveře vstupní 1 kř. plně hliníkové vč. zárubně a kování opláštěné bez PO 900/1970mm	ks	2,000		0,00
VV		*schema D22,D23" 2		2,000		
301	K 767032	dtto,avšak 900/2150mm	ks	1,000		0,00
VV		*schema D24" 1		1,000		
302	K 767033	D+M dveře vnitřní 2kř. hliníkové vč. zárubně a kování s PO EI 30 DP1,C2 1300/2100mm	ks	1,000		0,00
VV		*schema D27" 1		1,000		
303	K 767034	D+M dveře vstupní 2 kř. hliníkové bez PO 1400/2100mm opláštěné vč. zárubně a kování	ks	2,000		0,00
VV		*schema D31" 2		2,000		

Dotaz č. 2:

V předaném výkazu výměr v části interiéru chybí položky odkládacích boxu INT SK06, INT SK07.

Odpověď na dotaz č. 2:

Položky doplněny do výkazu výměr, který zadavatel zrevidovaný zveřejňuje spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr SO-01 nejsou uvedeny spádové klíny tepelné izolace pro střešní souvrství. Prosíme o jejich doplnění, protože JC za m3 klínů je jiná než pro desky uvedené ve VV.

Odpověď na dotaz č. 3:

Uvedené výměry tepelných izolací jsou vykázány včetně spádové vrstvy. Spádovou vrstvu je možné řezat z desek celých. Jestli zhotovitel zvolí předpřipravené klíny nebo bude řezat IN-SITU, je na jeho uvážení v rámci zvolené technologie provádění. Samostatná položka na spádovou vrstvu nebude zaváděna.

Dotaz č. 4:

Ve VZD č. 3 odpověď na dotaz číslo 12 uvádíte, že kastlíky a falešná ztužidla z SDK jsou součástí položky číslo 236 VV. Uvedená položka je SDK předsazená stěna. Kastlíky není možné zahrnovat do předstěn. Je nutné pro ocenění definovat jejich tvar počtem stěn, rozvinutou šíří, délkou, nosnou konstrukci a druh desek.

Z rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i komentářové literatury k ZZVZ jednoznačně vyplývá, že „ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) zákonného ustanovení předpokládá, že soupis prací, dodávek a služeb bude úplný, tedy že bude obsahovat veškeré dodávky, služby i stavební práce, které mají být předmětem plnění v rámci příslušné veřejné zakázky“. Pokud by tak zadavatel nepostupoval, jednal by tak v přímém rozporu s § 36 odst. 3 ZZVZ.

Odpověď na dotaz č. 4:

Došlo k vykázání do samostatné položky.

Dotaz č. 5:

Žádáme o dodání prováděcí dokumentace pro sendvičové konstrukce objektu. Pro ocenění je nutné znát kusový seznam dílců s rozměry, způsob spojování panelů, jejich založení a kotvení na nosné konstrukce.

Odpověď na dotaz č. 5:

Jedná se o prováděcí dokumentaci, nikoliv o výrobní dokumentaci/kladečské výkresy. Tato podrobnost vychází na základě dodávaných prvků konkrétního výrobku a provedených konstrukcí dle zaměření IN-SITU.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr objektu So07 Slaboproudá přípojka je uzamčen sloupec pro ocenění montážních položek. Žádáme zadavatele o odemčení výkazu, aby bylo možné položky ocenit.

Odpověď na dotaz č. 6:

Byla provedena náprava výkazů týkajících se SLP. Nyní jsou buňky odemčeny jak u SO07, tak u části SLP SO01.

Zadavatel dále informuje, že z důvodu opakovaných doplnění zadávací dokumentace, resp. výkazu výměr, prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek do 15. 2. 2021, 10:00.**

Zadavatel dále uvádí, že souběžně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace odesílá zadavatel k uveřejnění opravný formulář oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie (TED), ve kterém bude uvedeno prodloužení lhůty pro podání nabídky uvedené výše.

Zadavatel současně uvádí, že nová lhůta pro podání nabídek bude uvedena rovněž na profilu zadavatele.