



LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

	Č.ZAŘÍZENÍ	MNOŽSTVÍ	PRÍVODNÍHO VZDUCHU
	POZICE VZT PRVKU VE VÝKAZU VÝMÉR	MNOŽSTVÍ	ODVODNÍHO VZDUCHU
	OHEBNÁ TEPELNĚ/HLUKOVĚ IZOLAČNÍ AL HADICE	TL	IZOLACE 25 mm
	SVAZEK CU POTRUBÍ (R32) VČETNĚ TEPELNĚ IZOLACE A KOMUNIKAČNÍHO KABELU (DIMENZE VIZ VÝKRES)		
	SVAZEK CU POTRUBÍ (R410A) VČETNĚ TEPELNĚ IZOLACE A KOMUNIKAČNÍHO KABELU (DIMENZE VIZ VÝKRES)		
	TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK S AL POLEPEM	TL	20 (25) mm, SAMOLEPÍCÍ, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM
	POŽÁRNÍ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM	TL	40 mm, ODOLNOST DLE PBR
	TEPELNÁ/HLUKOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM	TL	40 mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM
	TEPELNÁ/HLUKOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM	TL	60 mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM
	TEPELNÁ/HLUKOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM	TL	100 mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM

POZNÁMKA:
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VZT KOMPONENTŮ DOPŘESNIT NA STAVBĚ, PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.

0,000 = 296,05 m.n.m. B.p.v.	
UPOZORNĚNÍ: PŘEDKLÁDANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA POUZE PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.	
Projektant:	Ing. Jiří Boudný, Podveská 179/2, 624 00 Brno
Vypracoval:	Ing. Tomáš Tenora, Černovice 166, 679 75 Černovice
Stavebník:	Obec Račice-Pístovice, Račice 72, 683 05 Račice-Pístovice
STAVBA: NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY	
Místo stavby: parc.č. st. 61, 18/3, 18/6 k.ú. Pístovice, budova s č.p. 33	Č. zakázky
VÝKRES: PŮDORYS STŘECHY	Datum: 04/2025
	Formát: 8x44
	Měřítko: 1:50
	Číslo výkresu: D.1.2.4.5