

Položkový rozpočet

Stavba: **07XY** **Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a hospody**
Objekt: **S001** **Společenský sál a hospoda**
Rozpočet: **D.1.4.1** **Vytápění - v02**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % CZK

Základ pro základní DPH: 21 % CZK

CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	07XY	Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a hospody	List č. 2
Rozpočet:	D.1.4.1	Vytápění - v02	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,74160
713	Izolace tepelné	PSV		0,33667
730	Ústřední vytápění	PSV		0,00000
731	Kotelny	PSV		0,17040
732	Strojovny	PSV		0,37762
733	Rozvod potrubí	PSV		0,63133
734	Armatury	PSV		0,10352
735	Otopná tělesa	PSV		0,68920
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00120
783	Nátěry	PSV		0,00065
				3,05219

Stavba:	07XY	Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a hospody	List č. 3
Objekt:	SO01	Společenský sál a hospoda	
Rozpočet:	D.1.4.1	Vytápění - v02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy				
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	30,00000
	Popis:	Včetně kotvení lešení.		
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 3: 30,00000		30,00000
2	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	30,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 3: 30,00000		30,00000
3	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	30,00000
Díl: 713 Izolace tepelné				
4	713491111R00	Montáž oplechování pevného, tepelná izolace potrubí	m2	11,01000
	Popis:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.		
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 11,01000		11,01000
5	722182011R00R1	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, do DN 25 mm, lepicí páska	m	554,22000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 71,30000		71,30000
		Odkaz na mn. položky pořadí 9: 46,80000		46,80000
		Odkaz na mn. položky pořadí 10: 46,90000		46,90000
		Odkaz na mn. položky pořadí 11: 22,10000		22,10000
		Odkaz na mn. položky pořadí 15: 285,20000		285,20000
		Odkaz na mn. položky pořadí 16: 23,90000		23,90000
		Odkaz na mn. položky pořadí 17: 9,80000		9,80000
		Odkaz na mn. položky pořadí 18: 48,22000		48,22000
6	722182014R00R1	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32 - DN50 mm, lepicí páska	m	230,79000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 12: 8,60000		8,60000
		Odkaz na mn. položky pořadí 13: 30,00000		30,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 19: 110,64000		110,64000
		Odkaz na mn. položky pořadí 20: 23,28000		23,28000
		Odkaz na mn. položky pořadí 21: 50,40000		50,40000
		Odkaz na mn. položky pořadí 22: 7,87000		7,87000
7	12710123R	Plech nerez 1.4301+2B, rozměr 0,8 x 1000 x 2000 mm oplechování venkovního potrubí	m2	11,01000
8	283771008R	Izolace potrubí z pěnového polyethylenu 15 x 20 mm šedočerná	m	71,30000
9	283771021R	Izolace potrubí z pěnového polyethylenu 18 x 20 mm šedočerná	m	46,80000
10	283771033R	Izolace potrubí z pěnového polyethylenu 22 x 25 mm šedočerná	m	46,90000
11	283771121R	Izolace potrubí z pěnového polyethylenu 28 x 25 mm šedočerná	m	22,10000
12	283771127R	Izolace potrubí z pěnového polyethylenu 32 x 13 mm šedočerná	m	8,60000
13	283771142R	Izolace potrubí z pěnového polyethylenu 35 x 25 mm šedočerná	m	30,00000
14	341970192RR1	Samoregulační topný kabel pro teploty do 80 °C, jmenovitý výkon 15 W/m při 10 °C s měděným pocínovaným opředěním a vnějším termoplastovým pláštěm, instalaci provede profese ELEKTRO	m	28,80000
15	631547111R	Pouzdro potrubní izolační - 15/30 mm z minerální vaty, s hliníkovou fólií	m	285,20000
16	631547112R	Pouzdro potrubní izolační - 18/30 mm z minerální vaty, s hliníkovou fólií	m	23,90000
17	631547113R	Pouzdro potrubní izolační - 22/30 mm z minerální vaty, s hliníkovou fólií	m	9,80000

Stavba:	07XY	Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a hospody	List č. 4
Objekt:	SO01	Společenský sál a hospoda	
Rozpočet:	D.1.4.1	Vytápění - v02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
18	631547214R	Pouzdro potrubní izolační - 28/40 mm z minerální vaty, s hliníkovou fólií	m	48,22000
19	631547215R	Pouzdro potrubní izolační - 35/40 mm z minerální vaty, s hliníkovou fólií	m	110,64000
20	631547216R	Pouzdro potrubní izolační - 42/40 mm z minerální vaty, s hliníkovou fólií	m	23,28000
21	631547218R	Pouzdro potrubní izolační - 54/40 mm z minerální vaty, s hliníkovou fólií	m	50,40000
22	631547220R	Pouzdro potrubní izolační - 64/40 mm z minerální vaty, s hliníkovou fólií	m	7,87000
23	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,32842

Díl: 730 Ústřední vytápění

24	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	h	16,00000
25	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	16,00000
26	001730001	Proplach otopné soustavy	hod	8,00000
27	001730002	Napouštění otopné soustavy	hod	8,00000
28	001730003	Stavební připomoci	hod	8,00000
29	904 R02R1	Hzs- Koordinace s ostatními profesemi	h	8,00000

Díl: 731 Kotelny

30	731249126R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 52 kW	soubor	2,00000
31	001731001	Montáž úpravny vody	ks	1,00000
32	001731002	Doprava kotle od výrobce	ks	1,00000
33	001731003	Kontrola kotle před UDP (uvedení do provozu)	ks	1,00000
34	001731004	UDP (Uvedení do provozu) kotle	ks	1,00000
35	001731005	UDP regulace	ks	1,00000
36	001731006	Koaxiální odvod spalín, přívod spalovacího vzduchu - doprava	ks	1,00000
37	001731007	Montáž koaxiálního odvodu spalín, přívodu spalovacího vzduchu	ks	1,00000
38	001731008	Revize spalínové cesty	ks	1,00000
39	001731009	Stavebnice kaskádové kotelny 2x plynový kondenzační kotel, jmenovitý tepelný příkon 1 kotle 46,3 kW	ks	1,00000

Popis: Popis položky:
nerezový výměník, vč. čerpadla kotlového okruhu, pojistného ventilu (otevírací přetlak 4 bar(g)) vč. obslužné jednotky pro další topné okruhy
rozměry kotle V x Š x H: 766 x 450 x 377 mm (Nutno brát v ohledu vzhledem k dispozici technické místnosti!)

40	001731010	Příložené čidlo teploty	ks	1,00000
41	001731011	Externí modul kotle	ks	1,00000
42	001731012	Ponomá sonda bojleru	ks	1,00000
43	001731013	Neutralizační box (včetně náplně) - do 350 kW	ks	1,00000
44	001731014	Webserver - vzdálená správa regulátorů po internetu (4 přístroje)	ks	1,00000
45	001731015	Koaxiální odvod spalín, přívod spalovacího vzduchu průměr kouřovodu DN80/125, průměr komínu DN125 dodávka	soubor	1,00000
46	001731016	Kabinetový, automatický změkčovací filtr, kapacita 40 dodávka úpravny vody	ks	1,00000

Popis: Položka obsahuje:
Objemové řízení, napojení 1", zařízení ve složení:
1 x automatický řídicí ventil
1 x sklolaminátová láhev s podstavcem
1 x kabinetová solná nádoba
1 x plovákový ventil
1 x 10 l změkčovací pryskyřice

Stavba:	07XY	Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a hospody	List č. 5
Objekt:	S001	Společenský sál a hospoda	
Rozpočet:	D.1.4.1	Vytápění - v02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
47	001731017	Mechanický předfiltr - 3/4", ruční oplach dodávka úpravny vody	ks	1,00000
48	001731018	Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru	ks	1,00000
	Popis:	Položka obsahuje: 2 x nerezové napojovací hadice 600 mm 1" DN19 1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem 1"		
49	001731019	Chemie na prvotní spuštění	ks	1,00000
	Popis:	Položka obsahuje: 25 kg regenerační sůl, balení 25 kg		
50	001731020	Systémový oddělovač, napojení 3/4", oddělení pitné vody od uzavřeného systému dle DIN EN 1717	ks	1,00000
51	998731101R00	Přesun hmot pro kotelný, výšky do 6 m	t	0,17040
Díl: 732 Strojovny				
52	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l	soubor	1,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 67: 1,00000		1,00000
53	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 68: 1,00000		1,00000
54	732349103R00	Montáž anuloidu III - průtok 12 m3/hod	soubor	1,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 60: 1,00000		1,00000
55	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	5,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 62: 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 63: 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 64: 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 65: 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 66: 1,00000		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
56	732119191R00	Montáž rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m	kus	2,00000
57	001732001	Kombinovaný rozdělovač/sběrač topné vody, modul 100, 12 hrdel, max. průtok 10 m3/h dodávka rozdělovač/sběrač	ks	1,00000
58	001732002	Stavitelný stojan M/DN 65-200, l=450-680mm, m=4,0kg - 2x dodávka rozdělovač/sběrač	ks	2,00000
59	001732003	Izolační pouzdro pro kombinovaný rozdělovač/sběrač dodávka rozdělovač/sběrač	ks	1,00000
60	001732004	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT), přírubové připojení, DN65, PN6, max. průtok 12 m3/h dodávka HVDT	ks	1,00000
61	001732005	Izolační pouzdro pro HVDT 12m3/h, DN65/6 dodávka HVDT	ks	1,00000
62	426108060RR1	Oběhové čerpadlo, jmenovitý pracovní bod 15,6 kPa, 0,67 m3/h, připojení 1 1/2" délka port-port 130 mm, 230 V, max. 0,18 A, 18 W (min. 3 W), elektronicky řízené otáčky	kus	1,00000
63	426108060RR2	Oběhové čerpadlo, jmenovitý pracovní bod 14,4 kPa, 0,94 m3/h, připojení 1 1/2" délka port-port 130 mm, 230 V, max. 0,18 A, 18 W (min. 3 W), elektronicky řízené otáčky	kus	1,00000
64	426108062RR1	Oběhové čerpadlo, jmenovitý pracovní bod 17,2 kPa, 2,10 m3/h, připojení 1 1/2" délka port-port 130 mm, 230 V, max. 0,32 A, 34 W (min. 3 W), elektronicky řízené otáčky	kus	1,00000
65	426108062RR2	Oběhové čerpadlo, jmenovitý pracovní bod 17,9 kPa, 1,57 m3/h, připojení 1 1/2" délka port-port 130 mm, 230 V, max. 0,32 A, 34 W (min. 3 W), elektronicky řízené otáčky	kus	1,00000

Stavba:	07XY	Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a hospody	List č. 6
Objekt:	SO01	Společenský sál a hospoda	
Rozpočet:	D.1.4.1	Vytápění - v02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
66	426108064RR1	Oběhové čerpadlo, jmenovitý pracovní bod 17,0 kPa, 2,47 m3/h, připojení 1 1/2" délka port-port 130 mm, 230 V, max. 0,44 A, 50 W (min. 3 W), elektronicky řízené otáčky	kus	1,00000
67	484387523RR1	Ohřívač TUV zásobníkový nepřímotopný, objem 200 l, 1 výměník, jmenovitý výkon 24 kW průměr bez izolace 500 mm, průměr s izolací 610 mm, PUR izolace, možnost instalace topného tělesa	kus	1,00000
68	48466206R	Nádoba expanzní membránová 80 l, 6/1,5 bar	kus	1,00000
69	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,41975

Díl: 733 Rozvod potrubí

70	722172413R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 dodávka + montáž	m	8,60000
	Popis:	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.		
71	733190108R00R1	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	781,91200
	Popis:	Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.		
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 72: 355,40000		355,40000
		Odkaz na mn. položky pořadí 73: 67,40000		67,40000
		Odkaz na mn. položky pořadí 74: 58,00000		58,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 75: 70,32000		70,32000
		Odkaz na mn. položky pořadí 76: 140,64000		140,64000
		Odkaz na mn. položky pořadí 77: 23,28000		23,28000
		Odkaz na mn. položky pořadí 78: 50,40000		50,40000
		Odkaz na mn. položky pořadí 79: 7,87200		7,87200
		Odkaz na mn. položky pořadí 70: 8,60000		8,60000
72	14148001RR1	Trubka z uhlíkové oceli, vně pozinkovaná, spojovaná lisováním, 15 x 1,2 mm dodávka + montáž	m	355,40000
	Popis:	Položka obsahuje: Trubka - nelegovaná ocel, vně pozinkovaná, d: 15, s:1,2, L [m]: 6; 1 m Kombišroub 8x80; 0,666 kus Objímka dvoušrobková univerzální 1/4"; 0,666 kus Přechodka s SC (Safety Connection) 15 x 1/2; 0,1 kus Oblouk 90°- d: 15; 0,4 kus Spojka s SC, 15 mm; 0,05 kus T-kus - d1: 15, d2: 15, d3: 15; 0,25 kus Lešenář; 0,011 Nh Instalatér - topenář; 0,199 Nh		
73	14148002RR1	Trubka z uhlíkové oceli, vně pozinkovaná, spojovaná lisováním, 18 x 1,2 mm dodávka + montáž	m	67,40000
	Popis:	Položka obsahuje: Trubka - nelegovaná ocel, vně pozinkovaná, d: 18, s:1,2, L [m]: 6; 1 m Kombišroub 8x80; 0,55 kus Objímka dvoušrobková univerzální 3/8"; 0,55 kus Přechodka s SC (Safety Connection) 18 x 1/2; 0,1 kus Oblouk 90°- d: 18; 0,4 kus Spojka s SC, 18 mm; 0,05 kus T-kus - d1: 18, d2: 18, d3: 18; 0,25 kus Lešenář; 0,014 Nh Instalatér - topenář; 0,215 Nh		
74	14148003RR1	Trubka z uhlíkové oceli, vně pozinkovaná, spojovaná lisováním, 22 x 1,5 mm dodávka + montáž	m	58,00000
	Popis:	Položka obsahuje: Trubka - nelegovaná ocel, vně pozinkovaná, d: 22, s:1,5, L [m]: 6; 1 m		

Stavba:	07XY	Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a hospody	List č. 7
Objekt:	SO01	Společenský sál a hospoda	
Rozpočet:	D.1.4.1	Vytápění - v02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
		Kombišroub 8x80; 0,444 kus Objímka dvoušrobová univerzální 1/2"; 0,444 kus Přechodka s SC (Safety Connection) 22 x 3/4; 0,1 kus Oblouk 90° - d: 22; 0,4 kus Spojka s SC, 22 mm; 0,05 kus T-kus - d1: 22, d2: 22, d3: 22; 0,25 kus Lešenář; 0,016 Nh Instalatér - topenář; 0,219 Nh		
75	14148004RR1	Trubka z uhlíkové oceli, vně pozinkovaná, spojovaná lisováním, 28 x 1,5 mm dodávka + montáž	m	70,32000
	Popis:	Položka obsahuje: Trubka - nelegovaná ocel, vně pozinkovaná, d: 28, s:1,5, L [m]: 6; 1 m Kombišroub 8x80; 0,364 kus Objímka dvoušrobová univerzální 3/4"; 0,364 kus Přechodka s SC (Safety Connection) 28 x 1; 0,1 kus Oblouk 90° - d: 28; 0,4 kus Spojka s SC, 28 mm; 0,05 kus T-kus - d1: 28, d2: 28, d3: 28; 0,25 kus Lešenář; 0,018 Nh Instalatér - topenář; 0,222 Nh		
76	14148005RR1	Trubka z uhlíkové oceli, vně pozinkovaná, spojovaná lisováním, 35 x 1,5 mm dodávka + montáž	m	140,64000
	Popis:	Položka obsahuje: Trubka - nelegovaná ocel, vně pozinkovaná, d: 35, s:1,5, L [m]: 6; 1 m Kombišroub 8x80; 0,333 kus Objímka dvoušrobová univerzální 1"; 0,333 kus Přechodka s SC (Safety Connection) 35 x 1 1/4"; 0,1 kus Oblouk 90° - d: 35; 0,4 kus Spojka s SC, 35 mm; 0,05 kus T-kus - d1: 35, d2: 35, d3: 35; 0,25 kus Lešenář; 0,022 Nh Instalatér - topenář; 0,231 Nh		
77	14148006RR1	Trubka z uhlíkové oceli, vně pozinkovaná, spojovaná lisováním, 42 x 1,5 mm dodávka + montáž	m	23,28000
	Popis:	Položka obsahuje: Trubka - nelegovaná ocel, vně pozinkovaná, d: 42, s:1,5, L [m]: 6; 1 m Kombišroub 8x80; 0,286 kus Objímka dvoušrobová univerzální 1 1/4"; 0,286 kus Přechodka s SC (Safety Connection) 42 x 1 1/2"; 0,1 kus Oblouk 90° - d: 42; 0,4 kus Spojka s SC, 42 mm; 0,05 kus T-kus - d1: 42, d2: 42, d3: 42; 0,25 kus Lešenář; 0,028 Nh Instalatér - topenář; 0,255 Nh		
78	14148007RR1	Trubka z uhlíkové oceli, vně pozinkovaná, spojovaná lisováním, 54 x 1,5 mm dodávka + montáž	m	50,40000
	Popis:	Položka obsahuje: Trubka - nelegovaná ocel, vně pozinkovaná, d: 54, s:1,5, L [m]: 6; 1 m Kombišroub 8x80; 0,286 kus Objímka dvoušrobová univerzální 53-59; 0,286 kus Přechodka s SC (Safety Connection) 54 x 2"; 0,1 kus Oblouk 90° - d: 54; 0,4 kus Spojka s SC, 54 mm; 0,05 kus T-kus - d1: 54, d2: 54, d3: 54; 0,25 kus Lešenář; 0,030 Nh Instalatér - topenář; 0,280 Nh		

Stavba:	07XY	Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a hospody	List č. 8
Objekt:	S001	Společenský sál a hospoda	
Rozpočet:	D.1.4.1	Vytápění - v02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
79	14148008RR1	Trubka z uhlíkové oceli, vně pozinkovaná, spojovaná lisováním, 64 x 2,0 mm dodávka + montáž	m	7,87200
	Popis:	Položka obsahuje: Trubka - nelegovaná ocel, vně pozinkovaná, d: 64, s:2,0, L [m]: 6; 1 m Kombišroub 8x80; 0,286 kus Objímka dvoušrobová univerzální 2"; 0,286 kus Přechodka s SC (Safety Connection) 64 x 2 1/2"; 0,1 kus Oblouk 90° - d: 64; 0,4 kus Spojka s SC, 64 mm; 0,05 kus T-kus - d1: 64, d2: 64, d3: 64; 0,25 kus Lešenář; 0,030 Nh Instalatér - topenář; 0,280 Nh		
80	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,61521
Díl:	734	Armatury		
81	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	38,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 100: 11,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 97: 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 98: 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 110: 11,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 99: 1,00000		
82	734209104R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4	kus	2,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 111: 2,00000		
83	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	1,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 121: 1,00000		
84	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	77,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 120: 8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 95: 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 122: 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 128: 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 127: 18,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 120: 8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 119: 14,00000		
85	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	5,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 123: 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 105: 3,00000		
86	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	9,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 106: 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 112: 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 124: 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 96: 1,00000		
87	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	12,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 107: 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 113: 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 116: 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 125: 2,00000		
88	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	17,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 108: 12,00000		

Stavba:	07XY	Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a hospody	List č. 9
Objekt:	SO01	Společenský sál a hospoda	
Rozpočet:	D.1.4.1	Vytápění - v02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
		Odkaz na mn. položky pořadí 114: 2,00000		2,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 117: 2,00000		2,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 126: 1,00000		1,00000
89	734209118R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 2	kus	9,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 93: 1,00000		1,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 109: 5,00000		5,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 115: 2,00000		2,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 118: 1,00000		1,00000
90	734209124R00	Montáž armatur závitových, se 3 závity, G 3/4	kus	2,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 101: 1,00000		1,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 102: 1,00000		1,00000
91	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 3 závity, G 1	kus	2,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 103: 1,00000		1,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 104: 1,00000		1,00000
92	734291951R00R1	Montáž hlavice ručního/termostat. ovládání	kus	18,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 129: 18,00000		18,00000
93	001734001	Odlučovač nečistot s magnetem a vypouštěním - 2" vč. izolace	ks	1,00000
94	001734002	Servopohon proporcionální, 24V, běh 60s kroutící moment 6 Nm	kus	2,00000
95	31945111R	Koleno 1/2" x 1/2" mosazné, vnitřní - vnější závit, 90° bez lemu podlahové konvektory	kus	14,00000
96	38821485R	Vodoměr na studenou vodu G1" Qn 2,5 PN16	kus	1,00000
97	38832115RR1	Teploměr axiální, D = 100 mm, L = 50 mm	kus	12,00000
98	38841060RR1	Tlakoměr standardní kruhový, D 100 mm, rozsah 0-6 bar	kus	3,00000
99	42256510RR1	Ventil pojistný 1/2" x 3/4" závitový otevírací přetlak 6 bar, vodovod	kus	1,00000
100	42260624RR1	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	11,00000
101	484882005RR1	Trojcestný směšovací ventil, DN20, připojení vnitřní závit, kvs 2,5 m3/h	kus	1,00000
102	484882005RR2	Trojcestný směšovací ventil, DN20, připojení vnitřní závit, kvs 4 m3/h	kus	1,00000
103	484882010RR1	Trojcestný směšovací ventil, DN25, připojení vnitřní závit, kvs 6,3 m3/h	kus	1,00000
104	484882010RR2	Trojcestný směšovací ventil, DN25, připojení vnitřní závit, kvs 10 m3/h	kus	1,00000
105	55113433.ARR1	Kohout kulový 3/4" plnoprůtokový, ovládání páčka	kus	3,00000
106	55113434.ARR1	Kohout kulový 1" plnoprůtokový, ovládání páčka	kus	5,00000
107	55113435.ARR1	Kohout kulový 1 1/4" plnoprůtokový, ovládání páčka	kus	6,00000
108	55113436.ARR1	Kohout kulový 1 1/2" plnoprůtokový, ovládání páčka	kus	12,00000
109	55113437.ARR1	Kohout kulový 2" plnoprůtokový, ovládání páčka	kus	5,00000
110	5511356971RR1	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	11,00000
111	5511356978RR1	Kohout kulový vypouštěcí 3/4"	kus	2,00000
112	551135723RR1	Ventil zpětný 1"	kus	1,00000
113	551135724RR1	Ventil zpětný 1 1/4"	kus	2,00000
114	551135725RR1	Ventil zpětný 1 1/2"	kus	2,00000
115	551135726RR1	Ventil zpětný 2"	kus	2,00000
116	5511361552RR1	Filtr s vnitřními závity 1 1/4" PN 30	kus	2,00000
117	55113615531RR1	Filtr s vnitřními závity 1 1/2" PN 30	kus	2,00000
118	55113615541RR1	Filtr s vnitřními závity 2" PN 30	kus	1,00000

Stavba:	07XY	Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a hospody	List č. 10
Objekt:	SO01	Společenský sál a hospoda	
Rozpočet:	D.1.4.1	Vytápění - v02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
119	551200027RR1	Termostatický ventil přímý, G 1/2" Kvs 0,80 m3/h podlahové konvektory	kus	14,00000
120	55121100050RR1	H-ventil pro středové připojení trubkových otopných těles, DN15, Kvs 0,60 m3/h set s hlavici, chromované provedení, pro 2-trubkové soustavy	kus	8,00000
121	55121711RR1	Uzavírací vyvažovací ventil, DN10, PN25, připojení G 3/8" vnitřní závit, kvs 1,360 m3/h min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění	kus	1,00000
122	55121711RR2	Uzavírací vyvažovací ventil, DN15, PN25, připojení G 1/2" vnitřní závit, kvs 2,560 m3/h min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění	kus	1,00000
123	55121712RR1	Uzavírací vyvažovací ventil, DN20, PN25, připojení G 3/4" vnitřní závit, kvs 5,390 m3/h min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění	kus	2,00000
124	55121713RR1	Uzavírací vyvažovací ventil, DN25, PN25, připojení G 1" vnitřní závit, kvs 8,590 m3/h min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění	kus	2,00000
125	55121724RR1	Uzavírací vyvažovací ventil, DN32, PN25, připojení G 1 1/4" vnitřní závit, kvs 14,200 m3/h min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění	kus	2,00000
126	55121725RR1	Uzavírací vyvažovací ventil, DN40, PN25, připojení G 1 1/2" vnitřní závit, kvs 19,300 m3/h min. prac. teplota -20 °C, bez vypouštění	kus	1,00000
127	55127552RR1	Regulační šroubení na výstupu z deskového otopného tělesa, DN15, Kvs 1,310 m3/h s lisovacím připojením d15	kus	18,00000
128	55127552RR2	Regulační šroubení přímé, DN15, Kvs 1,350 m3/h podlahové konvektory	kus	14,00000
129	5513730620R	Hlavice termostatická standard, se zabezpečením proti odcizení (zabezpečovací kroužek)	kus	18,00000
130	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,10262

Díl: 735

Otopná tělesa

131	735159110R00	Montáž panelových těles jednořadých do délky 1500 mm	kus	16,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 149: 1,00000		1,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 151: 6,00000		6,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 153: 5,00000		5,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 154: 3,00000		3,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 155: 1,00000		1,00000
132	735159240R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 2820 mm	kus	1,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 150: 1,00000		1,00000
133	735159120R00	Montáž panelových těles jednořadých do délky 2340 mm	kus	1,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 156: 1,00000		1,00000
134	735159220R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1500 mm	kus	1,00000
135	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	7,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 141: 2,00000		2,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 142: 3,00000		3,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 143: 2,00000		2,00000
136	735422900R00	Montáž podlahového konvektoru s ventilátorem délky do 1600 mm	kus	12,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 144: 1,00000		1,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 145: 5,00000		5,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 146: 2,00000		2,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 148: 4,00000		4,00000
137	735422902R00	Montáž podlahového konvektoru s ventilátorem délky do 2800 mm	kus	2,00000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 147: 2,00000		2,00000

Stavba:	07XY	Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a hospody	List č. 11
Objekt:	S001	Společenský sál a hospoda	
Rozpočet:	D.1.4.1	Vytápění - v02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
138	001735001	Zdroj stejnosměrného napětí 150 W, montáž na DIN lištu, krytí IP 20 montáž a zapojení dodávka ELEKTRO	ks	1,00000
139	405619915RR1	Montážní krabice pro instalaci zdroje stejnosměrného napětí, k zabudování do zdi krytí IP 40, rozměry š x v x h (mm) - 258 x 318 x 72, zabudování do zdi dodávka STAVBA	kus	1,00000
140	405619937RR1	Prostorový termostat, s LCD displejem větev podlahové konvektory	kus	2,00000
141	484518221RR1	Těleso otopné trubkové výška 700 mm, délka 500 mm se středním připojením, vč. uchycení	kus	2,00000
142	484518227RR1	Těleso otopné trubkové výška 1220 mm, délka 450 mm se středním připojením, vč. uchycení	kus	3,00000
143	484518229RR1	Těleso otopné trubkové výška 1220 mm, délka 750 mm se středním připojením, vč. uchycení	kus	2,00000
144	484562424731RR1	Podlahový konvektor s nucenou konvekcí (ventilátor 24 V DC) hloubka 90 mm, šířka 260 mm, délka 1000 mm, vč. podlahové mřížky, bližší popis viz níže	kus	1,00000
	Popis:	Popis položky: - 3 výkonové stupně ventilátoru - ocelová pozinkovaná vana černě lakovaná RAL 9005 - nelakovaný Al/Cu výměník tepla s odvodušňovacím ventilem - hliníkový krycí rámeček typu U - stříbrý elox - podlahová mřížka příčná v provedení hliník černý - elektronický regulátor pro připojení kabelů ze zdroje, termostatu a ventilátoru		
145	484562424732RR1	Podlahový konvektor s nucenou konvekcí (ventilátor 24 V DC) hloubka 90 mm, šířka 200 mm, délka 1200 mm, vč. podlahové mřížky, bližší popis viz níže	kus	5,00000
	Popis:	Popis položky: - 3 výkonové stupně ventilátoru - ocelová pozinkovaná vana černě lakovaná RAL 9005 - nelakovaný Al/Cu výměník tepla s odvodušňovacím ventilem - hliníkový krycí rámeček typu U - stříbrý elox - podlahová mřížka příčná v provedení hliník černý - elektronický regulátor pro připojení kabelů ze zdroje, termostatu a ventilátoru		
146	484562424734RR1	Podlahový konvektor s nucenou konvekcí (ventilátor 24 V DC) hloubka 90 mm, šířka 200 mm, délka 1600 mm, vč. podlahové mřížky, bližší popis viz níže	kus	2,00000
	Popis:	Popis položky: - 3 výkonové stupně ventilátoru - ocelová pozinkovaná vana černě lakovaná RAL 9005 - nelakovaný Al/Cu výměník tepla s odvodušňovacím ventilem - hliníkový krycí rámeček typu U - stříbrý elox - podlahová mřížka příčná v provedení hliník černý - elektronický regulátor pro připojení kabelů ze zdroje, termostatu a ventilátoru		
147	484562424736RR1	Podlahový konvektor s nucenou konvekcí (ventilátor 24 V DC) hloubka 90 mm, šířka 200 mm, délka 2000 mm, vč. podlahové mřížky, bližší popis viz níže	kus	2,00000
	Popis:	Popis položky: - 3 výkonové stupně ventilátoru - ocelová pozinkovaná vana černě lakovaná RAL 9005 - nelakovaný Al/Cu výměník tepla s odvodušňovacím ventilem - hliníkový krycí rámeček typu U - stříbrý elox - podlahová mřížka příčná v provedení hliník černý - elektronický regulátor pro připojení kabelů ze zdroje, termostatu a ventilátoru		

Stavba:	07XY	Nástavba, přístavba a stavební úpravy stávajícího společenského sálu a hospody	List č. 12
Objekt:	SO01	Společenský sál a hospoda	
Rozpočet:	D.1.4.1	Vytápění - v02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
148	484562424752RR1	Podlahový konvektor s nucenou konvekcí (ventilátor 24 V DC) hloubka 90 mm, šířka 260 mm, délka 1200 mm, vč. podlahové mřížky, bližší popis viz níže	kus	4,00000
	Popis:	Popis položky: - 3 výkonové stupně ventilátoru - ocelová pozinkovaná vana černě lakovaná RAL 9005 - nelakovaný Al/Cu výměník tepla s odvodušňovacím ventilem - hliníkový krycí rámeček typu U - stříbrý elox - podlahová mřížka příčná v provedení hliník černý - elektronický regulátor pro připojení kabelů ze zdroje, termostatu a ventilátoru		
149	48457356.ARR1	Těleso otopné deskové typ 10, výška 500 mm, délka 500 mm vč. uchycení s integrovaným ventilem	kus	1,00000
150	001735002	Svisle orientované deskové otopné těleso typ 20, výška 2000 mm, délka 600 mm s hladkou čelní deskou, bez ventilu	ks	1,00000
151	48457404.ARR1	Těleso otopné deskové typ 11, výška 500 mm, délka 500 mm vč. uchycení s integrovaným ventilem	kus	6,00000
152	48457419R	Těleso otopné deskové typ 11, výška 600 mm, délka 400 mm vč. uchycení s integrovaným ventilem	kus	1,00000
153	48457405.ARR1	Těleso otopné deskové typ 11, výška 500 mm, délka 600 mm vč. uchycení s integrovaným ventilem	kus	5,00000
154	48457406.ARR1	Těleso otopné deskové typ 11, výška 500 mm, délka 700 mm vč. uchycení s integrovaným ventilem	kus	3,00000
155	48457412.ARR1	Těleso otopné deskové typ 11, výška 500 mm, délka 1400 mm vč. uchycení s integrovaným ventilem	kus	1,00000
156	48457413.ARR1	Těleso otopné deskové typ 11, výška 500 mm, délka 1600 mm vč. uchycení s integrovaným ventilem	kus	1,00000
157	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,69793
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		
158	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	20,00000
159	001767001	Konstrukce pomocné zámečnické (závěsy, podpěry)	soubor	1,00000
Díl:	783	Nátěry		
160	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení.	m2	2,10000
	Popis:			