



① STAVEBNÍK ČEZ DISTRIBUCE, a. s.
PŘELOŽKA VEDENÍ VN 22 kV



NAVROVANÁ STAVBA

NAVŘENÁ TRASA KABELŮ NN, ULOŽENÝCH VE VÝKOPU S KRYTÍM BETONOVOU DESKOU A VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ

NAVŘENÁ TRASA KABELŮ, ULOŽENÝCH DO CHRÁNIČEK

SESTAVA NAVŘENÝCH ROZVÁDĚČŮ S NÁPLNÍ:

- 1x 400 V/32 A
- 2x 400 V/16 A
- 2x 230 V/16 A
- 1x VYPÍNAČ
- 1x PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁSUVK 20 A

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

 TRANSCONSULT s.r.o. Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové			
Vedoucí projektu	Ing. Shejbal	Středisko:	3
Odpovědný projektant	Jenček	Vedoucí:	Ing. Shejbal
Zpracovatel	Jenček	Zak. číslo	161430004
Přezkoušel	Ing. Shejbal	Arch. č.: 00717	Formát: 5 A4
Kontroloval	Ing. Shejbal	Datum:	02/2017
Objednatel:	České přístavy a.s. Praha	Účel:	PDPS