

Vysvětlení zadávací dokumentace

k veřejné zakázce

s názvem

„Rekonstrukce kotelny na předávací stanici s napojením teplovodu pod ul. Budovcova, Poděbrady“

Zadavatel z vlastního rozhodnutí poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení 1:

Zadavatel v čl. 5.2. Výzvy a zadávací dokumentace uvedl, že: „Součástí harmonogramu bude zahrnovat technologický postup na realizaci dvou provizorních ohřevů TV v objektu Budovcova 1325 a ulice Jižní“. Tento dokument však nebude součástí harmonogramu, ale zadavatel jej požaduje jako samostatný dokument požadovaný dle § 104 písm.a) ZZVZ. Do zadávací dokumentace se tedy doplňuje odstavec 9.4. v následujícím znění:

9.4. Technologický postup

Vybraný dodavatel předloží před podpisem smlouvy jako další podmínku uzavření smlouvy dokument s názvem „Technologický postup realizace plnohodnotného náhradního zdroje ohřevu TUV v objektech Budovcova 1325-1326 a Jižní 1321-1324 (68 bytových jednotek a 4 nebytové jednotky)“. Tento dokument bude přílohou č. 3 Smlouvy o dílo.

Práce vyplývající z tohoto dokumentu mají vliv na nabídkovou cenu, zadavatel doporučuje dodavatelům účast na prohlídce místa plnění a následné zpracování tohoto dokumentu pro potřeby stanovení ceny u položky č. 12, část 000 – VON – Vedlejší a ostatní náklady) ve Výkazu výměr.

Zadavatel v této souvislosti upravil i smlouvu o dílo a to doplněním odst. 10 do čl. II smlouvy a doplněním smluvní pokuty za nesplnění povinnosti dle nově doplněného odstavce.

Vysvětlení 2:

V návaznosti na povinnost dodavatele zajistit plnou kompatibilitu Měření a regulace se stávajícím systémem Měření a regulace na hlavní kotelně Kunštátská 1100, která je uvedena v čl. II odst. 5 Smlouvy o dílo zadavatel upřesňuje, že aktuálně k měření a regulaci používá systém DOMAT komunikující na protokolech SoftPLC link a SSCP. Na základě těchto skutečností zadavatel požaduje, aby dodavatel potvrdil v Příloze č. 3 Výkaz výměr, že dodaný systém bude s hlavní kotelnou Kunštátská 1100 komunikovat na protokolech SoftPLC link a/nebo SSCP. K tomuto účelu dodavatel předloží technické listy nebo obdobnou technickou dokumentaci.

Zadavatel zveřejňuje Doplněnou Výzvu a zadávací dokumentaci a NOVOU Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo a NOVOU Přílohu č. 3 Výkaz výměr. Dodavatel, který v nabídce nedoloží oceněnou NOVOU Přílohu č. 3 Výkaz výměr, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nedodržení zadávacích podmínek a z důvodu, že jeho nabídka nebude srovnatelná s ostatními.

V Poděbradech dne 7.4.2025

Město Poděbrady
zastoupeno JUDr. Tatianou Jiráskovou