

V Praze, 14. 2. 2013

Vážený obchodní příteli,


zasílám Vám doplňující informace k zakázce malého rozsahu: „**Snížení energetické náročnosti objektu Hasičské zbrojnice - Ústěk**“, které vypisuje **Město Ústěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk, IČ: 00 26 45 71**.

Ve výkazech výměr v xls. souboru byla špatně uvedena funkce pro sčítání u položky „Práce a dodávky PSV“ nyní posílám výkaz výměr, kde je funkce již nastavená správně.

Ve výkazech výměr u položky č. 41 „okno plastové 1200x1200 mm včetně kování“ má být správný počet kusů 22 a u položky č. 42 „okno plastové 1500x1500 mm včetně kování“ má být správný počet kusů 15. Posílám výkaz výměr, kde jsou tyto změny zapracovány.

V tabulce oken a dveří byl chybně uvedený součinitel prostupu tepla, platí $U_{max}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Upravenou tabulku oken a dveří zasílám přílohou.

S pozdravem


ACCON
managers & partners, s.r.o.
Sídlo: Praha 6, 160 00 Praha 6
IČ: 26724781, DIČ: CZ26724781
.....
Ing. Petra Šupová, konzultant
ACCON managers & partners, s.r.o.
z pověření zadavatele – pověřená osoba