

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: --

Ze dne: 01.11.2022

A32 spol. s r.o.

V Štíhlách 2031/12

142 00 Praha 4

Spis. zn.: S-KHSSC 58139/2022

Č. j.: KHSSC 58139/2022

Vyřizuje: Mgr. Eva Jaborová

Tel.: 234 118 236

E-mail: eva.jaborova@khsstc.cz

Datum: 01.12.2022

Obec Průhonice, Květnové náměstí 73, Průhonice, IČ: 002 41 563, dokumentace pro vydání společného povolení na akci „Hasičská zbrojnice Průhonice“, na parc.č. 383/1, 387/2, 388/5, 388/6, 390/1, 390/3, 390/5, 454/1, 508/3, 508/10, 508/11 a 508/14 v k.ú. Průhonice – závazné stanovisko

Na základě žádosti Ing. arch. Ivana Koláře, společnost A32 spol. s r.o., V Štíhlách 12, Praha 4, IČ: 251 55 628, zastupujícího na základě plné moci ze dne 24.10.2022 Obec Průhonice, Květnové náměstí 73, Průhonice, IČ: 002 41 563, předložené dne 02.11.2022, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení §10, §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, dokumentaci pro vydání společného povolení na akci „Hasičská zbrojnice Průhonice“, na parc.č. 383/1, 387/2, 388/5, 388/6, 390/1, 390/3, 390/5, 454/1, 508/3, 508/10, 508/11 a 508/14 v k.ú. Průhonice, v rozsahu právní úpravy provedené § 30 zákona a § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem dokumentace pro vydání společného povolení na akci „Hasičská zbrojnice Průhonice“, na parc.č. 383/1, 387/2, 388/5, 388/6, 390/1, 390/3, 390/5, 454/1, 508/3, 508/10, 508/11 a 508/14 v k.ú. Průhonice, stavebníka Obec Průhonice, Květnové náměstí 73, Průhonice se s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění podmínky:

Nejpozději ke kolaudaci budou KHS předloženy výsledky měření hladin akustického tlaku A z maximálního provozu stacionárních zdrojů hluku - tepelného čerpadla a VZT v nejbližším chráněném venkovním prostoru a nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v denní i noční době, ve smyslu § 12 odst. 1, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před

nepríznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení č. 272“),

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace (vypracovala společnost A32 spol. s r.o., V Štíhlách 12, Praha 4, IČ: 251 55 628, z 09/2022, č. zakázky 12522140) řeší stavbu hasičské zbrojnice na parc.č. 383/1, 387/2, 388/5, 388/6, 390/1, 390/3, 390/5, 454/1, 508/3, 508/10, 508/11 a 508/14 v k.ú. Průhonice.

Původně posouzená projektová dokumentace pro stavbu objektu hasičské zbrojnice, ke které vydala KHS závazné stanovisko č.j. KHSSC 01019/2017 ze dne 18.01.2017, nebyla realizována, projekt byl přepracován a stavebník požádal o posouzení nové verze projektové dokumentace.

Jedná se o stavbu hasičské zbrojnice, součástí projektu je i sklad soli a posypového materiálu a parkoviště pro pracovníky technických služeb a hasiče. Nové objekty budou umístěny u stávajících objektů technických služeb. Hasičská zbrojnice bude sloužit dobrovolným hasičům obce Průhonice (10 mužů). Obvyklý počet při zásahu je 5 mužů. Hasiči budou objekt využívat těsně před zásahem a po zásahu. Mimo zásahy jsou hasiči v objektu při údržbě vozového parku (cca 3 muži max. 10 hod. týdně), nebo z důvodu občasných školení.

Objekt SO 01- Hasičská zbrojnice: Bude se jednat o jednopodlažní, částečně dvoupodlažní objekt. V 1. NP bude umístěna garáž pro dvě hasičská auta, sklad materiálu HZS (18m²), sklad s dílnou (9m²), kancelář (18m²), sušárna a sklad oděvů a sanitární zázemí – hygienická smýčka pro muže - špinavá šatna, umývárna s umývadly a sprchovými kouty a čistá šatna, dále zde bude šatna s umývárnou s umývadlem a sprchovým koutem pro ženy, WC kabina, pisoár a předsíňka s umývadlem pro muže, WC kabina s předsíňkou a umývadlem pro ženy a úklidová komora s výlevkou. Nad částí 1.NP bude umístěno 2.NP, ve které bude denní místnost, kuchyňka a balkon bez přístupu veřejnosti. V exteriéru je před budovou vytvořen prostor pro sušení hadic.

Sv. výška bude min 2,6m, v garáži bude 4,5m. Sv. výšky jsou navrženy v souladu s § 46 a § 54 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení č.361“).

Dílna slouží pro drobné opravy vozové techniky. Vybavení dílny – ponk, 2 svěráky, nabíječka autobaterie, ruční nářadí (vrtačka, akušroubovák, kladiva, kleště, šroubováky, měřidla tlaku v pneumatikách, ruční hever, elektrický kompresor pro huštění pneumatik). Chemické látky používány nebudou.

Osvětlení prostor bude přirozené okny, sklad materiálu HZS, sklad s dílnou a část sanitárního zázemí bude osvětlena uměle. Denní osvětlení bude doplněno osvětlovací soustavou s LED svítidly, s navrženou udržovanou osvětleností v souladu s § 45 odst. 3 nařízení č.361 a ČSN EN 12464-1. Součástí předložené PD byl protokol o výpočtech umělého osvětlení od společnosti DEOS.CZ s.r.o., Zlín – Louky ze dne 29.09.2022, dle kterého budou požadavky ČSN EN 12464-1 splněny.

Větrání kanceláře, denní místnosti a části sanitárního zázemí bude přirozené okny. Sanitární zázemí, včetně sušárny a skladu oděvů, bude dále větráno i nuceně VZT. VZT jednotka č.1 zajistí přívod i odvod vzduchu. Bude přiváděn venkovní, filtrovaný, v případě potřeby ohříváný vzduch. Sklad materiálu HZS, sklad s dílnou, úklidová komora a denní místnost budou odvětrávány nuceně, podstropními ventilátory, v denní místnosti bude umístěna digestoř, která bude umístěna nad sporákem, bude se jednat o zařízení č. 2-5. Garáž bude odvětrávána mřížkami.

Vytápění hasičské zbrojnice je plánováno kombinované, teplovodní a teplovzdušné. Teplovodním rozvodem s radiátory je zajištěno ve všech prostorech, kromě kanceláře a denní místnosti. Kancelář a denní místnost budou vytápěny a chlazeny teplovzdušně, zdrojem teplovzdušného vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch/voda (dále jen „TČ“). Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude umístěna na střeše objektu. Jako pomocný zdroj tepla bude sloužit elektro kotel.

Projekt obsahuje předpoklad o dodržení limitních hodnot hluku za chodu uvedené jednotky TČ a VZT. Vzhledem k tomu, že provoz TČ bude probíhat i v noční době, kdy hluk je obyvateli vnímán rušivě, je třeba **před uvedením do provozu** doložit prokazatelné splnění hygienického limitu hluku dle nařízení č. 272. Podmínka je dána požadavky § 30 odst. 1) zákona a požadavky § 12 nařízení č. 272.

Na střeše objektu budou umístěny fotovoltaické panely, celkem zde bude 45 kusů panelů.


Objekt SO 02 – Sklad soli a posypového materiálu: Bude se jednat o jednopodlažní, jednoprostorový objekt o celkové ploše 44 m², který bude umístěn vedle stávajícího objektu pro úklidovou techniku technických služeb. Sv. výška v objektu bude cca 4m. Vstup do objektu bude vraty. Ve skladu bude zajištěno umělé LED osvětlení s navrženou udržovanou osvětleností v souladu s § 45 odst. 3 nařízení č. 361 a ČSN EN 12464-1. Dále bude před vstupem do skladu instalován venkovní reflektor. Objekt nebude sloužit jako trvalé pracoviště.

Podlahy budou kryty keramickou dlažbou, v denní místnosti dřevěnou lamelovou podlahou, v garáži, skladu soli a technických místnostech pak epoxidovou stěrkou.

Zdrojem pitné vody v objektu bude veřejný vodovodní řad. Ohřev teplé vody bude zajištěn v ohřivači. Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Na pozemku stavebníka se nachází stávající studna, voda ze studny není a nebude čerpána, vzhledem k tomu, že ji stavebník nechce rušit, bude studna zakonzervována.

Dodavatel stavby zaručí, že při stavbě hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané nařízením vlády č. 272 v chráněném venkovním prostoru. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Vzhledem k tomu, že nejde technicky zabezpečit, aby stavební práce byly prováděny bezhlučně, je třeba upozornit obyvatele okolní obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby.

Byl posouzen soulad předložené projektové dokumentace na akci „Hasičská zbrojnice Průhonice“, na parc.č. 383/1, 387/2, 388/5, 388/6, 390/1, 390/3, 390/5, 454/1, 508/3, 508/10, 508/11 a 508/14 v k.ú. Průhonice, projektant společnost A32 spol. s r.o., V Štíhlách 12, Praha 4 s hygienickými požadavky tak, jak je uvedeno výše. Popsané prostory jsou navrženy v souladu s hygienickými požadavky, tak jak je vyžadováno § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 309.


RNDr. Pavla Kasalová
vedoucí oddělení hygieny práce
pro okresy Praha-východ a Praha -západ



Příloha: 1x PD

Rozdělovník:

1. Adresát + příloha – osobně
2. KHS – HP a/a