

HASIČSKÁ ZBROJNICE

PRŮHONICE

PARC.Č. 383/1, 387/2, 388/4, 388/5, 390/1, 390/3, 390/5,
454/1, 508/3, 508/10, 508/11, 508/14

OBJEKT SO 01 – HASIČSKÁ ZBROJNICE

D.1.1.112

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY PODLE
VYHL.Č. 499/2006 SB. A VYHL.Č. 405/2017 SB.

ZÁŘÍ 2023

Veškeré lišty z poplastovaného plechu sloužící pro připojení a zpracování detailů fóliových hydroizolací a kompletaci střech (připojovací lišty ploché střechy, připojovací a lemovací lišty prostupu potrubí atd.) jsou součástí dodávky fóliových hydroizolací a nejsou součástí výpisu klempířských prvků ani nejsou zakresleny v projektové dokumentaci! Veškeré plechové profily, které nejsou součástí výpisu klempířských prvků, jsou součástí a dodávkou výplní otvorů, střech, atd. !

Vnější vykrývací plechy v místě soklů výplní (napojení na terén) nejsou součástí výpisu klempířských prvků a jsou součástí dodávky výplní !

K01.1 Popis: Oplechování parapetů fasádních výplní barevným legovaným hliníkovým plechem tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou Coil-Coating, barva RAL 7021, pro hloubku parapetu ve fasádě 275 mm, včetně příponek, r.š. 400 mm, včetně napojení na fasádní výplň, se zatažením na ostění výplní pod plechové ostění výplně, pro délku parapetu ve fasádě 1100 mm. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K01.1		5	-	-	2 ks

K01.2 Popis: Oplechování parapetů fasádních výplní barevným legovaným hliníkovým plechem tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou Coil-Coating, barva RAL 7021, pro hloubku parapetu ve fasádě 150 mm, včetně příponek, r.š. 250 mm, včetně napojení na fasádní výplň, se zatažením na ostění výplní do kontaktního zateplovacího systému, pro délku parapetu ve fasádě 1100 mm. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K01.2		1	-	-	2 ks

K01.3 Popis: Oplechování parapetů fasádních výplní barevným legovaným hliníkovým plechem tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou Coil-Coating, barva RAL 7021, pro hloubku parapetu ve fasádě 150 mm, včetně příponek, r.š. 250 mm, včetně napojení na fasádní výplň, se zatažením na ostění výplní do kontaktního zateplovacího systému pro délku parapetu ve fasádě 2250 mm. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K01.3		2	-	-	2 ks

K01.4 Popis: Oplechování parapetů fasádních výplní barevným legovaným hliníkovým plechem tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou Coil-Coating, barva RAL 7021, pro hloubku parapetu ve fasádě 150 mm, včetně příponek, r.š. 250 mm, včetně napojení na fasádní výplň, se zatažením na ostění výplní do kontaktního zateplovacího systému pro délku parapetu ve fasádě 3860 mm. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K01.4		-	1	-	2 ks

K01.5 Popis: Oplechování parapetů fasádních výplní barevným legovaným hliníkovým plechem tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou Coil-Coating, barva RAL 7021, pro hloubku parapetu ve fasádě 150 mm, včetně příponek, r.š. 250 mm, včetně napojení na fasádní výplň, se zatažením na ostění výplní do kontaktního zateplovacího systému pro délku parapetu ve fasádě 4225 mm. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K01.5		-	1	-	2 ks

K01.6 Popis: Oplechování parapetů fasádních výplní barevným legovaným hliníkovým plechem tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou Coil-Coating, barva RAL 7021, pro hloubku parapetu ve fasádě 150 mm, včetně příponek, r.š. 250 mm, včetně napojení na fasádní výplň, se zatažením na jedné straně na ostění výplní do kontaktního zateplovacího systému, na druhé straně s okapnicí, pro délku parapetu ve fasádě 8450 mm. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K01.6		-	1	-	1 ks

K02 Popis: Oplechování římsy v odskočení fasády barevným legovaným hliníkovým plechem tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou Coil-Coating, barva RAL 7021, pro hloubku odskočení fasády 125 mm, včetně vytažení na svislou OSB desku a napojení na poplastovaný plech atiky, včetně příponek, r.š. 500 mm, celková délka 14,5 mb. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K02		-	1	-	1 kpl

K10. Popis: Závětrná lišta pro oplechování okraje atiky, lišta z poplastovaného plechu (referenční výrobek VIPLANYL 760, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), tl. 0,6mm, barva RAL 9004, pro ukončení hydroizolační fólie, včetně příponek, r.š. 330 mm. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, tvar viz detailní řešení vrchní stavby č.v.117.2.B, 117.2.C, 117.2.D, 117.3.B, 117.3.C

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K10		-	-	88,0	88,0 bm

K11.1 Popis: Zakončovací plech s odkapem pro napojení střešní PVC fólie-poplastovaný plech (referenční výrobek VIPLANYL 760, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), tl. 0,6mm, barva RAL 9004, r.š. 200 mm, včetně přesahu přes okraj s okapnicí. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, tvar viz detailní řešení vrchní stavby č.v. 117.2.C, 117.3.D

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K11.1		-	-	22,0	22,0 bm

K11.2. Popis: Oplechování přesahu střešního pláště zespodu s napojením na odkap – K11.1 poplastovaným plechem (referenční výrobek VIPLANYL 760, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), tl. 0,6mm, barva RAL 9004, r.š. 150 mm, plech zespodu přišroubován do OSB desky vruty v černé barvě odpovídající barvě plechu Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, tvar viz detailní řešení vrchní stavby č.v. 117.2.C, 117.3.D

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K11.2		-	-	22,0	22,0 bm

K11.3. Popis: Závětrná lišta pro oplechování okraje přestřešení ochozu, lišta z poplastovaného plechu (referenční výrobek VIPLANYL 760, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), tl. 0,6mm, barva RAL 9004, pro ukončení hydroizolační fólie, včetně příponek, r.š. 330 mm. Na závětrnou lištu bude navazovat oplechování boku přestřešení poplastovaným plechem r.š. 50 – 130 mm (proměnná výška), spodní okraj vodorovný 50 mm pod horním lícem vodorovného ocelového profilu, zakončen odkapem. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem,

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K11.3		-	-	1,2	1,2 bm

K11.4 Popis: Závětrná lišta pro oplechování okraje přestřešení ochozu, lišta z poplastovaného plechu (referenční výrobek VIPLANYL 760, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), tl. 0,6mm, barva RAL 9004, pro ukončení hydroizolační fólie, včetně příponek, r.š. 330 mm. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem,

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K11.4		-	-	0,6	0,6 bm

K12. Popis: Připojovací lišta výplní otvorů na zelené ploché střeše s překrytím tepelné izolace a s napojením na střešní fólii z poplastovaného plechu (referenční výrobek VIPLANYL 760, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), tl. 0,6mm, barva RAL 9004, r.š. 250 mm. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, tvar viz detailní řešení vrchní stavby č.v.117.1.E

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K12		-	-	5,5	5,5 bm

K13. Popis: Oplechování atiky s odkapem a zatažením na svislo pro napojení PVC fólie - poplastovaný plech (referenční výrobek VIPLANYL 760, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), tl. 0,6mm, barva RAL 9004, r.š. 450 mm, včetně přesahu přes okraj s okapnicí. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, tvar viz detailní řešení vrchní stavby č.v.117.1.B, 117.1.C, 117.1.D, 117.1.F

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K13		-	-	17,5	17,5 bm

K14. Popis: Oplechování svislé stěny na výšku cca 290 mm z poplastovaného plechu (referenční výrobek VIPLANYL 760, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), tl. 0,6mm, barva RAL 9004, r.š. 450 mm s ohybem na přiléhající plochu střechu (pro napojení krytiny z PVC fólie, s napojením na okapnici na atice objektu, včetně příponek. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, tvar viz detailní řešení vrchní stavby č.v.117.3.B, 117.3.C

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K14		-	-	40,5	40,5 bm

K15. Popis: Oplechování svislé stěny na výšku cca 210 mm z poplastovaného plechu (referenční výrobek VIPLANYL 760, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), tl. 0,6mm, barva RAL 9004, r.š. 350 mm s ohybem na přiléhající plochu střechu (pro napojení krytiny z PVC fólie, s napojením na okapnici na atice objektu, včetně příponek. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, tvar viz detailní řešení vrchní stavby č.v. 117.2.C, 117.3.D

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K15		-	-	17,8	17,8 bm

K16. Popis: Zakončovací plech s odkapem pro napojení střešní PVC fólie-poplastovaný plech (referenční výrobek VIPLANYL 760, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), tl. 0,6mm, barva RAL 9004, r.š. 200

mm, včetně přesahu přes okraj s okapnicí. Oplechování bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem, tvar viz detailní řešení vrchní stavby č.v. 117.2.C, 117.3.D

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
K11.1		-	-	46,0	46,0 bm

POZN.: Všechny klempířská prvky je nutné na místě oměřit. Všechny klempířské konstrukce budou provedeny včetně příponek a připojovacích plechových lišt podle ČSN 73 3610:2008, ČSN EN 612 a Základních pravidel pro klempířské práce (vydáno CKPT ČR). U prvků, kde nejsou zvláštní požadavky na tl. plechu, bude použita standardní tl. plechu dle ČSN 73 3610:2008 ! Musí být dodrženy montážní postupy a technologické zásady pro klempířské konstrukce z hliníkových plechů (styk různých materiálů, dilatace atd.) ! Konstrukce z různých kovů musí být od sebe důsledně separovány ! Hliníkové oplechování nesmí přijít do styku s konstrukcemi, které způsobují korozi plechu – dle pokynů výrobce.